

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Июль 2024 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 19.06.24	00:00					16 410,88	1 076,520
ПО 17.07.24	24:00					16 627,60	1 087,848
ИТОГО						216,72	11,328

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} =$	11,360	Гкал
$V_{\text{под}} =$	217,340	м3
$V_{\text{х.в.}} =$	0	м3

$Q_{\text{ср}} =$ 0,000 (Гкал)

$Q_{\text{от}} =$ 0,000 (Гкал)

$Q_{\text{ГВС}} =$ 11,328 (Гкал)

$V_{\text{под}} =$ 216,72 (м3)

$V_{\text{под ср}} =$ 0,62 (м3)

$Q_{\text{ГВС ср}} =$ 0,032 (Гкал)

Количество дней по среднему: + =
всего за отчет

Руководитель: Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

18. 07. 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Муравьева Е.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/06/24г.-17/07/24г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Мира.9/2 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 20.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ФТ=4 Т3=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч
19/06/24	63.75	18.12	17.79	5.00	1.046	24	0
20/06/24	63.15	17.97	17.65	5.00	1.026	24	0
21/06/24	62.98	16.36	16.07	5.00	0.930	24	0
22/06/24	61.91	16.31	16.02	5.00	0.911	24	0
23/06/24	62.43	17.34	17.03	5.00	0.976	24	0
24/06/24	60.92	17.19	16.91	5.00	0.945	24	0
25/06/24	42.16	15.19	15.08	5.00	0.559	24	0
26/06/24	23.78	0.98	0.98	5.00	0.018	24	0
27/06/24	27.34	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
28/06/24	26.83	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
29/06/24	26.45	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
30/06/24	25.87	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
01/07/24	25.39	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
02/07/24	25.13	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
03/07/24	24.75	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
04/07/24	23.95	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
05/07/24	23.64	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
06/07/24	23.41	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
07/07/24	23.29	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
08/07/24	23.07	0.00	0.00	5.00	0.000	24	0
09/07/24	59.28	9.27	9.12	5.00	0.493	24	0
10/07/24	61.68	15.73	15.47	5.00	0.877	24	0
11/07/24	63.30	15.27	15.01	5.00	0.874	24	0
12/07/24	57.97	9.99	9.82	5.00	0.521	24	0
13/07/24	50.93	7.94	7.83	5.00	0.360	22	2
14/07/24	39.02	4.23	4.22	5.00	0.144	24	0
15/07/24	46.94	7.01	6.94	5.00	0.291	24	0
16/07/24	57.78	13.22	13.01	5.00	0.687	24	0
17/07/24	51.54	14.60	14.42	5.00	0.670	24	0
Итого:		216.72	213.37		11.328	694	2
Средние:	42.36			5.00			

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/06/24 24:00	16410.88	15948.53	1076.520	23995	813
17/07/24 24:00	16627.60	16161.90	1087.848	24689	815
Итого:	216.72	213.37	11.328	694	2

Период нормальной работы 694ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 25512ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____