

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП -
Система 2-х трубная, ГВС открыт
Т/вычислитель КМ-5

В АО "Омск РТС"

Договор № 3-39211-ON

(наименование и схема подключения)

Максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час) - 0,5327

За отчетный период - 396,3288 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

Жилой дом ООО "УК "Светлоград"

наименование организации,

объект, по месту установки приборов

г.Омск, ул.Малунцева, 15

адрес по месту установки приборов

за Июнь 2024г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии (Гкал)	Время (не)работы (час)	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратной (т)			
с 19.05	0-00	19 099,31	18 102,46	482,432	3 338,76	11223
17.06	24-00	19 184,69	18 102,59	485,658	3 698,40	11326
ИТОГО		85,39	0,13	3,226	359,64	103,00

ПУ №334520

Q _Σ =	6,253	Гкал
V _{ГВС} =	103	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q =	3,226 + 3,027	(Гкал)
Q _{ГВС} =	5,181	(Гкал)
V _{ГВС} =	103	(м3)

Руководитель : Директор ООО "ТеплоЭнерго-Учет" Шимберко В.В. подпись
должность, Ф.И.О.

Ответственный исполнитель: директор

Отдел приборов учёта тепловой энергии

Шимберко Василий Васильевич

телефон: +79136666758, раб телефон: 217-631

фамилия, имя, отчество

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 334520
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - _____ мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0 - _____ мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гп : 0 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 20.05.2024 по 17.06.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
20.05.24	0.208	6.74	0.00	6.74	35.9	21.6	14.2	5.0	6.1	6.2	0.00	24.00	
21.05.24	0.119	3.45	0.00	3.45	39.5	21.1	18.4	5.0	4.6	4.7	0.00	24.00	
22.05.24	0.070	2.38	0.13	2.25	35.3	21.7	13.6	5.0	2.1	2.2	13.24	10.76	Е
23.05.24	0.227	6.25	0.00	6.25	41.5	20.8	20.7	5.0	5.7	5.8	0.00	24.00	
24.05.24	0.187	5.61	0.00	5.61	38.4	20.4	18.0	5.0	5.1	5.2	0.00	24.00	
25.05.24	0.289	7.13	0.00	7.13	45.6	20.2	25.4	5.0	5.1	5.2	0.00	24.00	
26.05.24	0.257	6.39	0.00	6.39	45.4	20.1	25.3	5.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
27.05.24	0.247	6.40	0.00	6.40	43.7	20.2	23.5	5.0	5.2	5.3	0.00	24.00	
28.05.24	0.214	5.88	0.00	5.88	41.5	19.9	21.6	5.0	4.5	4.6	0.28	23.72	U
29.05.24	0.108	3.40	0.00	3.40	36.7	19.2	17.6	5.0	4.4	4.5	3.80	20.20	U
30.05.24	0.107	3.32	0.00	3.32	37.2	18.9	18.3	5.0	4.2	4.3	9.71	14.29	U
31.05.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
01.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
02.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
03.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
04.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
05.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
06.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
07.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
08.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
09.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
10.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
11.06.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U
12.06.24	0.028	0.60	0.00	0.60	51.8	21.3	30.5	5.0	4.7	-0.0	21.33	2.67	U
13.06.24	0.248	5.97	0.00	5.97	46.7	21.1	25.6	5.0	4.8	-0.0	0.00	24.00	
14.06.24	0.220	5.31	0.00	5.31	46.7	21.3	25.3	5.0	4.8	-0.0	0.00	24.00	
15.06.24	0.218	5.28	0.00	5.28	46.4	21.4	24.9	5.0	4.9	-0.0	0.00	24.00	
16.06.24	0.235	5.46	0.00	5.46	48.2	21.7	26.5	5.0	4.9	-0.0	0.00	24.00	
17.06.24	0.244	5.82	0.00	5.82	47.0	22.1	24.9	5.0	4.5	-0.0	0.00	24.00	
Итого	3.226	85.39	0.13	85.25	42.9	21.7	21.2	5.0	4.8	3.1	336.36	359.64	336.36

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
17.06.24	24:00	485.658	19184.69	18102.59	3698.40
20.05.24	00:00	482.432	19099.31	18102.46	3338.76
Итого		3.226	85.39	0.13	359.64

Отчетный период 696.00 час. Период норм.работы 359.64 час.
 Период отключения питания (U) 323.124 час. Период функц.отказа (E) 13.237 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____