

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за июнь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.05	00	21968	21948	662,687	5244	27,098	1,474
18.06	24	22119	21948	670,399	5606	394,835	19,586
ИТОГО		150	0	7,711	362	367,737	18,112

ПУ № 19081545

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$		м³	$Q_{(гвс)} =$	18,112	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	367,737	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск-РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
отдел приборов учёта тепловой энергии



20 ИЮН 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Чиркина Е.Б.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/24г.-18/06/24г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.24 23	59.65	6.76	12.821 <	12.613 <	5.00	3.00	0.690	24	0 *	
20.05.24 23	55.33	6.72	13.047 <	12.863 <	5.00	3.00	0.648	24	0 *	
21.05.24 23	59.81	6.54	13.538 <	13.315 <	5.00	3.00	0.730	24	0 *	
22.05.24 23	60.96	6.17	13.490 <	13.261 <	5.00	3.00	0.743	24	0 *	
23.05.24 23	48.04	6.35	14.847 <	14.686 <	5.00	3.00	0.633	24	0 *	
24.05.24 23	56.43	5.72	11.872 <	11.696 <	5.00	3.00	0.602	24	0 *	
25.05.24 23	62.64	5.75	13.710 <	13.464 <	5.00	3.00	0.777	24	0 *	
26.05.24 23	62.95	5.97	13.456 <	13.213 <	5.00	3.00	0.766	24	0 *	
27.05.24 23	56.13	5.86	14.752	14.538	5.00	3.00	0.744	24	0	
28.05.24 23	55.79	5.59	13.526 <	13.332 <	5.00	3.00	0.678	24	0 *	
29.05.24 23	49.31	4.04	14.271 <	14.109 <	5.00	3.00	0.625	24	0 *	
30.05.24 23	40.29	2.16	7.025 <	6.972 <	5.00	3.00	0.246	24	0 *	
31.05.24 23	15.76	0.01	0.927 <	0.926 <	5.00	3.00	0.010	24	0 *	
01.06.24 23	16.02	0.02	0.810 <	0.810 <	5.00	3.00	0.009	24	0 *	
02.06.24 23	54.97	3.48	10.173 <	10.029 <	5.00	3.00	0.502	24	0 *	
03.06.24 23	55.31	6.87	14.809 <	14.600 <	5.00	3.00	0.735	24	0 *	
04.06.24 23	55.38	6.60	12.670 <	12.491 <	5.00	3.00	0.630	24	0 *	
05.06.24 23	54.15	5.36	12.564 <	12.394 <	5.00	3.00	0.610	24	0 *	
06.06.24 23	53.45	4.62	12.864 <	12.693 <	5.00	3.00	0.615	24	0 *	
07.06.24 23	54.32	4.63	12.792 <	12.616 <	5.00	3.00	0.622	24	0 *	
08.06.24 23	54.26	4.67	12.816 <	12.640 <	5.00	3.00	0.623	24	0 *	
09.06.24 23	54.57	4.66	13.755 <	13.564 <	5.00	3.00	0.673	24	0 *	
10.06.24 23	52.77	4.68	12.957 <	12.789 <	5.00	3.00	0.611	24	0 *	
11.06.24 23	54.10	4.72	13.202 <	13.023 <	5.00	3.00	0.640	24	0 *	
12.06.24 23	55.12	4.68	13.725 <	13.532 <	5.00	3.00	0.678	24	0 *	
13.06.24 23	54.97	4.66	11.309 <	11.150 <	5.00	3.00	0.557	24	0 *	
14.06.24 23	55.68	4.60	11.804 <	11.634 <	5.00	3.00	0.590	24	0 *	
15.06.24 23	54.88	4.66	10.834 <	10.683 <	5.00	3.00	0.533	24	0 *	
16.06.24 23	55.33	4.65	11.186 <	11.028 <	5.00	3.00	0.555	24	0 *	
17.06.24 23	54.23	4.60	11.044 <	10.893 <	5.00	3.00	0.536	24	0 *	
18.06.24 23	50.49	4.66	11.140 <	11.008 <	5.00	3.00	0.501	24	0 *	
Итого/Средн	54.92	4.85	367.737	362.565	5.00	3.00	18.112	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.24 23	27.098	26.647	1.474	5244	1
18.06.24 23	394.835	389.212	19.586	5988	1
Итого	367.737	362.565	18.112	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/24г.-18/06/24г.
Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____
Договор N: 0000000000 _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сел. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
М сет. воды= _____ т.сут Мпос= _____ т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
тхв: догов., тхд = 5.00°C

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ1, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0хДТЕЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.24 23	59.95	28.03	31.92	6.75	6.86	12.254 <	0.000	12.053 <	5.00	3.00	0.663	24	0 *
20.05.24 23	55.52	25.39	30.14	6.72	6.82	12.539 <	0.000	12.361 <	5.00	3.00	0.625	24	0 *
21.05.24 23	60.14	25.04	35.11	6.54	6.64	13.090 <	0.000	12.873 <	5.00	3.00	0.711	24	0 *
22.05.24 23	61.25	26.15	35.09	6.16	6.26	13.137 <	0.000	12.912 <	5.00	3.00	0.727	24	0 *
23.05.24 23	47.96	25.79	22.17	6.35	6.45	14.380 <	0.000	14.224 <	5.00	3.00	0.612	24	0 *
24.05.24 23	56.78	24.09	32.69	5.72	5.82	11.439 <	0.000	11.267 <	5.00	3.00	0.584	24	0 *
25.05.24 23	63.00	24.09	38.92	5.75	5.85	13.398 <	0.000	13.155 <	5.00	3.00	0.764	24	0 *
26.05.24 23	63.28	24.92	38.36	5.96	6.07	13.195 <	0.000	12.955 <	5.00	3.00	0.756	24	0 *
27.05.24 23	56.23	25.36	30.86	5.85	5.96	14.685 <	0.000	14.470 <	5.00	3.00	0.742	24	0 *
28.05.24 23	55.98	24.11	31.87	5.59	5.69	13.561 <	0.000	13.365 <	5.00	3.00	0.682	24	0 *
29.05.24 23	49.39	23.83	25.57	4.03	4.13	14.414 <	0.000	14.249 <	5.00	3.00	0.633	24	0 *
30.05.24 23	43.12	21.69	21.43	2.16	2.22	6.300 <	0.000	6.246 <	5.00	3.00	0.238 <	24	0 *
31.05.24 23	16.48	19.07	-2.59 <	0.02	0.08	0.574 <	0.000	0.029 <	5.00	3.00	0.000 <	22	2 *
01.06.24 23	16.68	18.25	-1.56	0.03	0.09	0.009 <	0.000	0.009 <	5.00	3.00	0.000 <	24	0 *
02.06.24 23	20.65	37.40	-16.75 <	3.53	3.61	0.006 <	9.934	0.000 <	5.00	3.00	0.000	12	12 *
03.06.24 23	27.93	44.70	-16.77 <	6.95	7.04	0.001 <	14.680 <	0.000 <	5.00	3.00	-0.001 <	1	23 *
04.06.24 23	29.22	54.82	-25.60 <	6.66	6.76	0.000	12.545 <	--- <	5.00	3.00	---	0	24 *
05.06.24 23	29.41	53.63	-24.22 <	5.43	5.52	0.011 <	12.498 <	--- <	5.00	3.00	---	0	24 *
06.06.24 23	30.34	41.34	-10.99 <	4.68	4.78	0.000	12.870 <	0.000	5.00	3.00	-0.004 <	2	22 *
07.06.24 23	30.84	42.48	-11.65 <	4.70	4.80	0.000	12.885 <	0.000	5.00	3.00	0.000 <	1	23 *
08.06.24 23	31.47	45.35	-13.88 <	4.73	4.83	0.000	12.837 <	0.000	5.00	3.00	-0.003 <	1	23 *
09.06.24 23	30.75	53.59	-22.84 <	4.73	4.83	0.000	13.805 <	--- <	5.00	3.00	---	0	24 *
10.06.24 23	30.70	44.93	-14.23 <	4.75	4.85	0.000	13.004 <	0.000	5.00	3.00	-0.004 <	2	22 *
11.06.24 23	31.34	47.63	-16.29 <	4.78	4.89	0.000	13.211 <	0.000	5.00	3.00	-0.001 <	1	23 *
12.06.24 23	31.44	43.63	-12.19 <	4.75	4.85	0.000	13.776 <	0.000	5.00	3.00	-0.002 <	2	22 *
13.06.24 23	32.31	48.04	-15.73 <	4.72	4.82	0.000	11.340 <	0.000	5.00	3.00	0.000 <	1	23 *
14.06.24 23	33.00	44.44	-11.44 <	4.66	4.76	0.000	11.740 <	0.000	5.00	3.00	-0.001 <	1	23 *
15.06.24 23	33.63	49.25	-15.61 <	4.71	4.81	0.000	10.854 <	0.000	5.00	3.00	-0.002 <	1	23 *
16.06.24 23	33.79	46.04	-12.25 <	4.70	4.80	0.000	11.174 <	0.000	5.00	3.00	-0.001 <	1	23 *
17.06.24 23	34.03	48.10	-14.07 <	4.65	4.75	0.000	10.962 <	0.000	5.00	3.00	-0.001 <	1	23 *
18.06.24 23	33.87	47.52	-13.64 <	4.72	4.82	0.020 <	10.998 <	0.000 <	5.00	3.00	-0.002 <	1	23 *
Итого/Средн	56.47	45.01	11.46	4.89	4.98	153.012	209.113	150.166	5.00	3.00	7.711	362	382

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.24 23	22577.956	22186.198	21968.835	21948.182	20.653	662.687	5244	1
18.06.24 23	22730.969	22395.310	22119.001	21948.784	170.217	670.399	5606	383
Итого	153.013	209.113	150.166	0.602	149.564	7.711	362	382

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(1) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____