

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за май 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносите ля ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.04	00	545	443	7,846	703	---	---
14.05	24	554	452	7,953	1323	---	---
ИТОГО		9	9	0,107	620	---	---

Q = 0,107 (Гкал)

Q_(гвс) = --- (Гкал)

V_{подп.} = --- (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20 МАЙ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/04/24г.-14/05/24г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: Договор №:

26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0

Договорные расходы:

М сеп. вода= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 5,00°С

Пределы измерений:

G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч

G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч

G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хCFE8 ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.2024	66,25	54,72	11,53	9,56	9,35	9,67	9,56	-0,21	6,40	4,50	0,107	24	0	*
20.04.2024	20,92	19,99	0,93	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
21.04.2024	20,46	19,68	0,78	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
22.04.2024	19,99	19,38	0,61	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
23.04.2024	19,19	18,62	0,57	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
24.04.2024	18,69	18,02	0,67	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
25.04.2024	18,16	17,49	0,67	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
26.04.2024	18,10	17,46	0,64	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	22	2	*
27.04.2024	18,17	17,49	0,68	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
28.04.2024	18,47	17,83	0,64	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
29.04.2024	18,47	18,01	0,46	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
30.04.2024	18,05	17,42	0,63	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
01.05.2024	17,92	17,24	0,68	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	22	2	*
02.05.2024	17,90	17,33	0,57	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
03.05.2024	17,60	17,01	0,59	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
04.05.2024	18,12	17,38	0,74	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
05.05.2024	17,94	17,25	0,69	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
06.05.2024	17,71	17,05	0,66	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
07.05.2024	17,93	17,23	0,70	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
08.05.2024	18,06	17,45	0,61	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
09.05.2024	18,68	17,93	0,75	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
10.05.2024	18,72	18,16	0,56	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
11.05.2024	18,48	17,88	0,60	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
12.05.2024	18,59	17,95	0,64	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
13.05.2024	18,95	18,31	0,64	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
14.05.2024	19,05	18,52	0,53	0	0	0	0	0	6,40	4,50	0	24	0	*
Итого:				9,5	9,35	9,6	9,56	-0,21			0,107	620	4	
Средние:	20,41	19,34	1,07						6,40	4,50				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/04/24 24:00	575,07	545,29	448,61	443,03	102,26	7,846	703	29
14/05/24 24:00	584,63	554,64	458,28	452,59	102,05	7,953	1 323	33
Итого:	9,6	9,35	9,7	9,56	-0,21	0,107	620	4

Период нормальной работы 620ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации