

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)
Т.вычислитель ТВ7
(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= _____ Гкал
Qмес= _____ Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за май 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
18.04	00	22144	19745	830,290	2838	2245	166,661
22.05	24	26823	23685	952,386	3678	2931	209,724
ИТОГО		4678	3940	122,095	840	685,500	43,063

ПУ № 20129420

$Q_E =$	161,324	Гкал	$Q =$	114,922	(Гкал)
$V_{подп.} =$	738,659	м ³	$Q_{(гвс)} =$	46,402	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м ³	$V_{подп.} =$	738,659	(м ³)

Отдел приборов учёта тепловой энергии

24.05.2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О. _____
подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)
Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество) подпись _____



за 18/04/24г., -22/05/24г.

Добавочный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хД93Е

Договор N:0000000000

Договорные расходы: М сет.воды= т.сут Млвс= т.сут Млвс= т.сут

Тип расхомера: Г1 max = 72.00 м3/ч Г1 min = 0.48 м3/ч Г2 max = 72.00 м3/ч Г2 min = 0.48 м3/ч

Договор N:0000000000

Договорные расходы: М сет.воды= т.сут Млвс= т.сут Млвс= т.сут

Договор N:0000000000

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtm °C	px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.24 23	75.22	46.99	28.23	6.68	5.03	190.624	167.564	185.851	165.859	19.992	4.00	5.254	24	0
19.04.24 23	70.16	45.35	24.81	6.56	4.96	187.596	164.902	183.468	163.338	20.130	4.00	4.557	24	0
20.04.24 23	70.41	45.31	25.10	6.43	4.86	187.224	163.315	183.076	161.775	21.300	4.00	4.601	24	0
21.04.24 23	71.62	47.17	24.45	6.49	4.87	191.663	166.195	187.266	164.498	22.789	4.00	4.587	24	0
22.04.24 23	70.77	46.67	24.11	6.47	4.87	189.120	165.242	184.886	163.594	21.292	4.00	4.463	24	0
23.04.24 23	68.52	44.28	24.24	6.37	4.77	189.105	164.301	185.106	162.829	22.277	4.00	4.493	24	0
24.04.24 23	68.79	42.94	25.86	6.28	4.84	183.844	156.319	179.940	154.991	24.949	4.00	4.657	24	0
25.04.24 23	69.12	43.02	26.09	6.29	4.85	182.289	156.617	178.384	155.292	23.092	4.00	4.659	24	0
26.04.24 23	70.33	44.30	26.03	6.37	4.85	184.824	160.706	180.732	159.263	21.469	4.00	4.709	24	0
27.04.24 23	68.95	44.49	24.46	6.43	4.87	186.930	162.540	182.939	161.060	21.879	4.00	4.481	24	0
28.04.24 23	68.64	44.86	23.78	6.45	4.87	188.342	163.839	184.349	162.332	22.017	4.00	4.389	24	0
29.04.24 23	68.50	44.73	23.77	6.41	4.86	184.261	162.006	180.378	160.521	19.857	4.00	4.293	24	0
30.04.24 23	70.40	44.25	26.15	6.34	4.84	180.561	159.607	176.554	158.175	18.379	4.00	4.622	24	0
01.05.24 23	72.41	45.41	27.00	6.35	4.82	185.852	161.327	181.501	159.795	21.705	4.00	4.907	24	0
02.05.24 23	70.34	44.79	25.55	6.38	4.85	186.895	160.827	182.744	159.335	23.408	4.00	4.675	24	0
03.05.24 23	70.00	43.47	26.53	5.90	4.54	175.421	151.484	171.564	150.181	21.383	4.00	4.557	24	0
04.05.24 23	68.80	42.79	26.01	5.53	4.29	172.806	145.005	169.121	143.788	25.332	4.00	4.403	24	0
05.05.24 23	69.05	42.79	26.26	5.51	4.27	172.396	144.694	168.702	143.489	25.213	4.00	4.434	24	0
06.05.24 23	69.21	42.74	26.46	5.55	4.30	169.281	145.661	165.642	144.444	21.199	4.00	4.387	24	0
07.05.24 23	68.87	42.91	25.96	5.57	4.30	168.732	146.689	165.130	145.452	19.678	4.00	4.291	24	0
08.05.24 23	69.44	43.85	25.60	5.64	4.34	171.173	148.646	167.468	147.339	20.129	4.00	4.291	24	0
09.05.24 23	69.53	44.69	24.84	5.60	4.30	170.734	149.076	167.029	147.708	19.321	4.00	4.153	24	0
10.05.24 23	69.69	44.53	25.15	5.63	4.31	171.586	149.156	167.841	147.791	20.050	4.00	4.226	24	0
11.05.24 23	70.12	44.21	25.91	5.59	4.28	170.205	148.554	166.455	147.215	19.239	4.00	4.317	24	0
12.05.24 23	70.50	44.88	25.62	5.59	4.27	170.766	149.212	166.971	147.835	19.136	4.00	4.283	24	0
13.05.24 23	70.43	43.37	27.06	4.54	3.00	84.281	62.871	82.403	62.305	20.098	4.00	2.232	24	0
14.05.24 23	78.66	35.64	43.02	4.38	2.24	20.391	0.000	19.838	0.000	19.838	4.00	0.854	24	0
15.05.24 23	75.61	33.51	42.10	4.27	2.15	21.985	0.000	21.428	0.000	21.428	4.00	0.903	24	0
16.05.24 23	72.46	33.03	39.42	4.25	2.14	20.406	0.000	19.928	0.000	19.928	4.00	0.803	24	0
17.05.24 23	73.04	33.52	39.52	4.21	2.12	20.805	0.000	20.310	0.000	20.310	4.00	0.786	24	0
18.05.24 23	72.79	34.20	38.59	4.25	2.13	19.390	0.000	18.931	0.000	18.931	4.00	0.731	24	0
19.05.24 23	71.34	34.12	37.22	4.16	2.12	22.068	0.000	21.564	0.000	21.564	4.00	0.803	24	0
20.05.24 23	68.82	32.90	35.92	4.13	2.18	20.284	0.000	19.850	0.000	19.850	4.00	0.714	24	0
21.05.24 23	70.50	32.81	37.69	4.25	2.26	21.501	0.000	21.021	0.000	21.021	4.00	0.793	24	0
22.05.24 23	70.68	32.38	38.30	4.22	2.32	20.942	0.000	20.473	0.000	20.473	4.00	0.785	24	0
Итого/Средн	70.11	44.04	26.07	5.57	3.97	4784.285	3976.359	4678.863	3940.204	738.659	4.00	122.095	840	0

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.04.24 23	22878.806	19966.007	22144.176	19745.380	830.290	2838	3
22.05.24 23	271663.091	23942.366	26823.039	23685.584	952.386	3678	3
Итого	4784.285	3976.359	4678.863	3940.204	122.095	840	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсу.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсу.теплonos.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
О суточных параметрах теплоснабжения
за 18/04/24г.-13/05/24г.

Абонент:Вородина 10/1
Адрес:
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtM т	tx °C	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.24 23	75.22	46.99	28.23	6.68	5.03	190.624	167.564	185.851	165.859	19.992	0.00	4.00	5.254	24	0
19.04.24 23	70.16	45.35	24.81	6.56	4.96	187.596	164.902	183.468	163.338	20.130	0.00	4.00	4.557	24	0
20.04.24 23	70.41	45.31	25.10	6.43	4.86	187.224	163.315	183.076	161.775	21.300	0.00	4.00	4.601	24	0
21.04.24 23	71.62	47.17	24.45	6.49	4.87	191.663	166.195	187.286	164.498	22.789	0.00	4.00	4.587	24	0
22.04.24 23	70.77	46.67	24.11	6.47	4.87	189.120	165.242	184.886	163.594	21.292	0.00	4.00	4.463	24	0
23.04.24 23	68.52	44.28	24.24	6.37	4.77	189.105	164.301	185.106	162.829	22.277	0.00	4.00	4.493	24	0
24.04.24 23	68.79	42.94	25.86	6.28	4.84	183.844	156.319	179.940	154.991	24.949	0.00	4.00	4.657	24	0
25.04.24 23	69.12	43.02	26.09	6.29	4.85	182.289	156.617	178.384	155.292	23.092	0.00	4.00	4.659	24	0
26.04.24 23	70.33	44.30	26.03	6.37	4.85	184.824	160.706	180.732	159.263	21.469	0.00	4.00	4.709	24	0
27.04.24 23	68.95	44.49	24.46	6.43	4.87	186.930	162.540	182.939	161.060	21.879	0.00	4.00	4.481	24	0
28.04.24 23	68.64	44.86	23.78	6.45	4.87	188.342	163.839	184.349	162.332	22.017	0.00	4.00	4.389	24	0
29.04.24 23	68.50	44.73	23.77	6.41	4.86	184.261	162.006	180.378	160.521	19.857	0.00	4.00	4.293	24	0
30.04.24 23	70.40	44.25	26.15	6.34	4.84	180.561	159.607	176.554	158.175	18.379	0.00	4.00	4.622	24	0
01.05.24 23	72.41	45.41	27.00	6.35	4.82	185.852	161.327	181.501	159.795	21.705	0.00	4.00	4.907	24	0
02.05.24 23	70.34	44.79	25.55	6.38	4.85	186.895	160.827	182.744	159.335	23.408	0.00	4.00	4.675	24	0
03.05.24 23	70.00	43.47	26.53	5.90	4.54	175.421	151.484	171.564	150.181	21.383	0.00	4.00	4.557	24	0
04.05.24 23	68.80	42.79	26.01	5.53	4.29	172.806	145.005	169.121	143.788	25.332	0.00	4.00	4.403	24	0
05.05.24 23	69.05	42.79	26.26	5.51	4.27	172.396	144.694	168.702	143.489	25.213	0.00	4.00	4.434	24	0
06.05.24 23	69.21	42.74	26.46	5.55	4.30	169.281	145.661	165.642	144.444	21.199	0.00	4.00	4.387	24	0
07.05.24 23	68.87	42.91	25.96	5.57	4.30	168.732	146.689	165.130	145.452	19.678	0.00	4.00	4.291	24	0
08.05.24 23	69.44	43.85	25.60	5.64	4.34	171.173	148.646	167.468	147.339	20.129	0.00	4.00	4.291	24	0
09.05.24 23	69.53	44.69	24.84	5.60	4.30	170.734	149.076	167.029	147.708	19.321	0.00	4.00	4.153	24	0
10.05.24 23	69.69	44.53	25.15	5.63	4.31	171.586	149.156	167.841	147.791	20.050	0.00	4.00	4.226	24	0
11.05.24 23	70.12	44.21	25.91	5.59	4.28	170.205	148.554	166.455	147.215	19.239	0.00	4.00	4.317	24	0
12.05.24 23	70.50	44.88	25.62	5.59	4.27	170.766	149.212	166.971	147.835	19.136	0.00	4.00	4.283	24	0
13.05.24 23	70.43	43.37	27.06	4.54	3.00	84.281	62.871	82.403	62.305	20.098	0.00	4.00	2.232	24	0
Итого/Средн	70.00	44.47	25.53	6.04	4.59	4596.512	3976.359	4495.520	3940.204	555.316	0.00	4.00	114.922	624	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.04.24 23	22878.806	19966.007	22144.176	19745.380	2398.796	830.290	2838	3
13.05.24 23	27475.319	23942.366	26639.696	23685.584	2954.112	945.213	3462	3
Итого	4596.512	3976.359	4495.520	3940.204	555.316	114.922	624	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 14/05/24г.-22/05/24г.
Абонент:Бородина 10/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
14.05.24 23	78.66	35.64	43.02	4.38	2.24	20.391<	0.000	19.838<	0.000	19.838	0.00	4.00	0.854	24	0	*
15.05.24 23	75.61	33.51	42.10	4.27	2.15	21.985<	0.000	21.428<	0.000	21.428	0.00	4.00	0.903	24	0	*
16.05.24 23	72.46	33.03	39.42	4.25	2.14	20.406<	0.000	19.928<	0.000	19.928	0.00	4.00	0.786	24	0	*
17.05.24 23	73.04	33.52	39.52	4.21	2.12	20.805<	0.000	20.310<	0.000	20.310	0.00	4.00	0.803	24	0	*
18.05.24 23	72.79	34.20	38.59	4.25	2.13	19.390<	0.000	18.931<	0.000	18.931	0.00	4.00	0.731	24	0	*
19.05.24 23	71.34	34.12	37.22	4.16	2.12	22.068<	0.000	21.564<	0.000	21.564	0.00	4.00	0.803	24	0	*
20.05.24 23	68.82	32.90	35.92	4.13	2.18	20.284<	0.000	19.850<	0.000	19.850	0.00	4.00	0.714	24	0	*
21.05.24 23	70.50	32.81	37.69	4.25	2.26	21.501<	0.000	21.021<	0.000	21.021	0.00	4.00	0.793	24	0	*
22.05.24 23	70.68	32.38	38.30	4.22	2.32	20.942<	0.000	20.473<	0.000	20.473	0.00	4.00	0.785	24	0	*
Итого/Средн	72.65	33.56	39.09	4.23	2.19	187.773	0.000	183.343	0.000	183.343	0.00	4.00	7.173	216	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dtm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
13.05.24 23	27475.319	23942.366	26639.696	23685.584	2954.112	945.213	3462	3
22.05.24 23	27663.091	23942.366	26823.039	23685.584	3137.455	952.386	3678	3
Итого	187.773	0.000	183.343	0.000	183.343	7.173	216	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/04/24г.-22/05/24г.

Абонент: Бородина 10/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txb: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.04.24 23	73.71	6.45	18.800	18.345	5.00	3.00	1.262	24	0	
19.04.24 23	68.76	6.34	18.800	18.400	5.00	3.00	1.174	24	0	
20.04.24 23	69.25	6.19	19.600	19.178	5.00	3.00	1.233	24	0	
21.04.24 23	70.89	6.21	20.900	20.430	5.00	3.00	1.347	24	0	
22.04.24 23	69.28	6.22	19.700	19.275	5.00	3.00	1.240	24	0	
23.04.24 23	67.51	6.10	20.600	20.177	5.00	3.00	1.262	24	0	
24.04.24 23	67.81	5.95	23.100	22.622	5.00	3.00	1.422	24	0	
25.04.24 23	68.16	6.02	21.400	20.952	5.00	3.00	1.324	24	0	
26.04.24 23	69.14	6.13	20.000	19.571	5.00	3.00	1.256	24	0	
27.04.24 23	67.70	6.18	20.400	19.979	5.00	3.00	1.254	24	0	
28.04.24 23	67.68	6.21	20.600	20.175	5.00	3.00	1.266	24	0	
29.04.24 23	67.29	6.19	18.600	18.220	5.00	3.00	1.136	24	0	
30.04.24 23	69.26	6.16	17.200	16.829	5.00	3.00	1.082	24	0	
01.05.24 23	71.30	6.11	20.300	19.838	5.00	3.00	1.316	24	0	
02.05.24 23	67.58	6.11	21.700	21.253	5.00	3.00	1.331	24	0	
03.05.24 23	68.88	5.67	19.900	19.475	5.00	3.00	1.245	24	0	
04.05.24 23	67.74	5.23	23.500	23.013	5.00	3.00	1.445	24	0	
05.05.24 23	68.17	5.19	23.000	22.517	5.00	3.00	1.423	24	0	
06.05.24 23	67.99	5.33	19.800	19.386	5.00	3.00	1.222	24	0	
07.05.24 23	67.68	5.36	18.400	18.020	5.00	3.00	1.130	24	0	
08.05.24 23	68.33	5.43	18.800	18.405	5.00	3.00	1.166	24	0	
09.05.24 23	68.16	5.40	18.100	17.722	5.00	3.00	1.120	24	0	
10.05.24 23	68.63	5.40	18.700	18.303	5.00	3.00	1.165	24	0	
11.05.24 23	68.85	5.37	18.100	17.714	5.00	3.00	1.132	24	0	
12.05.24 23	69.38	5.35	18.000	17.610	5.00	3.00	1.134	24	0	
13.05.24 23	71.62	4.31	18.500	18.074	5.00	3.00	1.204	24	0	
14.05.24 23	75.94	4.16	18.300	17.832	5.00	3.00	1.265	24	0	
15.05.24 23	73.04	4.02	19.800	19.327	5.00	3.00	1.315	24	0	
16.05.24 23	69.91	4.02	18.400	17.995	5.00	3.00	1.168	24	0	
17.05.24 23	70.59	3.98	18.600	18.183	5.00	3.00	1.193	24	0	
18.05.24 23	70.25	4.05	17.500	17.110	5.00	3.00	1.117	24	0	
19.05.24 23	69.02	3.90	19.900	19.472	5.00	3.00	1.247	24	0	
20.05.24 23	66.45	3.90	18.200	17.834	5.00	3.00	1.096	24	0	
21.05.24 23	68.16	4.02	19.400	18.993	5.00	3.00	1.200	24	0	
22.05.24 23	68.27	3.99	18.900	18.501	5.00	3.00	1.171	24	0	
Итого/Средн	69.17	5.33	685.500	670.730	5.00	3.00	43.063	840	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.04.24 23	2245.600	2180.048	166.661	2841	0
22.05.24 23	2931.100	2850.778	209.724	3681	0
Итого	685.500	670.730	43.063	840	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/04/24г.-13/05/24г.

Абонент: Бородина 10/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.04.24 23	73.71	6.45	18.800	18.345	5.00	3.00	1.262	24	0	
19.04.24 23	68.76	6.34	18.800	18.400	5.00	3.00	1.174	24	0	
20.04.24 23	69.25	6.19	19.600	19.178	5.00	3.00	1.233	24	0	
21.04.24 23	70.89	6.21	20.900	20.430	5.00	3.00	1.347	24	0	
22.04.24 23	69.28	6.22	19.700	19.275	5.00	3.00	1.240	24	0	
23.04.24 23	67.51	6.10	20.600	20.177	5.00	3.00	1.262	24	0	
24.04.24 23	67.81	5.95	23.100	22.622	5.00	3.00	1.422	24	0	
25.04.24 23	68.16	6.02	21.400	20.952	5.00	3.00	1.324	24	0	
26.04.24 23	69.14	6.13	20.000	19.571	5.00	3.00	1.256	24	0	
27.04.24 23	67.70	6.18	20.400	19.979	5.00	3.00	1.254	24	0	
28.04.24 23	67.68	6.21	20.600	20.175	5.00	3.00	1.266	24	0	
29.04.24 23	67.29	6.19	18.600	18.220	5.00	3.00	1.136	24	0	
30.04.24 23	69.26	6.16	17.200	16.829	5.00	3.00	1.082	24	0	
01.05.24 23	71.30	6.11	20.300	19.838	5.00	3.00	1.316	24	0	
02.05.24 23	67.58	6.11	21.700	21.253	5.00	3.00	1.331	24	0	
03.05.24 23	68.88	5.67	19.900	19.475	5.00	3.00	1.245	24	0	
04.05.24 23	67.74	5.23	23.500	23.013	5.00	3.00	1.445	24	0	
05.05.24 23	68.17	5.19	23.000	22.517	5.00	3.00	1.423	24	0	
06.05.24 23	67.99	5.33	19.800	19.386	5.00	3.00	1.222	24	0	
07.05.24 23	67.68	5.36	18.400	18.020	5.00	3.00	1.130	24	0	
08.05.24 23	68.33	5.43	18.800	18.405	5.00	3.00	1.166	24	0	
09.05.24 23	68.16	5.40	18.100	17.722	5.00	3.00	1.120	24	0	
10.05.24 23	68.63	5.40	18.700	18.303	5.00	3.00	1.165	24	0	
11.05.24 23	68.85	5.37	18.100	17.714	5.00	3.00	1.132	24	0	
12.05.24 23	69.38	5.35	18.000	17.610	5.00	3.00	1.134	24	0	
13.05.24 23	71.62	4.31	18.500	18.074	5.00	3.00	1.204	24	0	
Итого/Средн	68.84	5.79	516.500	505.483	5.00	3.00	32.291	624	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.04.24 23	2245.600	2180.048	166.661	2841	0
13.05.24 23	2762.100	2685.531	198.952	3465	0
Итого	516.500	505.483	32.291	624	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 14/05/24г.-22/05/24г.

Абонент: Бородина 10/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

tx: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
14.05.24 23	75.94	4.16	18.300	17.832	5.00	3.00	1.265	24	0	
15.05.24 23	73.04	4.02	19.800	19.327	5.00	3.00	1.315	24	0	
16.05.24 23	69.91	4.02	18.400	17.995	5.00	3.00	1.168	24	0	
17.05.24 23	70.59	3.98	18.600	18.183	5.00	3.00	1.193	24	0	
18.05.24 23	70.25	4.05	17.500	17.110	5.00	3.00	1.117	24	0	
19.05.24 23	69.02	3.90	19.900	19.472	5.00	3.00	1.247	24	0	
20.05.24 23	66.45	3.90	18.200	17.834	5.00	3.00	1.096	24	0	
21.05.24 23	68.16	4.02	19.400	18.993	5.00	3.00	1.200	24	0	
22.05.24 23	68.27	3.99	18.900	18.501	5.00	3.00	1.171	24	0	
Итого/Средн	70.17	4.00	169.000	165.246	5.00	3.00	10.771	216	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
13.05.24 23	2762.100	2685.531	198.952	3465	0
22.05.24 23	2931.100	2850.778	209.724	3681	0
Итого	169.000	165.246	10.771	216	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____