

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за май 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.04	00	57160	54826	1419,508	4829	3519,840	258,257
20.05	24	64808	61818	1554,956	5621	4155,736	297,594
ИТОГО		7647	6992	135,448	792	635,895	39,337

ПУ № 19083290

$Q_E =$	169,560
$V_{подп.} =$	654,624
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

М³

М³

Q =

Q (гвс) =

V подп. =

129,064

40,496

654,624

(Гкал)

(Гкал)

(М³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (фамилия, _____ (должность) _____ (имя, _____ (отчество) _____) _____ подпись _____

23.05.2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/04/24г.-20/05/24г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес:

Договор N: 0000000000

Теплоснабщик: ТВ7-04М сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: не исп.

Тип расхомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min =

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min =

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	v1 м3	v2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.24 23	70.51	53.15	17.36	6.95	4.64	326.815	302.580	319.545	298.620	20.925	0.00	4.00	5.565	24	0
19.04.24 23	67.94	51.87	16.07	6.84	4.60	320.600	296.995	313.955	293.287	20.668	0.00	4.00	5.061	24	0
20.04.24 23	67.61	51.35	16.26	6.69	4.54	315.765	291.180	309.274	287.634	21.640	0.00	4.00	5.042	24	0
21.04.24 23	68.97	53.52	15.45	6.77	4.52	317.875	296.015	311.084	292.094	18.990	0.00	4.00	4.821	24	0
22.04.24 23	69.37	54.05	15.31	6.75	4.50	315.240	293.680	308.446	289.694	18.751	0.00	4.00	4.738	24	0
23.04.24 23	68.25	51.38	16.87	6.59	4.55	305.415	282.685	299.018	279.213	18.805	0.00	4.00	5.057	24	0
24.04.24 23	66.97	49.46	17.51	6.55	4.61	296.835	275.365	290.826	272.247	18.578	0.00	4.00	5.105	24	0
25.04.24 23	66.83	49.61	17.22	6.56	4.57	304.485	278.720	298.346	275.532	22.814	0.00	4.00	5.150	24	0
26.04.24 23	68.69	51.31	17.37	6.62	4.53	307.970	286.245	301.451	282.758	18.693	0.00	4.00	5.251	24	0
27.04.24 23	69.04	52.01	17.02	6.66	4.53	312.175	288.980	305.518	285.353	20.165	0.00	4.00	5.215	24	0
28.04.24 23	68.93	52.15	16.78	6.69	4.53	311.690	291.145	305.054	287.474	17.580	0.00	4.00	5.133	24	0
29.04.24 23	68.18	51.67	16.50	6.65	4.54	309.310	287.440	302.843	283.884	18.959	0.00	4.00	5.012	24	0
30.04.24 23	69.86	51.77	18.09	6.58	4.54	303.025	282.660	296.390	279.151	17.239	0.00	4.00	5.375	24	0
01.05.24 23	71.62	53.05	18.57	6.60	4.49	310.125	287.225	303.021	283.466	19.555	0.00	4.00	5.642	24	0
02.05.24 23	70.52	52.58	17.95	6.63	4.52	310.090	287.370	303.183	283.659	19.524	0.00	4.00	5.455	24	0
03.05.24 23	68.98	50.67	18.31	6.22	4.38	288.750	269.050	282.577	265.858	16.719	0.00	4.00	5.186	24	0
04.05.24 23	67.85	50.16	17.69	6.03	4.26	287.225	262.625	281.268	259.566	21.702	0.00	4.00	4.985	24	0
05.05.24 23	66.50	48.93	17.57	6.01	4.31	280.445	257.455	274.836	254.612	20.224	0.00	4.00	4.838	24	0
06.05.24 23	67.86	49.79	18.06	6.05	4.28	283.860	262.350	277.967	259.324	18.643	0.00	4.00	4.838	24	0
07.05.24 23	68.00	50.27	17.73	6.06	4.26	285.650	265.205	279.689	262.102	17.588	0.00	4.00	4.970	24	0
08.05.24 23	68.14	50.85	17.28	6.12	4.28	288.925	267.475	282.883	264.265	18.618	0.00	4.00	4.900	24	0
09.05.24 23	67.31	50.78	16.54	6.07	4.26	286.210	264.735	280.359	261.575	18.785	0.00	4.00	4.647	24	0
10.05.24 23	68.46	51.31	17.16	6.09	4.26	288.035	266.645	281.970	263.393	18.576	0.00	4.00	4.848	24	0
11.05.24 23	67.67	50.37	17.30	6.05	4.25	284.445	263.530	278.569	260.426	18.143	0.00	4.00	4.830	24	0
12.05.24 23	67.88	50.71	17.17	6.05	4.23	286.805	264.510	280.853	261.370	19.483	0.00	4.00	4.832	24	0
13.05.24 23	66.35	47.64	18.71	4.94	4.80	129.260	107.260	126.690	106.021	20.670	0.00	4.00	2.374	24	0
14.05.24 23	65.67	24.94	40.73	4.71	6.20	21.410	0.000	20.989	0.000	20.989	0.00	4.00	0.854	24	0
15.05.24 23	64.67	22.62	42.05	4.59	3.88	21.370	0.000	20.963	0.000	20.963	0.00	4.00	0.882	24	0
16.05.24 23	65.60	22.35	43.24	4.60	0.00	21.885	0.000	21.456	0.000	21.456	0.00	4.00	0.929	24	0
17.05.24 23	65.78	22.65	43.13	4.56	0.00	21.790	0.000	21.362	0.000	21.362	0.00	4.00	0.923	24	0
18.05.24 23	65.70	23.64	42.06	4.61	0.00	22.335	0.000	21.896	0.000	21.896	0.00	4.00	0.922	24	0
19.05.24 23	64.78	22.40	42.38	4.51	0.00	22.590	0.000	22.158	0.000	22.158	0.00	4.00	0.940	24	0
20.05.24 23	60.22	19.27	40.94	4.49	0.00	23.150	0.000	22.763	0.000	22.763	0.00	4.00	0.933	24	0
Итого/Средн	68.39	50.72	17.67	6.00	3.81	7811.555	7079.125	7647.202	6992.578	654.624	0.00	4.00	135.448	792	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.04.24 23	58877.710	55658.990	57160.894	54826.420	2334.474	1419.508	4829	55
20.05.24 23	66689.265	62738.115	64808.096	61818.998	2989.098	1554.956	5621	55
Итого	7811.555	7079.125	7647.202	6992.578	654.624	135.448	792	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/04/24г.-13/05/24г.
Адрес: Коммунальная 9/2

Договор N: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001
Договорные расходы: Г1 max = 120.00 м3/ч Г1 min = 0.80 м3/ч
М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут Г2 max = 120.00 м3/ч Г2 min = 0.80 м3/ч
тхв: не исп.

Тип расходомера:
Пределы измерений:

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Рх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.24 23	70.51	53.15	17.36	6.95	4.64	326.815	302.580	319.545	298.620	20.925	0.00	4.00	5.565	24	0
19.04.24 23	67.94	51.87	16.07	6.84	4.60	320.600	296.995	313.955	293.287	20.668	0.00	4.00	5.061	24	0
20.04.24 23	67.61	51.35	16.26	6.69	4.54	315.765	291.180	309.274	287.634	21.640	0.00	4.00	5.042	24	0
21.04.24 23	68.97	53.52	15.45	6.77	4.52	317.875	296.015	311.084	292.094	18.990	0.00	4.00	4.821	24	0
22.04.24 23	69.37	54.05	15.31	6.75	4.50	315.240	293.680	308.446	289.694	18.751	0.00	4.00	4.738	24	0
23.04.24 23	68.25	51.38	16.87	6.59	4.55	305.415	282.685	299.018	279.213	19.805	0.00	4.00	5.037	24	0
24.04.24 23	66.97	49.46	17.51	6.55	4.61	296.835	275.365	290.826	272.247	18.578	0.00	4.00	5.105	24	0
25.04.24 23	66.83	49.61	17.22	6.56	4.57	304.485	278.720	298.346	275.532	22.814	0.00	4.00	5.150	24	0
26.04.24 23	68.69	51.31	17.37	6.62	4.53	307.970	286.245	301.451	282.758	18.693	0.00	4.00	5.251	24	0
27.04.24 23	69.04	52.01	17.02	6.66	4.53	312.175	288.980	305.518	285.353	20.165	0.00	4.00	5.215	24	0
28.04.24 23	68.93	52.15	16.78	6.69	4.53	311.690	291.145	305.054	287.474	17.580	0.00	4.00	5.133	24	0
29.04.24 23	68.18	51.67	16.50	6.65	4.54	309.310	287.440	302.843	283.884	18.959	0.00	4.00	5.012	24	0
30.04.24 23	69.86	51.77	18.09	6.58	4.54	303.025	282.660	296.390	279.151	17.239	0.00	4.00	5.375	24	0
01.05.24 23	71.62	53.05	18.57	6.60	4.49	310.125	287.225	303.021	283.466	19.555	0.00	4.00	5.642	24	0
02.05.24 23	70.52	52.58	17.95	6.63	4.52	310.090	287.370	303.183	283.659	19.524	0.00	4.00	5.455	24	0
03.05.24 23	68.98	50.67	18.31	6.22	4.38	288.750	269.050	282.577	265.858	16.719	0.00	4.00	5.186	24	0
04.05.24 23	67.85	50.16	17.69	6.03	4.26	287.225	262.625	281.268	259.566	21.702	0.00	4.00	4.985	24	0
05.05.24 23	66.50	48.93	17.57	6.01	4.31	280.445	257.455	274.836	254.612	20.224	0.00	4.00	4.838	24	0
06.05.24 23	67.86	49.79	18.06	6.05	4.28	283.860	262.350	277.967	259.324	18.643	0.00	4.00	5.032	24	0
07.05.24 23	68.00	50.27	17.73	6.06	4.26	285.650	265.205	279.689	262.102	17.588	0.00	4.00	4.970	24	0
08.05.24 23	68.14	50.85	17.28	6.12	4.28	288.925	267.475	282.883	264.265	18.618	0.00	4.00	4.900	24	0
09.05.24 23	67.31	50.78	16.54	6.07	4.26	286.210	264.735	280.359	261.575	18.785	0.00	4.00	4.647	24	0
10.05.24 23	68.46	51.31	17.16	6.09	4.26	288.035	266.645	281.970	263.393	18.576	0.00	4.00	4.848	24	0
11.05.24 23	67.67	50.37	17.30	6.05	4.25	284.445	263.530	278.569	260.426	18.143	0.00	4.00	4.830	24	0
12.05.24 23	67.88	50.71	17.17	6.05	4.23	286.805	264.510	280.853	261.370	19.483	0.00	4.00	4.832	24	0
13.05.24 23	66.35	47.64	18.71	4.94	4.80	129.260	107.260	126.690	106.021	20.670	0.00	4.00	2.374	24	0
Итого/Средн	68.47	51.29	17.18	6.38	4.45	7657.025	7079.125	7495.615	6992.578	503.037	0.00	4.00	129.064	624	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.04.24 23	58877.710	55658.990	57160.894	54826.420	2334.474	1419.508	4829	55
13.05.24 23	66534.735	62738.115	64656.509	61818.998	2837.511	1548.572	5453	55
Итого	7657.025	7079.125	7495.615	6992.578	503.037	129.064	624	0

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(I) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неистр.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 14/05/24г.-20/05/24г.
Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = Т.сут Мгвс = Т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
14.05.24 23	65.67	24.94	40.73	4.71	6.20	< 21.410	< 0.000	20.989	< 0.000	20.989	0.00	4.00	0.854	24	0	*
15.05.24 23	64.67	22.62	42.05	4.59	3.88	< 21.370	< 0.000	20.963	< 0.000	20.963	0.00	4.00	0.882	24	0	*
16.05.24 23	65.60	22.35	43.24	4.60	0.00	< 21.885	< 0.000	21.456	< 0.000	21.456	0.00	4.00	0.929	24	0	*
17.05.24 23	65.78	22.65	43.13	4.56	0.00	< 21.790	< 0.000	21.362	< 0.000	21.362	0.00	4.00	0.923	24	0	*
18.05.24 23	65.70	23.64	42.06	4.61	0.00	< 22.335	< 0.000	21.896	< 0.000	21.896	0.00	4.00	0.922	24	0	*
19.05.24 23	64.78	22.40	42.38	4.51	0.00	< 22.590	< 0.000	22.158	< 0.000	22.158	0.00	4.00	0.940	24	0	*
20.05.24 23	60.22	19.27	40.94	4.49	0.00	< 23.150	< 0.000	22.763	< 0.000	22.763	0.00	4.00	0.933	24	0	*
Итого/Средн	64.59	22.52	42.07	4.58	1.44	154.530	0.000	151.587	0.000	151.587	0.00	4.00	6.384	168	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
13.05.24 23	66534.735	62738.115	64656.509	61818.998	2837.511	1548.572	5453	55
20.05.24 23	66689.265	62738.115	64808.096	61818.998	2989.098	1554.956	5621	55
Итого	154.530	0.000	151.587	0.000	151.587	6.384	168	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/04/24г.-20/05/24г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.04.24 23	70.27	6.88	21.000	20.536	5.00	3.00	1.342	24	0	
19.04.24 23	66.58	6.77	20.700	20.287	5.00	3.00	1.250	24	0	
20.04.24 23	67.28	6.63	21.400	20.964	5.00	3.00	1.307	24	0	
21.04.24 23	68.65	6.70	19.300	18.892	5.00	3.00	1.204	24	0	
22.04.24 23	68.41	6.68	18.800	18.404	5.00	3.00	1.168	24	0	
23.04.24 23	67.50	6.54	19.800	19.394	5.00	3.00	1.213	24	0	
24.04.24 23	66.27	6.50	18.900	18.525	5.00	3.00	1.136	24	0	
25.04.24 23	66.47	6.50	22.800	22.345	5.00	3.00	1.375	24	0	
26.04.24 23	68.45	6.56	19.200	18.795	5.00	3.00	1.194	24	0	
27.04.24 23	68.32	6.59	20.400	19.973	5.00	3.00	1.266	24	0	
28.04.24 23	68.25	6.62	18.700	18.308	5.00	3.00	1.159	24	0	
29.04.24 23	67.34	6.58	19.900	19.493	5.00	3.00	1.216	24	0	
30.04.24 23	69.63	6.52	18.200	17.805	5.00	3.00	1.152	24	0	
01.05.24 23	70.98	6.53	20.900	20.429	5.00	3.00	1.349	24	0	
02.05.24 23	68.73	6.56	20.500	20.064	5.00	3.00	1.280	24	0	
03.05.24 23	68.69	6.18	17.700	17.324	5.00	3.00	1.104	24	0	
04.05.24 23	67.03	5.98	22.000	21.554	5.00	3.00	1.338	24	0	
05.05.24 23	66.12	5.96	20.600	20.193	5.00	3.00	1.235	24	0	
06.05.24 23	67.54	6.00	19.100	18.707	5.00	3.00	1.171	24	0	
07.05.24 23	67.48	6.01	18.100	17.728	5.00	3.00	1.108	24	0	
08.05.24 23	67.66	6.06	18.400	18.021	5.00	3.00	1.130	24	0	
09.05.24 23	66.69	6.01	18.500	18.128	5.00	3.00	1.119	24	0	
10.05.24 23	67.83	6.03	18.300	17.920	5.00	3.00	1.127	24	0	
11.05.24 23	67.04	5.98	17.900	17.537	5.00	3.00	1.089	24	0	
12.05.24 23	67.21	5.98	18.900	18.514	5.00	3.00	1.153	24	0	
13.05.24 23	64.32	4.96	19.300	18.936	5.00	3.00	1.124	24	0	
14.05.24 23	64.65	4.79	19.300	18.932	5.00	3.00	1.130	24	0	
15.05.24 23	63.65	4.67	19.400	19.040	5.00	3.00	1.117	24	0	
16.05.24 23	64.50	4.69	19.800	19.425	5.00	3.00	1.156	24	0	
17.05.24 23	64.75	4.65	19.700	19.324	5.00	3.00	1.155	24	0	
18.05.24 23	64.69	4.69	20.200	19.815	5.00	3.00	1.183	24	0	
19.05.24 23	63.65	4.59	20.400	20.022	5.00	3.00	1.175	24	0	
20.05.24 23	59.12	4.57	20.900	20.562	5.00	3.00	1.113	24	0	
Итого/Средн	66.82	5.97	649.000	635.895	5.00	3.00	39.337	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.04.24 23	3618.000	3519.840	258.257	4881	3
20.05.24 23	4267.000	4155.736	297.594	5673	3
Итого	649.000	635.895	39.337	792	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/04/24г.-13/05/24г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.04.24 23	70.27	6.88	21.000	20.536	5.00	3.00	1.342	24	0	
19.04.24 23	66.58	6.77	20.700	20.287	5.00	3.00	1.250	24	0	
20.04.24 23	67.28	6.63	21.400	20.964	5.00	3.00	1.307	24	0	
21.04.24 23	68.65	6.70	19.300	18.892	5.00	3.00	1.204	24	0	
22.04.24 23	68.41	6.68	18.800	18.404	5.00	3.00	1.168	24	0	
23.04.24 23	67.50	6.54	19.800	19.394	5.00	3.00	1.213	24	0	
24.04.24 23	66.27	6.50	18.900	18.525	5.00	3.00	1.136	24	0	
25.04.24 23	66.47	6.50	22.800	22.345	5.00	3.00	1.375	24	0	
26.04.24 23	68.45	6.56	19.200	18.795	5.00	3.00	1.194	24	0	
27.04.24 23	68.32	6.59	20.400	19.973	5.00	3.00	1.266	24	0	
28.04.24 23	68.25	6.62	18.700	18.308	5.00	3.00	1.159	24	0	
29.04.24 23	67.34	6.58	19.900	19.493	5.00	3.00	1.216	24	0	
30.04.24 23	69.63	6.52	18.200	17.805	5.00	3.00	1.152	24	0	
01.05.24 23	70.98	6.53	20.900	20.429	5.00	3.00	1.349	24	0	
02.05.24 23	68.73	6.56	20.500	20.064	5.00	3.00	1.280	24	0	
03.05.24 23	68.69	6.18	17.700	17.324	5.00	3.00	1.104	24	0	
04.05.24 23	67.03	5.98	22.000	21.554	5.00	3.00	1.338	24	0	
05.05.24 23	66.12	5.96	20.600	20.193	5.00	3.00	1.235	24	0	
06.05.24 23	67.54	6.00	19.100	18.707	5.00	3.00	1.171	24	0	
07.05.24 23	67.48	6.01	18.100	17.728	5.00	3.00	1.108	24	0	
08.05.24 23	67.66	6.06	18.400	18.021	5.00	3.00	1.130	24	0	
09.05.24 23	66.69	6.01	18.500	18.128	5.00	3.00	1.119	24	0	
10.05.24 23	67.83	6.03	18.300	17.920	5.00	3.00	1.127	24	0	
11.05.24 23	67.04	5.98	17.900	17.537	5.00	3.00	1.089	24	0	
12.05.24 23	67.21	5.98	18.900	18.514	5.00	3.00	1.153	24	0	
13.05.24 23	64.32	4.96	19.300	18.936	5.00	3.00	1.124	24	0	
Итого/Средн	67.72	6.32	509.300	498.777	5.00	3.00	31.308	624	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.04.24 23	3618.000	3519.840	258.257	4881	3
13.05.24 23	4127.300	4018.617	289.565	5505	3
Итого	509.300	498.777	31.308	624	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 14/05/24г.-20/05/24г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
14.05.24 23	64.65	4.79	19.300	18.932	5.00	3.00	1.130	24	0	
15.05.24 23	63.65	4.67	19.400	19.040	5.00	3.00	1.117	24	0	
16.05.24 23	64.50	4.69	19.800	19.425	5.00	3.00	1.156	24	0	
17.05.24 23	64.75	4.65	19.700	19.324	5.00	3.00	1.155	24	0	
18.05.24 23	64.69	4.69	20.200	19.815	5.00	3.00	1.183	24	0	
19.05.24 23	63.65	4.59	20.400	20.022	5.00	3.00	1.175	24	0	
20.05.24 23	59.12	4.57	20.900	20.562	5.00	3.00	1.113	24	0	
Итого/Средн	63.53	4.66	139.700	137.119	5.00	3.00	8.029	168	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
13.05.24 23	4127.300	4018.617	289.565	5505	3
20.05.24 23	4267.000	4155.736	297.594	5673	3
Итого	139.700	137.119	8.029	168	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____