

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП -
Система 2 - х трубная ,ГВС открыт
Т/вычислитель КМ-5
(наименование и схема подключения)
Максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час)-0,5327
За отчетный период-396,3288 Гкал

В АО "Омск РТС"

Договор № 3-39211-ON

Справка

о потреблении тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

Жилой дом ООО "УК "Светлоград"

наименование организации, объект, по месту установки приборов
г.Омск, ул.Малунцева, 15
адрес по месту установки приборов

за Май 2024г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии	Время (не)работы	Показания по счетчику ГВС
дата	время	по подаче (т)	по обратной (т)	(Гкал)	(час)	(м3)
с 18.04	0-00	15 741,31	14 970,03	418,998	2 578,87	11027
по 19.04	24-00	19 099,31	18 102,46	482,432	3 338,76	11223
ИТОГО		3 358,00	3 132,43	63,434	759,89	196,00

ПУ №334520

QΣ= <u>64,644</u> 64,111 Гкал
<u>225,58</u> м3
Vх.в.= <u>0</u> м3

$$\begin{aligned} Q &= \frac{\checkmark 0,818 \cdot 62,740}{61,921+0,677} = 62,598 \text{ (Гкал)} \\ Q_{\text{ГВС}} &= \frac{1,513 \cdot 1,904}{225,58} \text{ (Гкал)} \\ V_{\text{ГВС}} &= 225,58 \text{ (м3)} \end{aligned}$$

Руководитель : Директор ООО " ТеплоЭнерго-Учет" Шимберко В.В. подпись _____
должность, Ф.И.О.

М.П.

Ответственный исполнитель: директор

должность

Шимберко Василий Васильевич телефон: +79136666758, раб.телефон: 217-631
фамилия, имя, отчество

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Сл. для приборов учёта тепловой энергии

21 МАЙ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Чоркина Е.Б.

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 334520
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0 - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 0 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.04.2024 по 19.05.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.04.24	2.675	139.72	131.19	8.53	68.7	52.4	16.3	5.0	5.4	3.4	1.24	22.76	ED
19.04.24	2.480	145.08	138.67	6.42	68.2	53.3	14.9	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
20.04.24	2.542	145.30	137.83	7.48	68.5	53.5	15.0	5.0	5.6	3.5	0.00	24.00	
21.04.24	2.524	147.44	139.84	7.60	69.6	55.1	14.5	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
22.04.24	1.725	106.80	100.75	6.06	70.2	56.8	13.4	5.0	4.0	2.5	4.53	19.47	ED
23.04.24	2.268	136.04	129.15	6.89	68.5	54.4	14.2	5.0	5.4	3.5	0.00	24.00	
24.04.24	2.585	134.34	127.12	7.21	70.0	53.3	16.6	5.0	5.3	3.5	0.00	24.00	
25.04.24	2.567	134.88	127.74	7.14	69.3	52.9	16.5	5.0	5.3	3.5	0.00	24.00	
26.04.24	2.601	136.89	130.25	6.64	70.2	53.6	16.6	5.0	5.4	3.5	0.00	24.00	
27.04.24	2.562	137.87	131.51	6.36	70.1	53.8	16.3	5.0	5.4	3.5	0.00	24.00	
28.04.24	2.623	140.69	132.57	8.12	69.8	54.1	15.8	5.0	5.5	3.6	0.00	24.00	
29.04.24	2.499	138.88	132.15	6.73	70.1	54.5	15.6	5.0	5.5	3.6	0.00	24.00	
30.04.24	2.563	136.45	129.01	7.44	69.3	53.2	16.1	5.0	5.4	3.5	0.00	24.00	
01.05.24	2.623	136.18	129.45	6.73	70.5	53.7	16.8	5.0	5.4	3.5	0.00	24.00	
02.05.24	2.693	137.40	130.41	6.99	71.3	54.3	17.1	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
03.05.24	2.566	129.05	121.55	7.50	69.3	52.1	17.2	5.0	5.1	3.5	0.19	23.81	ED
04.05.24	2.421	112.93	105.38	7.55	68.8	50.4	18.4	5.0	4.7	3.5	0.00	24.00	
05.05.24	2.350	111.39	104.77	6.62	68.5	50.1	18.4	5.0	4.7	3.6	0.00	24.00	
06.05.24	1.708	82.18	76.83	5.36	68.1	50.0	18.0	5.0	3.4	2.6	2.13	21.87	ED
07.05.24	2.270	128.42	120.30	8.12	67.7	53.1	14.6	5.0	5.0	3.5	0.00	24.00	
08.05.24	2.400	124.84	117.54	7.30	68.3	51.8	16.5	5.0	5.0	3.6	0.00	24.00	
09.05.24	2.272	125.16	117.58	7.58	66.5	51.2	15.4	5.0	5.0	3.6	0.00	24.00	
10.05.24	2.241	125.29	117.84	7.45	66.2	51.1	15.1	5.0	5.0	3.6	0.00	24.00	
11.05.24	2.373	125.75	117.06	8.68	66.7	51.1	15.7	5.0	5.0	3.6	0.00	24.00	
12.05.24	2.361	125.44	117.32	8.12	66.9	51.1	15.8	5.0	5.0	3.6	0.00	24.00	
13.05.24	1.449	75.73	68.61	7.12	65.8	51.0	14.8	5.0	5.1	4.3	0.03	23.97	D
14.05.24	0.268	6.42	0.00	6.42	46.9	25.9	21.0	5.0	6.1	6.2	0.00	24.00	
15.05.24	0.259	6.56	0.00	6.56	44.6	24.0	20.7	5.0	6.0	6.1	0.00	24.00	
16.05.24	0.243	6.20	0.00	6.20	44.3	23.2	21.1	5.0	6.0	6.1	0.00	24.00	
17.05.24	0.254	6.49	0.00	6.49	44.2	22.8	21.5	5.0	6.2	6.3	0.00	24.00	
18.05.24	0.236	6.09	0.00	6.09	43.9	22.4	21.5	5.0	6.3	6.3	0.00	24.00	
19.05.24	0.235	6.09	0.00	6.09	43.7	22.2	21.5	5.0	6.2	6.3	0.00	24.00	
Итого	63.434	3358.00	3132.42	225.58	68.6	52.9	15.7	5.0	5.3	4.0	8.11	759.89	8.11

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
19.05.24	24:00	482.432	19099.31	18102.46	3338.76
18.04.24	00:00	418.998	15741.31	14970.03	2578.87
Итого		63.434	3358.00	3132.42	759.89

Отчетный период 768.00 час. Период норм.работы 759.89 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 4.524 час.

Период t2-t1 < min (D) 3.589 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____