

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за март 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.02	00	4507	4695	100,701	12560	---	---
05.03	24	4798	4984	107,071	12944	---	---
ИТОГО		291	289	6,370	384	---	---

06.03 – 20.03 – по среднему – 5,971 Гкал

Q = 12,341 (Гкал)

Q (гвс) = --- (Гкал)

V_{подп.} = --- (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ ПОДПИСЬ _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ ПОДПИСЬ _____
(фамилия, имя, отчество)

СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

26 МАР 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/24г.-05/03/24г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. _____ Тип расходомера: _____
26 к 3

Тепловычислитель ВКЛ-7 сет. N 0
Договорные расходы:
M сеп. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C
Пределы измерений:
G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00077736 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0КСФЕ8 ПО 2,7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.02.2024	94,45	66,67	27,78	18,210	17,490	17,750	17,340	0,150	6,40	4,50	0,4880	24	0	
20.02.2024	87,74	61,81	25,93	17,190	16,680	16,760	16,510	0,170	6,40	4,50	0,4350	24	0	
21.02.2024	91,52	63,92	27,60	17,580	16,980	17,130	16,800	0,180	6,40	4,50	0,4680	24	0	
22.02.2024	97,79	69,02	28,77	18,820	18,100	18,340	17,860	0,240	6,40	4,50	0,5200	24	0	
23.02.2024	95,72	68,04	27,68	18,900	18,180	18,470	17,990	0,190	6,40	4,50	0,5040	24	0	
24.02.2024	93,03	66,38	26,65	18,920	18,210	18,500	18,070	0,140	6,40	4,50	0,4890	24	0	
25.02.2024	82,42	60,49	21,93	19,020	18,530	18,670	18,430	0,100	6,40	4,50	0,4070	24	0	
26.02.2024	77,63	57,78	19,85	19,140	18,660	18,810	18,570	0,090	6,40	4,50	0,3720	24	0	
27.02.2024	73,84	55,55	18,29	18,900	18,420	18,580	18,340	0,080	6,40	4,50	0,3400	24	0	
28.02.2024	73,79	55,45	18,34	18,850	18,370	18,530	18,290	0,080	6,40	4,50	0,3380	24	0	
29.02.2024	74,10	55,93	18,17	19,070	18,590	18,750	18,510	0,080	6,40	4,50	0,3350	24	0	
01.03.2024	73,36	55,47	17,89	18,980	18,500	18,650	18,410	0,090	6,40	4,50	0,3300	24	0	
02.03.2024	75,03	56,52	18,51	19,230	18,750	18,890	18,650	0,100	6,40	4,50	0,3500	24	0	
03.03.2024	75,58	56,83	18,75	18,910	18,430	18,550	18,310	0,120	6,40	4,50	0,3450	24	0	
04.03.2024	73,35	55,73	17,62	19,260	18,780	18,910	18,670	0,110	6,40	4,50	0,3330	24	0	
05.03.2024	71,71	54,39	17,32	18,850	18,370	18,500	18,260	0,110	6,40	4,50	0,3160	24	0	
Итого:				299,830	291,040	293,790	289,010	2,030			6,3700	384	0	
Средние:	81,94	60,00	21,94						6,40	4,50				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18/02/24 24:00	4 630,120	4 507,240	4 784,060	4 695,400	-188,160	100,7010	12 560	7
05/03/24 24:00	4 929,950	4 798,280	5 077,850	4 984,410	-186,130	107,0710	12 944	7
Итого:	299,830	291,040	293,790	289,010	2,030	6,3700	384	0

Период нормальной работы 384ч
Период отсутствия учета тепловой энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации