

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за март 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.02	00	18964	17365	531,394	4282	1635,41	99,927
17.03	24	22440	20582	636,930	4954	1851,56	115,430
ИТОГО		3475	3216	105,536	672	216,15	15,503

ПУ № 251546

Q _E =	124,104	Гкал
V _{подп.} =	258,88	м³
V _{х.в.} =	0	м³

Q = 105,536 (Гкал)

Q_(гвс) = 18,568 (Гкал)

V_{подп.} = 258,88 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета теплоты

19 МАР 2024

ПРИНТОМ

ТУ



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/24г.-17/03/24г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы: _____

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/02/24	94.40	53.25	41.15	124.39	119.74	112.54	111.10	8.64	6.57	6.48	4.932	24	0	*
20/02/24	88.54	50.29	38.25	118.12	114.18	107.23	105.98	8.20	6.52	6.43	4.374	24	0	*
21/02/24	91.08	50.70	40.38	120.36	116.11	108.42	107.12	8.99	6.57	6.48	4.685	24	0	*
22/02/24	98.05	54.86	43.19	128.28	123.15	115.62	114.02	9.13	6.65	6.56	5.328	24	0	*
23/02/24	95.99	54.64	41.35	127.82	122.91	116.82	115.18	7.73	6.73	6.63	5.092	24	0	*
24/02/24	93.89	54.22	39.67	127.98	123.26	117.15	115.53	7.73	6.73	6.64	4.894	24	0	*
25/02/24	82.93	50.45	32.48	130.80	126.89	118.12	116.68	10.21	6.66	6.57	4.122	24	0	*
26/02/24	77.99	48.79	29.20	130.72	127.19	119.44	118.10	9.09	6.64	6.55	3.713	24	0	*
27/02/24	74.14	47.15	26.99	129.15	126.01	118.42	117.22	8.79	6.62	6.54	3.403	24	0	*
28/02/24	73.88	46.93	26.95	129.68	126.55	117.78	116.58	9.97	6.62	6.53	3.407	24	0	*
29/02/24	74.28	47.49	26.79	131.71	128.49	119.28	118.08	10.41	6.58	6.49	3.440	24	0	*
01/03/24	73.47	47.19	26.28	129.40	126.30	118.69	117.49	8.81	6.65	6.56	3.315	24	0	*
02/03/24	75.04	48.05	26.99	131.27	127.98	120.38	119.16	8.82	6.65	6.56	3.455	24	0	*
03/03/24	75.77	48.21	27.56	130.73	127.41	118.22	116.99	10.42	6.53	6.44	3.511	24	0	*
04/03/24	73.63	47.78	25.85	131.58	128.42	120.51	119.30	9.12	6.58	6.49	3.319	24	0	*
05/03/24	71.89	46.78	25.11	128.94	125.98	118.24	117.04	8.94	6.54	6.45	3.162	24	0	*
06/03/24	73.07	46.77	26.30	125.98	123.01	118.24	114.07	8.94	6.57	6.49	3.231	24	0	*
07/03/24	78.49	49.01	29.48	127.55	124.11	116.26	114.94	9.17	6.66	6.57	3.656	24	0	*
08/03/24	80.87	49.88	30.99	127.68	124.04	115.50	114.11	9.93	6.60	6.51	3.841	24	0	*
09/03/24	77.08	48.05	29.03	126.29	123.00	114.97	113.77	9.23	6.65	6.56	3.570	24	0	*
10/03/24	75.05	47.92	27.13	130.45	127.21	117.96	116.75	10.46	6.61	6.52	3.447	24	0	*
11/03/24	75.71	47.71	28.00	125.96	122.79	114.72	113.52	9.27	6.58	6.49	3.436	24	0	*
12/03/24	75.68	47.52	28.16	124.12	120.97	113.32	112.12	8.85	6.58	6.49	3.404	24	0	*
13/03/24	77.91	48.43	29.48	125.71	122.36	114.24	113.00	9.36	6.61	6.52	3.603	24	0	*
14/03/24	77.85	48.41	29.44	126.10	122.75	114.57	113.32	9.43	6.54	6.45	3.612	24	0	*
15/03/24	76.49	48.45	28.04	128.99	125.66	118.28	117.00	8.66	6.55	6.46	3.521	24	0	*
16/03/24	70.71	45.96	24.75	127.67	124.81	116.61	115.44	9.37	6.52	6.43	3.087	24	0	*
17/03/24	68.72	44.80	23.92	127.26	124.55	114.39	113.34	11.21	6.56	6.47	2.976	24	0	*
Итого:				3574.6	3475.83	3252.9	3216.95	258.88			105.536	672	0	
Средние:	79.37	48.91	30.46						6.60	6.51				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/02/24 24:00	19467.32	18964.25	17556.07	17365.77	1598.48	531.394	4282	242
17/03/24 24:00	23042.01	22440.08	20808.99	20582.72	1857.36	636.930	4954	242
Итого:	3574.69	3475.83	3252.92	3216.95	258.88	105.536	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5212ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/24г.-17/03/24г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

T3=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/02/24	91.69	7.40	7.14	5.86	0.620	24	0	*
20/02/24	84.43	7.00	6.77	5.76	0.541	24	0	*
21/02/24	89.21	7.70	7.44	5.81	0.625	24	0	*
22/02/24	94.78	8.00	7.69	5.96	0.690	24	0	*
23/02/24	92.45	6.60	6.38	6.03	0.558	24	0	*
24/02/24	90.48	6.40	6.17	6.04	0.527	24	0	*
25/02/24	79.66	9.00	8.76	5.99	0.653	24	0	*
26/02/24	75.70	7.90	7.70	5.99	0.543	24	0	*
27/02/24	71.74	7.40	7.26	5.97	0.483	24	0	*
28/02/24	72.06	8.50	8.30	5.95	0.555	24	0	*
29/02/24	72.56	9.20	8.99	5.94	0.606	24	0	*
01/03/24	71.71	7.60	7.44	5.99	0.495	24	0	*
02/03/24	73.28	7.50	7.31	6.01	0.502	24	0	*
03/03/24	73.90	9.00	8.82	5.89	0.612	24	0	*
04/03/24	71.35	7.90	7.71	5.95	0.513	24	0	*
05/03/24	70.03	7.60	7.45	5.90	0.484	24	0	*
06/03/24	71.57	7.90	7.72	5.89	0.516	24	0	*
07/03/24	76.79	7.70	7.48	5.97	0.538	24	0	*
08/03/24	78.26	8.30	8.10	5.91	0.593	24	0	*
09/03/24	74.67	7.90	7.72	5.94	0.538	24	0	*
10/03/24	73.21	9.10	8.92	5.95	0.611	24	0	*
11/03/24	73.57	7.70	7.54	5.89	0.520	24	0	*
12/03/24	73.72	7.30	7.15	5.88	0.493	24	0	*
13/03/24	76.09	7.90	7.68	5.90	0.547	24	0	*
14/03/24	75.92	8.00	7.81	5.85	0.553	24	0	*
15/03/24	73.72	7.30	7.16	5.91	0.492	24	0	*
16/03/24	68.38	8.10	7.93	5.86	0.500	24	0	*
17/03/24	66.97	9.80	9.61	5.87	0.595	24	0	*
Итого:		221.70	216.15		15.503	672	0	
Средние:	77.06			5.92				

Дата	V1	M1	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/02/24 24:00	1670.40	1635.41	99.927	4284	240
17/03/24 24:00	1892.10	1851.56	115.430	4956	240
Итого:	221.70	216.15	15.503	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5212ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации