

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за март 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
22.02	00	11777	10547	491,673	1494	1164	91,055
18.03	24	16684	14936	670,983	2118	1642	127,056
ИТОГО		4907	4389	179,311	624	478,500	36,001

ПУ № 20129420

$Q_E =$	<u>218,284</u>	Гкал
$V_{подп.} =$	<u>518,006</u>	м ³
$V_{х.в.} =$	<u>0</u>	м ³

$Q = 179,311$ (Гкал)

$Q_{(гвс)} = 38,973$ (Гкал)

$V_{подп.} = 518,006$ (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
отдел приборов учёта тепловой энергии

26 МАР 2024

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/02/24г.-18/03/24г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.02.24 23	106.97	54.93	52.04	7.13	5.34	198.435	174.371	189.261	171.940	17.322	0.00	4.00	9.880	24	0	
23.02.24 23	104.45	54.26	50.19	7.08	5.32	197.686	173.134	188.918	170.779	18.139	0.00	4.00	9.509	24	0	
24.02.24 23	101.40	53.71	47.69	7.07	5.31	195.770	172.952	187.512	170.644	16.868	0.00	4.00	8.965	24	0	
25.02.24 23	90.10	50.12	39.98	7.04	5.28	198.921	172.689	192.100	170.677	21.423	0.00	4.00	7.694	24	0	
26.02.24 23	84.75	48.68	36.07	7.05	5.30	196.411	172.771	190.363	170.878	19.485	0.00	4.00	6.878	24	0	
27.02.24 23	81.50	47.70	33.81	7.04	5.29	195.382	172.327	189.758	170.516	19.243	0.00	4.00	6.425	24	0	
28.02.24 23	80.53	48.75	31.78	7.16	5.07	212.214	187.751	206.235	185.685	20.550	0.00	4.00	6.566	24	0	
29.02.24 23	80.99	47.83	33.16	7.00	5.23	196.311	173.447	190.717	171.618	19.098	0.00	4.00	6.334	24	0	
01.03.24 23	81.20	47.69	33.51	7.08	5.34	195.116	171.899	189.543	170.097	19.446	0.00	4.00	6.362	24	0	
02.03.24 23	81.63	47.79	33.84	7.06	5.33	195.322	171.732	189.687	169.921	19.766	0.00	4.00	6.429	24	0	
03.03.24 23	82.92	47.96	34.96	6.90	5.21	195.401	169.311	189.604	167.506	22.098	0.00	4.00	6.638	24	0	
04.03.24 23	79.83	47.29	32.53	6.99	5.27	194.890	170.694	189.483	168.932	20.551	0.00	4.00	6.174	24	0	
05.03.24 23	78.73	46.71	32.03	6.93	5.24	192.959	169.170	187.728	167.473	20.255	0.00	4.00	6.021	24	0	
06.03.24 23	79.57	46.52	33.05	6.86	5.22	190.521	167.120	185.259	165.459	19.800	0.00	4.00	6.132	24	0	
07.03.24 23	86.28	48.85	37.43	6.92	5.24	190.775	168.803	184.698	166.945	17.754	0.00	4.00	6.925	24	0	
08.03.24 23	87.91	49.41	38.50	6.89	5.22	192.531	168.484	186.200	166.587	19.613	0.00	4.00	7.181	24	0	
09.03.24 23	85.37	48.53	36.84	6.98	5.28	193.693	169.655	187.653	167.813	19.841	0.00	4.00	6.924	24	0	
10.03.24 23	81.87	47.65	34.21	6.94	5.24	196.697	170.057	190.992	168.273	22.719	0.00	4.00	6.545	24	0	
11.03.24 23	82.78	47.55	35.23	6.89	5.24	190.870	167.548	185.218	165.799	19.419	0.00	4.00	6.535	24	0	
12.03.24 23	83.15	47.50	35.65	6.90	5.25	192.202	167.636	186.478	165.887	20.591	0.00	4.00	6.658	24	0	
13.03.24 23	86.52	48.73	37.79	6.92	5.25	193.454	168.270	187.265	166.425	20.840	0.00	4.00	7.089	24	0	
14.03.24 23	85.51	48.15	37.36	6.85	5.19	191.167	167.685	185.180	165.894	19.286	0.00	4.00	6.929	24	0	
15.03.24 23	83.99	47.90	36.09	6.91	5.22	192.152	169.161	186.313	167.369	18.944	0.00	4.00	6.735	24	0	
16.03.24 23	78.87	46.15	32.72	6.83	5.19	192.136	166.712	186.916	165.074	21.842	0.00	4.00	6.124	24	0	
17.03.24 23	75.64	44.97	30.67	6.83	5.19	192.726	166.480	187.873	164.940	22.932	0.00	4.00	5.769	24	0	
18.03.24 23	77.68	46.08	31.60	6.88	5.22	191.188	167.580	186.129	165.947	20.182	0.00	4.00	5.890	24	0	
Итого/Средн	85.00	48.52	36.48	6.97	5.25	5064.934	4437.441	4907.084	4389.078	518.006	0.00	4.00	179.311	624	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.02.24 23	12219.634	10675.130	11777.679	10547.046	1230.633	491.673	1494	3
18.03.24 23	17284.567	15112.571	16684.763	14936.124	1748.639	670.983	2118	3
Итого	5064.934	4437.441	4907.084	4389.078	518.006	179.311	624	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/02/24г.-18/03/24г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.02.24 23	103.44	6.99	16.600	15.876	5.00	3.00	1.565	24	0	
23.02.24 23	100.98	6.93	17.200	16.480	5.00	3.00	1.584	24	0	
24.02.24 23	97.52	6.94	15.800	15.177	5.00	3.00	1.406	24	0	
25.02.24 23	86.99	6.83	20.000	19.353	5.00	3.00	1.589	24	0	
26.02.24 23	82.20	6.88	18.100	17.571	5.00	3.00	1.358	24	0	
27.02.24 23	79.14	6.86	17.700	17.216	5.00	3.00	1.278	24	0	
28.02.24 23	79.01	6.97	19.200	18.677	5.00	3.00	1.384	24	0	
29.02.24 23	79.30	6.83	17.700	17.215	5.00	3.00	1.280	24	0	
01.03.24 23	79.52	6.91	18.000	17.505	5.00	3.00	1.306	24	0	
02.03.24 23	80.01	6.88	18.200	17.693	5.00	3.00	1.329	24	0	
03.03.24 23	81.22	6.69	20.500	19.913	5.00	3.00	1.519	24	0	
04.03.24 23	77.66	6.81	18.600	18.108	5.00	3.00	1.317	24	0	
05.03.24 23	77.02	6.75	18.400	17.921	5.00	3.00	1.292	24	0	
06.03.24 23	78.28	6.69	18.100	17.615	5.00	3.00	1.292	24	0	
07.03.24 23	84.35	6.78	16.300	15.801	5.00	3.00	1.255	24	0	
08.03.24 23	85.19	6.73	18.300	17.731	5.00	3.00	1.423	24	0	
09.03.24 23	83.02	6.81	18.400	17.853	5.00	3.00	1.394	24	0	
10.03.24 23	80.43	6.72	20.900	20.311	5.00	3.00	1.534	24	0	
11.03.24 23	80.67	6.73	17.800	17.297	5.00	3.00	1.310	24	0	
12.03.24 23	81.16	6.73	18.900	18.360	5.00	3.00	1.400	24	0	
13.03.24 23	84.43	6.74	19.200	18.611	5.00	3.00	1.480	24	0	
14.03.24 23	83.54	6.69	17.700	17.168	5.00	3.00	1.350	24	0	
15.03.24 23	81.34	6.75	17.400	16.901	5.00	3.00	1.292	24	0	
16.03.24 23	75.57	6.63	20.000	19.495	5.00	3.00	1.377	24	0	
17.03.24 23	74.05	6.62	20.900	20.392	5.00	3.00	1.409	24	0	
18.03.24 23	75.43	6.70	18.600	18.133	5.00	3.00	1.278	24	0	
Итого/Средн	82.44	6.79	478.500	464.373	5.00	3.00	36.001	624	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.02.24 23	1164.100	1126.679	91.055	1497	0
18.03.24 23	1642.600	1591.052	127.056	2121	0
Итого	478.500	464.373	36.001	624	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____