

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за март 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.02	00	40539	39347	1047,474	3441	2453,364	185,037
17.03	24	48209	46541	1244,855	4097	2899,169	218,227
ИТОГО		7670	7193	197,380	656	445,805	33,190

ПУ № 19083290

Q _г =	222,891	Гкал
V _{подп.} =	477,446	м ³
V _{х.в.} =	0	м ³

Q = 198,876 (Гкал)
Q_(гвс) = 24,015 (Гкал)
V_{подп.} = 477,446 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О. _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19 МАР 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Турганов А.А.



Адрес: Коммунальная 9/2

Договор №: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001
Договорные расходы: М сет. воды= т.сут Мпас= т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:
Пределы измерений:
G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч
G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, Вд=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.02.24 23	101.36	67.72	33.64	7.16	4.78	327.515	304.635	313.722	298.319	15.403	0.00	4.00	10.596	24	0
20.02.24 23	96.09	64.78	31.31	7.13	4.80	323.705	301.050	311.281	295.298	15.983	0.00	4.00	9.780	24	0
21.02.24 23	98.04	65.65	32.39	7.02	4.72	320.360	297.875	307.604	292.040	15.564	0.00	4.00	9.999	24	0
22.02.24 23	17.40	25.06	-7.66	0.04	0.09	0.125	1.305	0.000	0.074	-0.074	0.00	4.00	0.000	16	8
23.02.24 23	97.51	61.42	36.09	5.08	3.64	229.485	201.865	219.085	197.609	21.397	0.00	4.00	7.931	22	2
24.02.24 23	95.71	60.69	35.02	6.37	4.53	288.605	268.280	277.601	263.743	13.858	0.00	4.00	9.749	24	0
25.02.24 23	85.56	56.39	29.18	6.36	4.51	289.310	266.330	280.232	262.413	17.819	0.00	4.00	8.195	24	0
26.02.24 23	80.73	54.70	26.03	6.37	4.52	287.000	266.270	278.874	262.578	16.295	0.00	4.00	7.276	24	0
27.02.24 23	77.30	53.16	24.14	6.36	4.53	284.265	264.180	276.812	260.720	16.091	0.00	4.00	6.697	24	0
28.02.24 23	76.50	52.56	23.94	6.29	4.51	279.935	259.990	272.739	256.661	16.078	0.00	4.00	6.542	24	0
29.02.24 23	76.23	50.08	26.16	4.27	4.20	175.360	158.445	170.858	156.484	14.374	0.00	4.00	4.476	23	1
01.03.24 23	75.32	48.05	27.28	4.97	3.94	185.440	163.055	180.793	161.258	19.534	0.00	4.00	4.939	24	0
02.03.24 23	78.46	55.75	22.71	7.16	4.76	306.655	302.575	298.411	279.005	19.406	0.00	4.00	6.794	22	2
03.03.24 23	80.56	56.83	23.73	7.02	4.70	327.655	302.575	318.413	298.048	20.365	0.00	4.00	7.576	24	0
04.03.24 23	76.62	55.41	21.22	7.12	4.71	332.100	308.265	323.532	303.882	19.650	0.00	4.00	6.883	24	0
05.03.24 23	76.28	54.86	21.43	7.07	4.71	328.610	305.835	320.214	301.588	18.626	0.00	4.00	6.880	24	0
06.03.24 23	76.41	54.56	21.85	6.98	4.75	320.865	296.945	312.642	292.836	19.806	0.00	4.00	6.849	24	0
07.03.24 23	82.03	57.65	24.38	7.04	4.76	322.515	300.395	313.118	295.788	17.330	0.00	4.00	7.655	24	0
08.03.24 23	84.10	58.73	25.37	7.02	4.76	321.895	299.065	312.120	294.308	17.812	0.00	4.00	7.940	24	0
09.03.24 23	81.55	57.57	23.98	7.09	4.78	324.030	302.280	314.693	297.666	17.027	0.00	4.00	7.568	24	0
10.03.24 23	79.75	56.38	23.37	7.02	4.72	315.155	291.185	306.514	286.843	19.671	0.00	4.00	6.940	23	1
11.03.24 23	79.32	53.91	25.41	4.82	3.67	169.080	157.730	309.207	291.479	17.728	0.00	4.00	7.245	24	0
12.03.24 23	79.32	53.91	25.41	4.82	3.67	169.080	157.730	309.207	291.479	17.728	0.00	4.00	7.245	24	0
13.03.24 23	82.47	57.22	25.25	7.05	4.80	318.865	294.910	309.498	290.465	19.033	0.00	4.00	4.189	22	2
14.03.24 23	82.74	57.43	25.31	6.99	4.72	319.535	296.425	310.090	291.910	18.180	0.00	4.00	7.836	24	0
15.03.24 23	80.14	55.06	25.08	5.82	3.96	248.740	229.530	241.778	226.287	15.491	0.00	4.00	7.870	24	0
16.03.24 23	73.69	52.58	21.10	6.97	4.84	321.175	293.835	313.435	290.079	23.355	0.00	4.00	6.078	24	0
17.03.24 23	71.91	51.93	19.98	6.96	4.82	320.300	294.730	312.925	291.054	21.871	0.00	4.00	6.630	24	0
Итого/Средн	82.54	56.88	25.66	6.31	4.39	7906.290	7305.870	7670.642	7193.195	477.446	0.00	4.00	197.380	656	16

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.02.24 23	41814.375	39964.765	40539.082	39347.992	1191.090	1047.474	3441	27
17.03.24 23	49720.665	47270.635	48209.724	46541.188	1668.537	1244.855	4097	43
Итого	7906.290	7305.870	7670.642	7193.195	477.446	197.380	656	16

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

11496

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/24г.-17/03/24г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.02.24 23	99.74	7.05	14.900	14.290	5.00	3.00	1.356	24	0	
20.02.24 23	93.63	7.03	15.200	14.642	5.00	3.00	1.299	24	0	
21.02.24 23	97.40	6.91	14.900	14.313	5.00	3.00	1.324	24	0	
22.02.24 23	18.62	0.05	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.02.24 23	93.07	5.05	0.300	0.289	5.00	3.00	0.025	24	0	
24.02.24 23	93.53	6.29	15.600	15.028	5.00	3.00	1.332	24	0	
25.02.24 23	83.88	6.26	19.800	19.200	5.00	3.00	1.516	24	0	
26.02.24 23	78.80	6.27	17.600	17.121	5.00	3.00	1.265	24	0	
27.02.24 23	76.14	6.26	17.200	16.760	5.00	3.00	1.193	24	0	
28.02.24 23	75.46	6.20	17.400	16.963	5.00	3.00	1.196	24	0	
29.02.24 23	74.11	4.34	14.300	13.951	5.00	3.00	0.965	24	0	
01.03.24 23	73.56	5.03	18.300	17.859	5.00	3.00	1.225	24	0	
02.03.24 23	77.75	7.14	20.200	19.665	5.00	3.00	1.432	24	0	
03.03.24 23	79.53	6.99	19.400	18.865	5.00	3.00	1.407	24	0	
04.03.24 23	75.06	7.08	18.300	17.846	5.00	3.00	1.252	24	0	
05.03.24 23	75.26	7.02	17.600	17.160	5.00	3.00	1.207	24	0	
06.03.24 23	75.82	6.93	18.600	18.131	5.00	3.00	1.285	24	0	
07.03.24 23	81.76	6.98	16.500	16.021	5.00	3.00	1.231	24	0	
08.03.24 23	82.55	6.97	17.400	16.888	5.00	3.00	1.311	24	0	
09.03.24 23	80.21	7.04	16.500	16.038	5.00	3.00	1.208	24	0	
10.03.24 23	77.88	7.01	19.500	18.983	5.00	3.00	1.385	24	0	
11.03.24 23	78.54	6.96	16.900	16.444	5.00	3.00	1.211	24	0	
12.03.24 23	63.38	4.83	17.800	17.459	5.00	3.00	1.020	24	0	
13.03.24 23	81.26	7.00	18.800	18.261	5.00	3.00	1.394	24	0	
14.03.24 23	81.79	6.94	18.100	17.576	5.00	3.00	1.351	24	0	
15.03.24 23	75.65	5.81	15.500	15.106	5.00	3.00	1.068	24	0	
16.03.24 23	72.41	7.01	21.700	21.195	5.00	3.00	1.430	24	0	
17.03.24 23	70.75	7.00	20.200	19.749	5.00	3.00	1.300	24	0	
Итого/Средн	79.37	6.27	458.500	445.805	5.00	3.00	33.190	672	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.02.24 23	2525.100	2453.364	185.037	3465	3
17.03.24 23	2983.600	2899.169	218.227	4137	3
Итого	458.500	445.805	33.190	672	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____