

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за март 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратной (м3)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.02	00	223753	199085	5924,639	62156	23464	1271,413
17.03	24	227279	202314	6026,053	62828	23662	1284,644
ИТОГО		3525	3228	101,414	672	198,154	13,231

ПУ № 121084

$Q_E =$	101,414
$V_{подп.} =$	297,114
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 101,414$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 0$ (Гкал)

$V_{подп.} = 297,114$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В.

подпись

(фамилия)

имя,

отчество)

АО «ОМСК РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

26 МАР 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иоркина Е.Б.



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 24 г.

Название потребителя

Адрес потребителя

Ответственное лицо

Абонент

Телефон

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Ном. 121084

Расход под

32.000 м3/ч Ду 40 м

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Расход обр

32.000 м3/ч Ду 40 м

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
19.02.24	4.83548	92.6	55.8	125.047	114.522	10.525	5.9	4.3	24.00	
20.02.24	4.55081	88.3	53.0	121.763	111.094	10.669	5.8	4.3	24.00	
21.02.24	4.24870	85.0	51.2	118.599	108.433	10.166	5.8	4.3	24.00	
22.02.24	3.98110	80.7	48.8	117.427	107.450	9.977	5.8	4.4	24.00	
23.02.24	4.22698	81.7	49.3	120.927	109.195	11.732	5.8	4.4	24.00	
24.02.24	4.72205	88.5	53.6	127.607	116.350	11.257	6.0	4.3	24.00	
25.02.24	4.27252	83.3	53.1	132.937	122.710	10.227	6.1	4.2	24.00	
26.02.24	3.53003	74.0	48.7	127.974	117.595	10.379	6.0	4.2	24.00	
27.02.24	3.13320	68.5	45.4	123.412	113.312	10.100	5.9	4.3	24.00	
28.02.24	3.35372	71.4	47.5	127.541	116.984	10.557	5.9	4.2	24.00	
29.02.24	3.24747	70.3	47.3	127.990	117.749	10.241	6.0	4.3	24.00	
01.03.24	3.15890	69.6	46.7	125.051	114.848	10.203	6.0	4.3	24.00	
02.03.24	3.33829	70.7	47.5	128.924	117.698	11.226	6.0	4.3	24.00	
03.03.24	3.72799	75.6	50.6	134.946	123.384	11.562	6.1	4.2	24.00	
04.03.24	3.48669	73.3	50.0	135.400	124.712	10.688	6.2	4.2	24.00	
05.03.24	3.21223	70.1	47.8	129.676	119.061	10.615	6.0	4.3	24.00	
06.03.24	3.21871	70.3	47.4	126.107	115.300	10.807	6.0	4.3	24.00	
07.03.24	3.59037	75.4	49.7	127.528	116.934	10.594	6.0	4.3	24.00	
08.03.24	3.70221	77.1	50.2	125.393	114.347	11.046	5.9	4.3	24.00	
09.03.24	3.42203	73.3	48.1	123.755	113.258	10.497	5.9	4.4	24.00	
10.03.24	3.31234	71.6	48.2	129.062	118.746	10.316	6.1	4.3	24.00	
11.03.24	3.38505	72.2	47.8	124.689	113.393	11.296	6.0	4.4	24.00	
12.03.24	3.34479	72.4	47.7	123.297	112.773	10.524	5.9	4.4	24.00	
13.03.24	3.40260	73.0	47.8	122.680	111.994	10.686	5.9	4.4	24.00	
14.03.24	3.41526	72.9	47.4	121.824	110.976	10.848	5.9	4.4	24.00	
15.03.24	3.44192	74.5	49.0	125.975	117.072	8.903	6.0	4.3	24.00	
16.03.24	3.10310	69.0	46.4	124.600	114.679	9.921	6.0	4.4	24.00	
17.03.24	3.04929	66.9	45.4	125.825	114.273	11.552	6.0	4.4	24.00	
Итого	101.41383	75.4	49.0	3525.956	3228.842	297.114	6.0	4.3	672.00	


Тотч. пер. = Tнар + Tmin + Tmax + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
672,00ч = 672,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Tнар [час]
18-03-24 00:00	6026.05301	227279.872	202314.256	62828.53
19-02-24 00:00	5924.63918	223753.916	199085.414	62156.53
Итого	101.41383	3525.956	3228.842	672.00

Тобщ = 672,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

19.03.24 Подпись



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 24 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б Телефон _____
 Ответственное лицо _____
 Вычислитель ТС-300-2-3-2 Сер. ном. 121084 Расход под 16.000 м3/ч Ду 32 мм
 Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00 Расход обр _____ Ду _____ мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
19.02	0.51910	89.3	6.279	24.00
20.02	0.53080	83.3	6.706	24.00
21.02	0.46921	82.0	6.247	24.00
22.02	0.45884	76.8	6.370	24.00
23.02	0.58069	78.7	7.916	24.00
24.02	0.56389	84.0	7.102	24.00
25.02	0.45593	78.4	6.196	24.00
26.02	0.44304	70.3	6.872	24.00
27.02	0.42893	64.3	7.011	24.00
28.02	0.45615	68.0	7.214	24.00
29.02	0.43512	65.8	6.995	24.00
01.03	0.43589	66.0	7.068	24.00
02.03	0.49696	68.6	7.849	24.00
03.03	0.52614	72.6	7.813	24.00
04.03	0.45483	70.3	7.004	24.00
05.03	0.44734	67.6	7.208	24.00
06.03	0.47315	66.6	7.556	24.00
07.03	0.47379	71.4	7.043	24.00
08.03	0.50171	74.4	7.344	24.00
09.03	0.45960	70.4	7.066	24.00
10.03	0.43380	68.7	6.874	24.00
11.03	0.50814	69.2	7.927	24.00
12.03	0.45892	69.3	7.185	24.00
13.03	0.47568	69.6	7.340	24.00
14.03	0.48425	69.5	7.482	24.00
15.03	0.35524	71.0	5.416	24.00
16.03	0.40749	65.1	6.689	24.00
17.03	0.49606	64.0	8.382	24.00
Итого	13.23069	72.0	198.154	672.00

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав.
 672,00ч = 672,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
18-03-24 00:00	1284.64411	23662.909	63901.41
19-02-24 00:00	1271.41342	23464.755	63229.41
Итого	13.23069	198.154	672.00

Тобщ = 672,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррект. часов
 (#) электропитание

18.03.24 Подпись _____