

Теплоисточник: ЦТП №: нет
Тип системы: Трёхтрубная закрытая зависимая, ГВС тупиковая
Тепловычислитель: ТВ7 № 16037179
Расходомеры отопления:
Нагрузка по договору: 0,517 Гкал/час, Гкал/мес.

ДОГОВОР № 3-39211-ON

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС
за март 2024 г.

ООО "УК "Светлоград" жилой дом

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, Пригородная ул, д. 3 к 1

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		
19.02.2024	24:00	258154,49	337022,50	3920,67	2177,74	29025,00	42386,60
19.03.2024	24:00	266203,21	345046,46	4066,89	2213,94	29721,00	43040,70
Итого:		8048,72	8023,96	146,21	36,20	696,00	654,10
		24,76					

Q = 146,21 + 0,00 = 146,21 Гкал
Q_{гвс} = 36,20 + 0,00 = 36,20 Гкал
V_{подпитки} = 654,10 + 0,00 = 654,10 м3

ПУ № 16037179
ΣQ = 182,41
V_{под}=654,10

Акт допуска: № АСС-2023-004 до 7.09.2024

Количество дней по среднему: +

представитель Исполнителя: ООО «Научно-производственный комбинат «ЭТИС»
тел.

ООО НК «ЭТИС»
за отчёт всего
Пр. Королева, 32
тел.: 775-20075133
Подпись

ИНСПЕКТОР

ОО «ЭТИС» РТС
БН «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 MAR 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов С.Э.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/02/24г.-19/03/24г.

Абонент: ООО "УК "Светлоград" жилой дом
Адрес: Окская обл, Омск г, Препорожная ул, д. 3 к 1
Теплоучаститель ТВТ-04 сев. N 1
Договорные расходы:

М сев.дом=_____т.сут Нтрс=_____т.сут
Квб: лодж., тхд = _____'C

Логовор N: 3-39211-ON
Тип расходомера:
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 16031179, ВД=0, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0ХРЕ69

Дата/время	t1 'C	t2 'C	dt 'C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx 'C	Px кгс/см2	Qтп тккал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.02.24 23	76.54	53.61	22.93	5.04	4.68	281.258	277.410	273.986	273.708	0.278	0.00	4.00	6.287	24	0	
21.02.24 23	78.23	53.97	24.26	5.13	4.77	280.460	276.590	272.924	272.862	0.062	0.00	4.00	6.627	24	0	
22.02.24 23	84.01	57.50	26.51	5.22	4.87	282.953	278.495	274.335	274.247	0.088	0.00	4.00	7.282	24	0	
23.02.24 23	82.77	57.04	25.73	5.25	4.90	283.403	279.145	275.008	274.944	0.064	0.00	4.00	7.086	24	0	
24.02.24 23	81.06	56.28	24.78	5.26	4.90	283.145	279.033	275.061	274.942	0.119	0.00	4.00	6.823	24	0	
25.02.24 23	72.49	51.94	20.55	5.25	4.89	281.353	277.918	274.758	274.433	0.325	0.00	4.00	5.651	24	0	
26.02.24 23	68.62	49.98	18.64	5.26	4.89	280.593	277.350	274.631	274.154	0.477	0.00	4.00	5.123	24	0	
27.02.24 23	65.38	48.24	17.14	5.26	4.89	279.373	276.223	273.958	273.261	0.696	0.00	4.00	4.698	24	0	
28.02.24 23	65.22	48.28	16.94	5.26	4.89	279.100	275.920	273.718	272.957	0.761	0.00	4.00	4.622	24	0	
29.02.24 23	65.62	48.73	16.89	5.25	4.87	278.895	275.873	273.658	272.876	0.805	0.00	4.00	4.640	24	0	
01.03.24 23	65.04	48.54	16.50	5.29	4.92	279.028	275.678	273.445	272.876	0.782	0.00	4.00	4.518	24	0	
02.03.24 23	66.31	49.28	17.03	5.28	4.91	279.765	276.598	274.188	273.496	0.604	0.00	4.00	4.673	24	0	
03.03.24 23	66.87	49.67	17.19	5.23	4.86	278.550	275.455	272.913	272.310	0.604	0.00	4.00	4.695	24	0	
04.03.24 23	59.10	47.69	11.41	5.65	5.05	354.760	352.073	349.065	348.365	0.700	0.00	4.00	3.987	24	0	
05.03.24 23	58.89	47.04	11.85	5.53	4.98	339.925	337.293	334.509	333.854	0.655	0.00	4.00	3.967	24	0	
06.03.24 23	61.91	48.15	13.76	5.38	4.91	314.105	311.355	308.606	308.023	0.583	0.00	4.00	4.249	24	0	
07.03.24 23	65.50	50.42	15.08	5.43	4.95	321.210	318.250	314.962	314.491	0.471	0.00	4.00	4.754	24	0	
08.03.24 23	71.36	51.82	19.55	5.18	4.83	274.768	271.435	268.145	268.048	0.454	0.00	4.00	5.252	24	0	
09.03.24 23	69.17	50.14	19.03	5.17	4.84	266.145	262.743	260.406	259.683	0.723	0.00	4.00	4.957	24	0	
10.03.24 23	66.37	49.39	16.98	5.22	4.85	280.145	276.113	274.560	273.007	1.553	0.00	4.00	4.664	24	0	
11.03.24 23	65.84	49.39	16.45	5.26	4.86	290.715	286.450	285.001	283.428	1.773	0.00	4.00	4.692	24	0	
12.03.24 23	68.23	49.56	20.11	5.11	4.80	264.125	259.810	258.578	256.856	1.706	0.00	4.00	5.102	24	0	
13.03.24 23	70.49	50.39	20.11	5.11	4.80	259.375	254.900	253.597	251.891	1.706	0.00	4.00	5.364	24	0	
14.03.24 23	68.31	50.07	18.24	5.16	4.81	271.875	267.530	264.762	262.984	1.721	0.00	4.00	4.857	24	0	
15.03.24 23	63.38	47.32	16.06	5.15	4.80	269.708	265.728	264.762	262.984	1.778	0.00	4.00	4.253	24	0	
16.03.24 23	61.80	46.42	15.39	5.15	4.80	269.110	265.670	264.402	263.038	1.363	0.00	4.00	4.070	24	0	
17.03.24 23	63.61	47.51	16.10	5.17	4.82	270.040	266.768	265.042	263.991	1.051	0.00	4.00	4.269	24	0	
18.03.24 23	61.54	48.15	13.38	5.41	4.91	320.885	317.480	315.316	314.064	1.253	0.00	4.00	4.223	24	0	
Итого/Средн	68.62	50.22	18.40	5.24	4.86	8222.758	8118.787	8048.716	8023.957	24.759	0.00	4.00	146.214	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтп тккал	ВНР ч	ВОС ч
19.02.24 23	263871.945	341805.970	258154.491	337022.498	-78868.007	3920.674	29025	558
19.03.24 23	272094.703	349924.758	266203.207	345046.455	-78863.248	4066.888	29721	558
Итого	8222.758	8118.787	8048.716	8023.957	24.759	146.214	696	0

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неспр.