

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3


за ноябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.10	00	763	663	11,877	5108	---	---
18.11	24	1201	1104	20,470	5829	---	---
ИТОГО		437	441	8,593	721	---	---

Q = 8,593 (Гкал)

Q_{гвс} = --- (Гкал)

V_{подп.} = --- (м³)



Количество дней по среднему _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О. _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расхомера: _____

26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:

G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = _____м3/ч G min = _____м3/ч

Договор N: _____

Заводской номер 00077736

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хCFE8 ПО 2.7

Дата	t1 °С	t2 °С	dt °С	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	НС ч
20.10.2024	66,58	48,00	18,58	14,20	13,96	14,33	14,09	-0,13	6,40	4,50	0,262	24	0
21.10.2024	65,86	47,87	17,99	14,23	13,99	14,36	14,12	-0,13	6,40	4,50	0,252	24	0
22.10.2024	65,12	47,15	17,97	14,33	13,99	14,39	13,75	-0,16	6,40	4,50	0,244	24	0
23.10.2024	66,25	47,65	18,60	13,87	13,63	14,01	13,77	-0,14	6,40	4,50	0,254	24	0
24.10.2024	65,70	47,61	18,09	13,87	13,63	14,01	13,77	-0,14	6,40	4,50	0,247	24	0
25.10.2024	66,06	48,15	17,91	14,28	14,04	14,43	14,19	-0,15	6,40	4,50	0,254	24	0
26.10.2024	66,65	48,49	18,16	14,18	13,94	14,30	14,06	-0,12	6,40	4,50	0,257	24	0
27.10.2024	66,10	48,01	18,09	14,58	14,33	14,70	14,46	-0,13	6,40	4,50	0,256	25	0
28.10.2024	65,50	47,22	18,28	13,55	13,31	13,67	13,43	-0,12	6,40	4,50	0,240	24	0
29.10.2024	67,70	48,16	19,54	13,45	13,21	13,54	13,30	-0,09	6,40	4,50	0,258	24	0
30.10.2024	67,61	48,05	19,56	13,34	13,10	13,39	13,15	-0,05	6,40	4,50	0,261	24	0
31.10.2024	65,50	46,36	19,14	12,89	12,65	12,94	12,70	-0,05	6,40	4,50	0,242	24	0
01.11.2024	65,93	46,77	19,16	13,10	12,86	13,14	12,90	-0,04	6,40	4,50	0,244	24	0
02.11.2024	64,75	46,31	18,44	13,25	13,01	13,29	13,05	-0,04	6,40	4,50	0,241	24	0
03.11.2024	64,99	46,71	18,28	13,51	13,27	13,58	13,34	-0,07	6,40	4,50	0,242	24	0
04.11.2024	65,82	46,78	19,04	13,19	12,95	13,22	12,98	-0,03	6,40	4,50	0,246	24	0
05.11.2024	69,02	48,22	20,80	13,07	12,83	13,10	12,86	-0,03	6,40	4,50	0,265	24	0
06.11.2024	72,36	50,22	22,14	13,36	13,12	13,37	13,13	-0,01	6,40	4,50	0,290	24	0
07.11.2024	72,96	50,65	22,31	13,56	13,32	13,55	13,31	0,01	6,40	4,50	0,298	24	0
08.11.2024	75,40	53,38	22,02	15,37	15,00	15,37	15,13	-0,13	6,40	4,50	0,333	24	0
09.11.2024	75,19	54,69	20,50	17,11	16,63	17,14	16,90	-0,27	6,40	4,50	0,342	24	0
10.11.2024	75,38	55,76	19,62	18,09	17,61	18,11	17,87	-0,26	6,40	4,50	0,345	24	0
11.11.2024	77,47	56,49	20,98	17,35	16,87	17,36	17,12	-0,25	6,40	4,50	0,357	24	0
12.11.2024	78,65	56,31	22,34	16,74	16,26	16,74	16,50	-0,24	6,40	4,50	0,363	24	0
13.11.2024	81,80	58,65	23,15	17,40	16,92	17,38	17,14	-0,22	6,40	4,50	0,392	24	0
14.11.2024	79,69	56,97	22,72	16,88	16,40	16,88	16,64	-0,24	6,40	4,50	0,374	24	0
15.11.2024	74,14	54,65	19,49	17,55	17,07	17,61	17,37	-0,30	6,40	4,50	0,331	24	0
16.11.2024	72,42	53,46	18,96	17,24	16,76	17,31	17,07	-0,31	6,40	4,50	0,316	24	0
17.11.2024	70,24	51,97	18,27	16,79	16,35	16,88	16,64	-0,29	6,40	4,50	0,298	24	0
18.11.2024	68,95	51,44	17,51	16,86	16,45	16,95	16,71	-0,26	6,40	4,50	0,289	24	0
Итого:	69,99	50,41	19,59	446,69	437,06	448,65	441,45	-4,39	6,40	4,50	8,593	721	0
Средние:	69,99	50,41	19,59						6,40	4,50			

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19/10/24 24:00	797,75	763,95	672,58	663,43	100,52	11,877	5 108	40
18/11/24 24:00	1244,44	1201,01	1121,23	1104,88	96,13	20,470	5 829	40
Итого:	446,69	437,06	448,65	441,45	-4,39	8,593	721	0

Период нормальной работы 721ч

Период отсутствия.счета тепл.энергии.0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации