

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за ноябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.10	00	70052	64794	1695,693	9183	6743,900	428,230
18.11	24	78116	72354	1877,319	9903	7261,600	462,893
ИТОГО		8064	7560	181,625	720	517,700	34,663

ПУ № 19083290

Q _Е =	216,288
V _{подп.} =	517,7
V _{х.в.} =	0

Гкал


м³

м³

Q = 181,625 (Гкал)

Q_(гвс) = 34,663 (Гкал)

V_{подп.} = 517,700 (м³)



Количество, принятых по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О. _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/10/24г.-18/11/24г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес:

Договор N: 0000000000 Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04М сэт. N 001

Договорные расходы: G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

М сэт. воды= т.сут Мгас= т.сут G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СМ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.10.24 23	71.05	51.24	19.80	6.29	4.41	293.840	271.990	287.218	268.681	0.00	4.00	5.700	24	0
21.10.24 23	70.59	51.54	19.05	6.45	4.48	297.285	278.955	290.653	275.505	0.00	4.00	5.549	24	0
22.10.24 23	71.29	52.38	18.91	6.71	4.56	310.430	290.680	303.397	286.973	0.00	4.00	5.751	24	0
23.10.24 23	69.38	51.48	17.90	6.74	4.57	312.410	293.195	305.680	289.601	0.00	4.00	5.485	24	0
24.10.24 23	70.40	52.69	17.71	6.77	4.44	324.430	304.885	317.248	300.961	0.00	4.00	5.634	24	0
25.10.24 23	71.02	52.33	18.69	6.99	4.50	301.560	284.815	294.766	281.196	0.00	4.00	5.525	24	0
26.10.24 23	70.07	50.19	19.88	6.89	4.45	264.830	244.795	259.013	241.930	0.00	4.00	5.162	24	0
27.10.24 23	69.50	49.64	19.86	6.85	4.46	260.565	242.950	254.910	240.202	0.00	4.00	5.141	24	0
28.10.24 23	69.61	49.45	20.16	7.02	4.49	267.790	249.290	261.565	246.293	0.00	4.00	5.151	24	0
29.10.24 23	72.30	51.01	21.29	7.08	4.50	269.895	251.310	263.692	248.290	0.00	4.00	5.561	24	0
30.10.24 23	71.89	50.86	21.03	7.08	4.50	269.895	245.165	257.640	242.316	0.00	4.00	5.492	24	0
31.10.24 23	71.32	50.05	21.26	6.93	4.49	263.635	246.800	259.930	243.957	0.00	4.00	5.545	24	0
01.11.24 23	71.16	49.89	21.28	6.98	4.51	265.940	248.835	263.474	245.796	0.00	4.00	5.401	24	0
02.11.24 23	70.12	49.68	20.45	7.04	4.53	269.415	246.990	260.539	244.199	0.00	4.00	5.291	24	0
03.11.24 23	69.66	49.57	20.09	7.05	4.53	268.490	249.190	263.237	245.854	0.00	4.00	5.509	24	0
04.11.24 23	70.77	49.93	20.84	7.02	4.53	269.710	249.930	263.474	244.137	0.00	4.00	6.016	24	0
05.11.24 23	74.83	51.80	23.03	7.03	4.52	267.150	247.270	260.804	244.914	0.00	4.00	6.667	24	0
06.11.24 23	79.07	53.81	25.26	7.09	4.52	270.605	246.640	262.165	243.390	0.00	4.00	6.662	24	0
07.11.24 23	79.42	54.21	25.22	7.12	4.53	270.910	248.270	260.804	244.914	0.00	4.00	6.843	24	0
08.11.24 23	80.16	53.99	26.17	7.13	4.56	268.290	246.640	262.165	243.390	0.00	4.00	6.899	24	0
09.11.24 23	79.62	53.37	26.25	7.09	4.55	269.615	252.515	267.278	249.093	0.00	4.00	6.803	24	0
10.11.24 23	79.36	53.97	25.39	7.22	4.54	274.805	248.675	261.306	245.214	0.00	4.00	7.057	24	0
11.11.24 23	81.70	54.77	26.93	7.13	4.54	269.090	249.130	261.457	245.566	0.00	4.00	7.439	24	0
12.11.24 23	83.96	55.58	28.37	7.16	4.56	269.645	247.875	258.644	244.215	0.00	4.00	7.377	24	0
13.11.24 23	85.69	56.48	29.21	7.13	4.56	267.035	242.370	255.750	238.992	0.00	4.00	7.330	24	0
14.11.24 23	83.49	54.90	28.59	7.01	4.55	263.665	247.560	260.086	244.340	0.00	4.00	6.521	24	0
15.11.24 23	77.93	52.93	25.01	7.14	4.56	267.185	247.335	263.186	244.230	0.00	4.00	6.339	24	0
16.11.24 23	76.07	52.05	24.02	7.15	4.57	270.065	243.920	263.040	240.997	0.00	4.00	6.144	24	0
17.11.24 23	74.13	50.83	23.30	7.08	4.57	269.590	243.215	259.400	240.363	0.00	4.00	5.849	24	0
18.11.24 23	72.79	50.29	22.49	7.06	4.56	265.640	243.215	259.400	240.363	0.00	4.00	5.849	24	0
Итого/Средн	74.50	52.03	22.46	6.97	4.52	8267.375	7656.515	8064.068	7560.297	0.00	4.00	181.625	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dt °C	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.10.24 23	72050.505	65753.185	70052.333	64794.080	5258.254	1695.693	9183	141
18.11.24 23	80317.880	73409.700	78116.401	72354.377	5762.024	1877.319	9903	141
Итого	8267.375	7656.515	8064.068	7560.297	503.770	181.625	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (I) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/10/24г.-18/11/24г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.10.24 23	70.71	6.17	19.600	19.162	5.00	3.00	1.260	24	0	
21.10.24 23	69.75	6.33	16.600	16.239	5.00	3.00	1.052	24	0	
22.10.24 23	70.47	6.57	17.700	17.307	5.00	3.00	1.134	24	0	
23.10.24 23	68.71	6.60	17.000	16.639	5.00	3.00	1.061	24	0	
24.10.24 23	69.68	6.63	17.900	17.510	5.00	3.00	1.134	24	0	
25.10.24 23	70.44	6.87	15.500	15.157	5.00	3.00	0.993	24	0	
26.10.24 23	69.05	6.79	18.500	18.105	5.00	3.00	1.161	24	0	
27.10.24 23	69.00	6.76	19.000	18.594	5.00	3.00	1.191	24	0	
28.10.24 23	68.95	6.77	16.300	15.952	5.00	3.00	1.021	24	0	
29.10.24 23	71.96	6.93	16.900	16.510	5.00	3.00	1.107	24	0	
30.10.24 23	71.19	6.98	16.400	16.029	5.00	3.00	1.062	24	0	
31.10.24 23	70.70	6.85	16.200	15.838	5.00	3.00	1.042	24	0	
01.11.24 23	70.16	6.90	17.000	16.626	5.00	3.00	1.085	24	0	
02.11.24 23	69.37	6.95	18.400	18.004	5.00	3.00	1.160	24	0	
03.11.24 23	68.99	6.96	17.400	17.029	5.00	3.00	1.091	24	0	
04.11.24 23	70.33	6.93	19.600	19.167	5.00	3.00	1.253	24	0	
05.11.24 23	74.10	6.94	16.100	15.709	5.00	3.00	1.087	24	0	
06.11.24 23	78.69	7.01	16.900	16.443	5.00	3.00	1.213	24	0	
07.11.24 23	78.24	7.04	16.200	15.766	5.00	3.00	1.156	24	0	
08.11.24 23	78.97	7.06	15.300	14.884	5.00	3.00	1.102	24	0	
09.11.24 23	78.22	7.02	18.200	17.714	5.00	3.00	1.298	24	0	
10.11.24 23	78.77	7.13	18.100	17.609	5.00	3.00	1.300	24	0	
11.11.24 23	80.34	7.06	16.100	15.649	5.00	3.00	1.180	24	0	
12.11.24 23	82.74	7.08	15.900	15.430	5.00	3.00	1.201	24	0	
13.11.24 23	84.01	7.05	15.000	14.544	5.00	3.00	1.151	24	0	
14.11.24 23	81.74	6.94	17.100	16.607	5.00	3.00	1.276	24	0	
15.11.24 23	76.24	7.06	15.700	15.299	5.00	3.00	1.091	24	0	
16.11.24 23	74.81	7.07	18.100	17.653	5.00	3.00	1.234	24	0	
17.11.24 23	73.35	6.99	20.900	20.402	5.00	3.00	1.396	24	0	
18.11.24 23	71.17	6.98	18.100	17.692	5.00	3.00	1.172	24	0	
Итого/Средн	73.53	6.88	517.700	505.269	5.00	3.00	34.663	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.10.24 23	6743.900	6592.796	428.230	9321	3
18.11.24 23	7261.600	7098.065	462.893	10041	3
Итого	517.700	505.269	34.663	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____