

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Малунцева, 15

за ноябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.10	00	2268	2004	48,134	1623	11714	
17.11	24	6877	6529	133,300	2271	11731	
ИТОГО		4609	4524	85,166	648	17	

ПУ № 334520

Q _г =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 85,166 (Гкал)

Q_(гвс) = 0 (Гкал)

V_{подп.} = 17 (м³)

Количество энергии по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О. _____

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

Отдел приборов учёта тепловой энергии

25. 11. 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



Организация _____ Адрес _____ Номер договора _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Телефон _____
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____ Номер теплосчетчика 334520

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.10.2024 по 17.11.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.10.24	2.779	162.84	157.55	5.29	67.7	52.2	15.5	5.0	4.9	3.8	0.00	24.00	
23.10.24	2.837	165.59	161.14	4.45	69.0	53.1	15.8	5.0	4.9	3.8	0.00	24.00	
24.10.24	2.775	163.76	158.62	5.14	68.0	52.6	15.4	5.0	4.8	3.7	0.00	24.00	
25.10.24	2.726	169.51	166.65	2.86	68.7	53.5	15.3	5.0	5.0	3.8	0.00	24.00	
26.10.24	2.714	168.05	165.97	2.07	69.3	53.8	15.5	5.0	5.0	3.7	0.00	24.00	
27.10.24	2.694	168.84	166.14	2.71	68.3	53.2	15.2	5.0	5.0	3.7	0.00	24.00	
28.10.24	2.697	168.78	165.68	3.11	68.0	52.9	15.1	5.0	5.0	3.8	0.00	24.00	
29.10.24	2.884	169.75	166.91	2.84	70.2	54.0	16.2	5.0	5.1	3.8	0.00	24.00	
30.10.24	2.847	169.06	167.50	1.56	70.5	54.2	16.4	5.0	5.1	3.8	0.00	24.00	
31.10.24	2.703	168.38	166.79	1.59	68.2	52.6	15.6	5.0	5.0	3.7	0.00	24.00	
01.11.24	2.786	171.17	168.85	2.32	68.6	53.0	15.6	5.0	5.0	3.7	0.00	24.00	
02.11.24	2.743	173.54	170.85	2.69	67.3	52.3	15.1	5.0	5.1	3.7	0.00	24.00	
03.11.24	2.727	175.56	173.35	2.21	67.5	52.6	14.9	5.0	5.1	3.7	0.00	24.00	
04.11.24	2.864	174.95	171.37	3.58	68.5	53.1	15.4	5.0	5.0	3.7	0.00	24.00	
05.11.24	3.092	175.06	172.52	2.54	72.0	55.1	16.9	5.0	5.0	3.6	0.00	24.00	
06.11.24	3.426	179.89	176.76	3.14	75.6	57.5	18.1	5.0	5.1	3.7	0.00	24.00	
07.11.24	3.512	179.12	175.20	3.93	76.2	57.7	18.4	5.0	5.1	3.7	0.00	24.00	
08.11.24	3.690	176.95	173.26	3.68	78.3	58.6	19.7	5.0	5.0	3.7	0.00	24.00	
09.11.24	3.610	171.12	167.41	3.72	77.5	57.6	19.9	5.0	4.9	3.6	0.00	24.00	
10.11.24	3.541	172.31	169.37	2.94	77.7	58.0	19.6	5.0	5.0	3.7	0.00	24.00	
11.11.24	3.712	173.33	170.83	2.51	80.0	59.4	20.6	5.0	5.0	3.6	0.00	24.00	
12.11.24	3.865	171.96	168.96	3.00	81.4	59.9	21.5	5.0	5.0	3.6	0.00	24.00	
13.11.24	3.998	172.47	170.73	1.74	84.5	61.9	22.6	5.0	5.0	3.6	0.00	24.00	
14.11.24	3.973	169.21	165.70	3.51	82.4	60.1	22.3	5.0	4.9	3.7	0.00	24.00	
15.11.24	3.439	170.13	167.13	3.00	76.3	57.1	19.3	5.0	5.0	3.7	0.00	24.00	
16.11.24	3.340	165.32	161.67	3.66	74.7	55.6	19.1	5.0	4.9	3.7	0.00	24.00	
17.11.24	3.190	162.33	158.05	4.29	72.4	54.1	18.3	5.0	4.9	3.7	0.00	24.00	
Итого	85.166	4609.01	4524.94	84.07	73.0	55.4	17.5	5.0	5.0	3.7	0.00	648.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
17.11.24	24:00	133.300	6877.60	6529.58	2271.65
22.10.24	00:00	48.134	2268.59	2004.64	1623.65
Итого		85.166	4609.01	4524.94	648.00

Отчетный период

648.00 час.

Период норм. работы

648.00 час.

Период отключения питания (U)

0.000 час.

Период функц.отказа (E)

0.000 час.

Период t2-t1 < min

(D) 0.000 час.

Период G<min

(g) 0.000 час.

Период G>max

(G) 0.000 час.

Представитель

абонента

Представитель теплоснабжающей
организации