

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за октябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
26.09	00	554	452	7,953	4532	---	---
19.10	24	763	663	11,877	5108	---	---
ИТОГО		209	210	3,924	576	---	---

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

21 ОКТ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов С.Э.

Q = 3,924 (Гкал)

Q (гвс) = --- (Гкал)

V_{подп.} = --- (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/09/24г.-19/10/24г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расхода: Договор N: _____

26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5,00°С

Пределы измерений:

G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00077736										ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0КСРЕ8 ПО 2.7									
Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС					
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	ч	ч					
26.09.2024	17,56	17,48	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*					
27.09.2024	17,37	17,24	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*					
28.09.2024	17,62	17,43	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*					
29.09.2024	17,82	17,63	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*					
30.09.2024	17,99	17,78	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*					
01.10.2024	18,09	17,89	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*					
02.10.2024	18,00	17,82	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*					
03.10.2024	63,97	43,56	20,41	6,08	5,94	6,11	6,10	0,16	6,40	4,50	0,000	24	0	*					
04.10.2024	64,67	46,82	17,85	13,34	13,10	13,40	13,17	-0,07	6,40	4,50	0,119	24	0	*					
05.10.2024	65,32	47,46	17,86	13,69	13,45	13,74	13,50	-0,05	6,40	4,50	0,232	24	0	*					
06.10.2024	64,94	47,49	17,45	13,73	13,49	13,80	13,56	-0,07	6,40	4,50	0,239	24	0	*					
07.10.2024	64,41	47,64	16,77	13,85	13,61	13,95	13,71	-0,10	6,40	4,50	0,240	24	0	*					
08.10.2024	65,28	47,84	17,44	13,57	13,33	13,68	13,44	-0,11	6,40	4,50	0,233	24	0	*					
09.10.2024	63,42	46,33	17,09	12,80	12,56	12,85	12,69	-0,13	6,40	4,50	0,213	24	0	*					
10.10.2024	63,78	45,89	17,89	12,88	12,64	12,93	12,71	-0,07	6,40	4,50	0,228	24	0	*					
11.10.2024	63,83	46,12	17,71	9,00	8,84	9,05	8,92	-0,08	6,40	4,50	0,157	24	0	*					
12.10.2024	60,63	44,97	15,66	9,33	9,18	9,40	9,28	-0,10	6,40	4,50	0,147	24	0	*					
13.10.2024	69,78	47,70	22,08	12,48	12,24	12,50	12,26	-0,02	6,40	4,50	0,269	24	0	*					
14.10.2024	70,55	48,77	21,78	13,03	12,79	13,04	12,80	-0,01	6,40	4,50	0,276	24	0	*					
15.10.2024	71,07	49,87	21,20	13,82	13,58	13,91	13,67	-0,09	6,40	4,50	0,290	24	0	*					
16.10.2024	68,71	49,38	19,33	14,58	14,34	14,71	14,47	-0,13	6,40	4,50	0,279	24	0	*					
17.10.2024	68,00	48,17	19,83	13,59	13,35	13,74	13,50	-0,15	6,40	4,50	0,266	24	0	*					
18.10.2024	66,23	46,88	19,35	13,16	12,92	13,20	13,01	-0,09	6,40	4,50	0,252	24	0	*					
19.10.2024	66,12	47,71	18,41	14,15	13,91	14,24	14,00	-0,09	6,40	4,50	0,257	24	0	*					
Итого:				213,08	209,27	214,25	210,79	-1,52			3,924	576	0						
Средние:	51,88	38,58	13,30						6,40	4,50									

Дата	V1	M1	V2	M2	Mr	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
25/09/24 24:00	584,67	554,68	458,33	452,64	102,04	7,953	4 532	40
19/10/24 24:00	797,75	763,95	672,58	663,43	100,52	11,877	5 108	40
Итого:	213,08	209,27	214,25	210,79	-1,52	3,924	576	0

Период нормальной работы 576ч

Период отсутствия сч.тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации