

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за сентябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратной (м3)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м3)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
25.10	00	238692	212203	6246,227	67061	25017	1348,735
27.10	24	238498	212036	6240,500	66989	24995	1347,445
ИТОГО		193	166	5,726	72	21,723	1,290

ПУ № 121084

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = 5,726 (Гкал)

Q (гвс) = 0 (Гкал)

V подп. = 26,915 (м³)

29 ОКТ 2024

ИТОГО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенов В.Н.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 24 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-2-3-2 Сер. Ном. 121084 Расход под 32.000 м3/ч Ду 40 мм
 Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00 Расход обр 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Тнар [час]	НС
25.10.24	2.12057	66.0	39.9	72.499	63.842	8.657	6.6	5.5	24.00	*
26.10.24	1.73466	61.7	36.1	58.635	49.933	8.702	5.6	5.0	24.00	
27.10.24	1.87125	62.7	37.1	62.606	53.050	9.556	6.0	5.3	24.00	
Итого	5.72648	63.4	37.7	193.740	166.825	26.915	6.1	5.3	72.00	

Тотч. пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 72,00ч = 72,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Тнар [час]
28-10-24 00:00	6246.22737	238692.249	212203.383	67061.91
25-10-24 00:00	6240.50089	238498.509	212036.558	66989.91
Итого	5.72648	193.740	166.825	72.00

Тобщ = 72,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

27.10.24 Подпись _____

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 10 мес 24 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
Адрес потребителя Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б Телефон _____
Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-2-3-2 Сер. ном. 121084 Расход под 16.000 м3/ч Ду 32 мм
Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00 Расход обр _____ Ду _____ мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
25.10	0.40920	67.6	6.706	24.00
26.10	0.40908	63.6	7.092	24.00
27.10	0.47215	65.3	7.925	24.00
Итого	1.29043	65.5	21.723	72.00

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав.
72,00ч = 72,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
28-10-24 00:00	1348.73587	25017.500	68790.24
25-10-24 00:00	1347.44544	24995.777	68718.24
Итого	1.29043	21.723	72.00

Тобш = 72,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

27.10.24 Подпись _____