

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Октябрь 2024 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)						
С 17.09.24	24:00					17 677,27			1 144,412
ПО 26.09.24	24:00					17 857,93			1 154,131
ИТОГО						180,66			9,719
С 26.09.24	24:00	125 176,45	107 465,67	3 735,203	26358 850	17 857,93	26 391	817	1 154,131
ПО 17.10.24	24:00	127 125,73	109 158,09	3 781,854	26822 890	18 209,62	26 855	857	1 175,906
ИТОГО		1 949,28	1 692,42	46,651	464 40	351,69	464	40	21,775

ВКТ-7 № 7642

Q _г =	84,044	Гкал
V _{под} =	562,668	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 4,022 (Гкал)
Q_{от} = 46,651 (Гкал)
Q_{гвс} = 31,494 (Гкал)
V_{под} = 532,35 (м3)

V_{под ср} = 30,318 (м3)
Q_{гвс ср} = 1,877 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

Ответственный исполнитель: Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____

М.п.

подпись: _____

М.п.



АО «Омск РТС»
ОП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

21 ОКТ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/09/24г.-17/10/24г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Мира.9/2 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
18/09/24	31.85	62.75	-30.90	1.00	1.00	13.52	13.28	-12.28	7.80	7.00	0.000	24	0
19/09/24	31.71	62.71	-31.00	0.98	0.98	13.00	12.76	-11.78	7.80	7.00	0.000	24	0
20/09/24	32.44	66.10	-33.66	0.92	0.92	12.25	12.02	-11.10	7.80	7.00	0.000	24	0
21/09/24	33.10	65.72	-32.62	0.91	0.91	12.73	12.50	-11.59	7.80	7.00	0.000	24	0
22/09/24	32.82	65.28	-32.46	0.84	0.84	13.04	12.81	-11.97	7.80	7.00	0.000	24	0
23/09/24	33.65	66.08	-32.43	0.80	0.80	11.56	11.34	-10.54	7.80	7.00	0.000	24	0
24/09/24	35.08	60.77	-25.69	0.85	0.85	12.72	12.52	-11.67	7.80	7.00	0.000	24	0
25/09/24	31.53	50.89	-19.36	0.84	0.84	15.30	15.12	-14.28	7.80	7.00	0.000	24	0
26/09/24	29.45	54.20	-24.75	0.96	0.96	13.28	13.11	-12.15	7.80	7.00	0.000	24	0
27/09/24	68.66	47.69	20.97	80.06	78.38	70.04	69.30	9.08	7.80	7.00	1.634	24	0
28/09/24	68.06	49.76	18.30	123.38	120.80	107.00	105.80	15.00	7.80	7.00	2.217	24	0
29/09/24	67.52	49.40	18.12	121.65	119.15	104.69	103.50	15.65	7.80	7.00	2.153	24	0
30/09/24	67.74	48.37	19.37	109.55	107.32	93.81	92.80	14.52	7.80	7.00	2.086	24	0
01/10/24	67.09	46.80	20.29	107.08	104.91	90.80	89.85	15.06	7.80	7.00	2.133	24	0
02/10/24	65.99	42.99	23.00	89.47	87.69	75.39	74.76	12.93	7.80	7.00	2.025	24	0
03/10/24	67.74	40.91	26.83	77.77	76.16	65.04	64.55	11.61	7.80	7.00	2.041	24	0
04/10/24	67.77	43.03	24.74	94.61	92.64	80.04	79.32	13.32	7.80	7.00	2.291	24	0
05/10/24	68.21	43.22	24.99	93.79	91.83	80.69	79.97	11.86	7.80	7.00	2.293	24	0
06/10/24	67.75	43.50	24.25	96.64	94.66	81.55	80.83	13.83	7.80	7.00	2.291	24	0
07/10/24	67.16	43.10	24.06	97.99	96.02	80.34	79.62	16.40	7.80	7.00	2.311	24	0
08/10/24	68.33	42.96	25.37	95.09	93.13	80.31	79.59	13.54	7.80	7.00	2.359	24	0
09/10/24	65.98	41.85	24.13	90.55	88.76	76.64	76.03	12.73	7.80	7.00	2.146	24	0
10/10/24	66.86	41.32	25.54	90.85	89.01	74.88	74.30	14.71	7.80	7.00	2.268	24	0
11/10/24	68.43	44.36	24.07	114.54	112.13	97.44	96.51	15.62	7.80	7.00	2.707	24	0
12/10/24	72.85	47.58	25.27	127.86	124.85	113.40	112.24	12.61	7.80	7.00	3.166	24	0
13/10/24	73.73	45.01	28.72	108.76	106.11	95.49	94.54	11.57	7.80	7.00	3.045	24	0
14/10/24	74.03	45.37	28.66	112.26	109.55	99.18	98.22	11.33	7.80	7.00	3.141	24	0
15/10/24	74.40	46.31	28.09	120.12	117.21	105.37	104.34	12.87	7.80	7.00	3.294	24	0
16/10/24	72.84	45.88	26.96	39.90	38.97	36.72	36.35	2.62	7.80	7.00	1.050	8	16
17/10/24	71.85	44.30	27.55	----	----	----	----	----	7.80	7.00	----	0	24
Итого:				2000.0	1957.38	1826.2	1807.88	149.50			46.651	680	40
Средние:	58.15	49.94	8.21						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/09/24 24:00	128664.74	125168.35	108697.11	107350.21	17818.14	3735.203	26142	850
17/10/24 24:00	130664.76	127125.73	110523.33	109158.09	17967.64	3781.854	26822	890
Итого:	2000.02	1957.38	1826.22	1807.88	149.50	46.651	680	40

Период нормальной работы 680ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 40ч
Время работы прибора после сброса 27720ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____