

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за сентябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
23.09	00	554	452	7,953	4460	---	---
25.09	24	554	452	7,953	4532	---	---
ИТОГО		0	0	0	72	---	---

Q = 0 (Гкал)

Q_(гвс) = --- (Гкал)

V_{подп.} = --- (м³)

АО «Омск ГТЭС»
ОП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

26. 09. 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Гренц С.И.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/24г.-25/09/24г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. _____ Тип расходомера: _____
26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы:
М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C
Пределы измерений:
G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч
G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00077736										ВВОД 1		СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3		БД 1		ФТ=0		Т3=0		КС=0хCFE8		ПО 2.	
Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС									
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	ч	*									
23.09.2024	18,28	18,17	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*									
24.09.2024	18,01	17,85	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*									
25.09.2024	17,84	17,71	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	4,50	0,000	24	0	*									
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	72	0										
Средние:	18,04	17,91	0,13						6,40	4,50													

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
22/09/24 24:00	584,67	554,68	458,33	452,64	102,04	7,953	4 460	40
25/09/24 24:00	584,67	554,68	458,33	452,64	102,04	7,953	4 532	40
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	72	0

Период нормальной работы 72ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации