

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Малунцева, 15

за сентябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.08	00	112	2	4,569	707	11557	
19.09	24	158	2	7,029	947	11601	
ИТОГО		45	0	2,460	239	44	

ПУ № 334520

Q _Е =	2,295
V _{подп.} =	45,62
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q =

0

(Гкал)

Q (гвс) =

2,295

(Гкал)

V_{подп.} =

45,62

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

АО «Омск ВТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

24.09.2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Жукова Н.В.



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 334520
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 21.08.2024 по 19.09.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Классиф		
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		Работы Тр	
21.08.24	0.266	4.4976	0.0000	4.4976	0.00	-	64.36	26.48	37.88	0.00	24.00		
22.08.24	0.250	4.6439	0.0000	4.6439	0.00	-	58.97	25.71	33.26	0.00	24.00		
23.08.24	0.301	5.1150	0.0000	5.1150	0.00	-	64.03	26.30	37.72	0.00	24.00		
24.08.24	0.268	4.5915	0.0000	4.5915	0.00	-	63.42	26.06	37.36	0.00	24.00		
25.08.24	0.310	5.3215	0.0000	5.3215	0.00	-	63.47	26.13	37.34	0.00	24.00		
26.08.24	0.272	5.2499	0.0000	5.2499	0.00	-	57.01	25.80	31.21	2.46	21.54		
27.08.24	0.272	5.5289	0.0000	5.5289	0.00	-	54.38	25.03	29.35	0.00	24.00		
28.08.24	0.263	5.3524	0.0000	5.3524	0.00	-	54.37	24.97	29.40	0.00	24.00		
29.08.24	0.214	4.3481	0.0000	4.3481	0.00	-	54.35	24.85	29.51	0.00	24.00		
30.08.24	0.042	0.9757	0.0000	0.9757	0.00	-	48.69	24.17	24.52	10.72	13.28		
31.08.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.38	22.15	-0.77	24.00	0.00		
01.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.17	21.09	-0.92	24.00	0.00		
02.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.47	20.28	-0.82	24.00	0.00		
03.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.38	20.11	-0.74	24.00	0.00		
04.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.87	19.81	0.07	24.00	0.00		
05.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.22	19.50	0.72	24.00	0.00		
06.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.71	19.03	-0.32	24.00	0.00		
07.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.14	18.78	2.35	24.00	0.00		
08.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.29	18.95	3.33	24.00	0.00		
09.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.52	18.74	-0.22	24.00	0.00		
10.09.24	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	-	17.40	18.64	-1.24	23.98	0.02		
12.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.29	18.41	-0.12	24.00	0.00		
13.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.35	18.26	0.09	24.00	0.00		
14.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.09	18.33	-0.24	24.00	0.00		
15.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	17.90	18.29	-0.40	24.00	0.00		
16.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.34	18.26	0.07	24.00	0.00		
17.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	17.81	17.58	0.23	23.72	0.28		
18.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	17.85	17.43	0.43	24.00	0.00		
19.09.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	17.26	17.23	0.03	21.56	2.44		
Итого	2.460	45.6246	0.0000	45.6245	0.00	0.0000	59.06	21.12	37.94	480.40	239.60		480.40

Показания интеграторов КМ-5						
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
19.09.24	24:00	7.029	158.12	2.70	0.00	947.25
21.08.24	00:00	4.569	112.50	2.70	0.00	707.65
Итого		2.460	45.62	0.00	0.00	239.60

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 239.60 час.
 Период отключения питания (U) 1.780 час. Период функц.отказа (E) 478.617 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____