

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

Договор № 3-39211

23.09.2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за сентябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
10.09	00	22155	21965	671,237	6319	1104,925	40,404
19.09	24	22155	21965	671,213	6348	1217,618	46,324
ИТОГО		0	0	0,024	29	112,693	5,921

21.08-29.08 по среднему V=101,424м³

ПУ № 19081545

Q _г =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 11,250 (Гкал)

V_{подп.} = 214,117 (м³)

5,921

112,916

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____ Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____



Отчет

о суточных параметрах теплоснабжения
за 10/09/24г.-19/09/24г.,

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

сет. N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = Т.сут Мгвс = Т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00 °C

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	v1 м3	v2 м3	m1 т	m2 т	dm т	tx °C	px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
10.09.24 23	28.82	31.20	-2.38	3.86	3.93	0.025	9.109	0.000	0.304	-0.304	5.00	3.00	-0.008	8	16	*
11.09.24 23	30.09	58.05	-27.95	5.63	5.73	0.000	13.851	---	---	---	5.00	3.00	---	0	24	*
12.09.24 23	30.08	48.70	-18.63	5.67	5.77	0.000	12.659	0.000	0.058	-0.058	5.00	3.00	-0.003	2	22	*
13.09.24 23	30.76	50.80	-20.04	5.70	5.80	0.000	11.250	0.000	0.036	-0.036	5.00	3.00	-0.002	1	23	*
14.09.24 23	30.88	56.73	-25.86	6.05	6.14	0.000	11.591	---	---	---	5.00	3.00	---	0	24	*
15.09.24 23	30.90	50.34	-19.44	6.06	6.16	0.000	13.161	0.000	0.020	-0.020	5.00	3.00	-0.001	1	23	*
16.09.24 23	29.28	45.00	-15.72	6.47	6.56	0.000	11.866	0.000	0.028	-0.028	5.00	3.00	-0.001	1	23	*
17.09.24 23	29.35	60.20	-30.86	6.79	6.88	0.000	12.265	0.000	0.063	-0.063	5.00	3.00	-0.003	1	23	*
18.09.24 23	29.50	48.17	-18.67	6.80	6.89	0.000	12.236	0.000	0.105	-0.105	5.00	3.00	-0.005	2	22	*
19.09.24 23	26.62	24.67	1.95	2.50	2.54	0.000	3.841	0.000	0.076	-0.076	5.00	3.00	-0.001	13	11	*
Итого/Средн	29.63	39.31	-9.69	5.55	5.64	0.025	111.830	0.000	0.690	-0.690	5.00	3.00	-0.024	29	211	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	v1 м3	v2 м3	m1 т	m2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
09.09.24 23	22813.809	23012.185	22155.678	21965.208	190.470	671.237	6319	1662
19.09.24 23	22813.834	23124.015	22155.678	21965.898	189.780	671.213	6348	1873
Итого	0.025	111.830	0.000	0.690	-0.690	-0.024	29	211

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 10/09/24г.-19/09/24г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
10.09.24 23	54.82	3.82	9.375 <	9.242 <	5.00	3.00	0.461	24	0	*
11.09.24 23	58.83	5.56	13.998 <	13.774 <	5.00	3.00	0.742	24	0	*
12.09.24 23	58.22	5.60	12.782 <	12.582 <	5.00	3.00	0.670	24	0	*
13.09.24 23	57.60	5.65	11.328 <	11.154 <	5.00	3.00	0.587	24	0	*
14.09.24 23	57.88	5.98	11.391 <	11.215 <	5.00	3.00	0.593	24	0	*
15.09.24 23	59.64	5.99	12.961 <	12.749 <	5.00	3.00	0.697	24	0	*
16.09.24 23	58.36	6.40	11.753 <	11.569 <	5.00	3.00	0.618	24	0	*
17.09.24 23	61.04	6.72	12.122 <	11.915 <	5.00	3.00	0.668	24	0	*
18.09.24 23	61.28	6.72	12.083 <	11.876 <	5.00	3.00	0.669	24	0	*
19.09.24 23	49.40	2.48	4.900 <	4.839 <	5.00	3.00	0.215	24	0	*
Итого/Средн	58.34	5.49	112.693	110.916	5.00	3.00	5.921	240	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
09.09.24 23	1104.925	881.381	40.404	7526	455
19.09.24 23	1217.618	992.297	46.324	7766	455
Итого	112.693	110.916	5.921	240	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____