

Гидлоисточник: ЦТП №: нет
Гиг системы: Трёхтрубная закрытая зависимая, ГВС тупиковая
Гепловычислитель: ТВ7 № 16037179
Расходомеры отопления:
Нагрузка по договору: 0,517 Гкал/час, Гкал/мес.

ДОГОВОР № 3-39211-ON

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

за май 2024 г.

ООО "УК "Светлоград" жилой дом

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, Пригородная ул, д. 3 к 1

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		
18.04.2024	24:00	275046,61	353863,64	4175,83	2249,72	30438,00	43730,99
19.05.2024	24:00	283044,09	361862,32	4250,13	2285,06	31084,00	44436,26
Итого:		7997,48	7998,67	74,30	35,34	646,00	705,27
		-1,20					

Q = 74,30 + 0,37 = 74,67 Гкал
Q_{гвс} = 35,34 + 0,05 = 35,39 Гкал
V_{подпитки} = 705,27 + 1,09 = 706,36 м3

ПУ № 16037179
ΣQ = 110,06
V_{под}=705,27

Акт допуска: № АСС-2023-004 до 7.09.2024

Количество дней по среднему: + =
за отчёт всего

представитель Исполнителя: ООО «Научно-производственный комбинат «ЭТИС»
гел.

Подпись

ИНСПЕКТОР

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 МАЙ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Турганова А.А.



ОПЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/04/24г.-19/05/24г.

Договор №: 3--39211-ОН

Тип расчёта:

Тепловычислитель ТНТ-04 сев. N 1

Договорные Расходы:

М сев. вода= т.сут Мгнс= т.сут

Квх: Догов. / Кхд = т.сут

Г под max = 72,00 м3/ч Г под min = 0,48 м3/ч
Г обр max = 72,00 м3/ч Г обр min = 0,48 м3/ч

Заводской номер 160317179, ВД=0, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0ХФЕ69

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кВт/см2	P2 кВт/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	DM т	tx °C	Px кВт/см2	Qсн Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.04.24 23	54.01	45.69	8.32	4.29 <	7.00 <	369.780	368.000	364.775	364.486	0.289	0.00	4.00	3.021	24	0	*
20.04.24 23	54.37	46.20	8.17	5.64	4.44 <	352.045	350.525	347.241	347.079	0.162	0.00	4.00	2.846	23	1	*
21.04.24 23	55.92	47.77	8.15	5.70	4.93	370.030	368.660	364.689	364.776	-0.087	0.00	4.00	2.976	24	0	
22.04.24 23	55.76	47.65	8.11	5.70	4.93	369.463	368.028	364.158	364.170	-0.012	0.00	4.00	2.957	24	0	
23.04.24 23	54.69	46.03	8.66	5.57	4.86	352.600	350.855	347.737	347.443	0.294	0.00	4.00	3.375	24	0	
24.04.24 23	58.90	47.46	11.43	5.24	4.73	299.815	297.793	295.028	294.688	0.341	0.00	4.00	3.017	24	0	
25.04.24 23	58.68	47.23	11.45	5.27	4.75	302.498	300.358	297.715	297.262	0.453	0.00	4.00	3.411	24	0	
26.04.24 23	57.78	47.71	10.07	5.45	4.82	333.030	330.873	327.906	327.393	0.513	0.00	4.00	3.305	24	0	
27.04.24 23	57.76	47.96	9.80	5.47	4.84	333.373	331.155	328.260	327.621	0.639	0.00	4.00	3.153	24	0	
28.04.24 23	57.78	48.19	9.59	5.48	4.86	333.525	330.858	328.065	327.314	0.751	0.00	4.00	3.117	24	0	
29.04.24 23	57.67	48.18	9.49	5.48	4.85	332.475	330.043	327.487	326.606	0.881	0.00	4.00	3.173	24	0	
30.04.24 23	57.10	47.42	9.68	5.45	4.82	334.808	332.355	329.608	328.787	0.821	0.00	4.00	3.274	24	0	
01.05.24 23	58.15	48.23	9.92	5.70	4.92	371.920	369.525	366.712	365.142	1.063	0.00	4.00	3.025	24	0	
02.05.24 23	55.00	46.77	8.24	5.70	4.83	334.808	332.475	329.608	328.787	0.919	0.00	4.00	2.903	24	0	
03.05.24 23	52.53	44.61	7.92	5.60	4.83	370.938	368.498	366.205	365.197	0.918	0.00	4.00	2.976	24	0	
04.05.24 23	53.46	44.45	9.01	5.34	4.70	334.238	331.853	329.820	328.843	0.918	0.00	4.00	3.009	24	0	
05.05.24 23	54.55	45.07	9.48	5.26	4.67	321.533	319.188	317.115	316.460	0.814	0.00	4.00	3.074	24	0	
06.05.24 23	54.77	45.09	9.68	5.26	4.67	321.533	319.188	317.115	316.460	0.814	0.00	4.00	3.074	24	0	
07.05.24 23	54.96	45.49	9.47	5.27	4.68	321.913	320.048	317.442	316.984	0.458	0.00	4.00	3.009	24	0	
08.05.24 23	55.85	46.25	9.60	5.27	4.69	317.980	317.463	313.380	314.329	-0.949	0.00	4.00	3.011	24	0	
09.05.24 23	55.01	45.80	9.21	5.23	4.68	309.120	304.993	304.793	301.105	-2.312	0.00	4.00	2.810	24	0	
10.05.24 23	55.81	46.32	9.49	5.21	4.67	303.235	304.525	299.865	301.512	-2.647	0.00	4.00	2.840	24	0	
11.05.24 23	55.71	46.10	9.61	5.18	4.64	303.483	304.893	299.147	301.912	-2.765	0.00	4.00	2.877	24	0	
12.05.24 23	56.07	46.52	9.56	5.18	4.64	303.598	305.075	299.198	302.038	-2.841	0.00	4.00	2.862	24	0	
13.05.24 23	55.44	46.33	9.11 <	2.84	2.62	118.940 <	118.435 <	116.453 <	117.004 <	-0.551	0.00	4.00	1.062	22	2	*
14.05.24 23	23.55	109.44 >	-85.89	1.81	1.76	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	23	1	*
15.05.24 23	21.65	33.08 >	-11.43	2.01	1.97	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	6	18	*
16.05.24 23	20.94	132.46 >	-111.51	2.03	1.98	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	1	23	*
17.05.24 23	20.34	141.07 >	-120.72	2.04	1.99	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	0	24	*
18.05.24 23	20.05	---	---	2.04	1.99	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	---	0	24	*
19.05.24 23	19.95	---	---	2.03	1.98	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	---	0	24	*
Итого/Средн	49.17	54.50	-3.32	4.63	4.22	8115.245	8079.818	7997.480	7998.675	-1.195	0.00	4.00	74.302	646	98	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	DM т	Qсн Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.04.24 23	281079.470	358829.145	275046.614	353863.644	-78817.029	4175.829	30438	561
19.05.24 23	289194.715	366908.963	283044.094	361862.319	-78818.225	4250.131	31084	659
Итого	8115.245	8079.818	7997.480	7998.675	-1.195	74.302	646	98

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(1) отсул. питания
(#) дисбаланс масс
(X) атм.п. не исп.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации