

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за февраль 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.01	00	15105	13776	396,790	3538	1409,96	82,292
18.02	24	18964	17365	531,394	4282	1635,41	99,927
ИТОГО		3859	3589	134,604	744	225,45	17,635

ПУ № 251546

Q _г =	155,722
V _{подп.} =	269,98
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 134,604 (Гкал)

Q_{гвс} = 21,118 (Гкал)

V_{подп.} = 269,98 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 ФЕВ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Бухлова Т.П.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/01/24г.-18/02/24г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N:

Адрес:

Тип расходомера:

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00251546

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/01/24	90.74	52.63	38.11	128.78	124.28	117.54	116.07	8.21	6.62	6.53	4.742	24	0	*
20/01/24	93.27	53.69	39.58	130.10	125.33	118.10	116.49	8.84	6.62	6.53	4.964	24	0	*
21/01/24	91.71	53.12	38.59	130.01	125.39	117.66	116.09	9.30	6.60	6.51	4.845	24	0	*
22/01/24	84.80	49.92	34.88	125.93	122.05	114.36	113.04	9.01	6.63	6.54	4.261	24	0	*
23/01/24	85.65	50.10	35.55	126.17	122.20	114.45	113.13	9.07	6.65	6.56	4.344	24	0	*
24/01/24	88.89	51.89	37.00	128.59	124.24	116.90	115.45	8.79	6.66	6.57	4.596	24	0	*
25/01/24	88.43	51.99	36.44	128.61	124.34	117.73	116.24	8.10	6.66	6.57	4.533	24	0	*
26/01/24	86.07	52.37	33.70	133.92	129.65	123.54	121.96	7.69	6.66	6.57	4.372	24	0	*
27/01/24	84.66	50.63	34.03	126.72	122.80	116.47	115.04	7.76	6.63	6.54	4.180	24	0	*
28/01/24	88.48	52.00	36.48	128.21	123.93	116.23	114.79	9.14	6.64	6.54	4.522	24	0	*
29/01/24	88.52	52.23	36.29	127.96	123.68	116.93	115.48	8.20	6.66	6.57	4.491	24	0	*
30/01/24	85.65	51.49	34.16	128.50	124.43	118.08	116.63	7.80	6.66	6.57	4.253	24	0	*
31/01/24	85.97	51.12	34.85	126.81	122.81	115.95	114.51	8.30	6.66	6.57	4.283	24	0	*
01/02/24	85.56	51.11	34.45	127.91	123.91	116.85	115.41	8.50	6.69	6.59	4.268	24	0	*
02/02/24	85.96	51.46	34.50	129.20	125.12	118.23	116.79	8.33	6.67	6.58	4.319	24	0	*
03/02/24	84.80	50.43	34.37	127.15	123.22	114.50	113.13	10.09	6.66	6.57	4.236	24	0	*
04/02/24	79.18	49.26	29.92	130.80	127.21	119.01	117.63	9.58	6.64	6.54	3.807	24	0	*
05/02/24	76.09	48.17	27.92	132.41	129.03	120.61	119.31	9.72	6.69	6.59	3.603	24	0	*
06/02/24	73.42	46.97	26.45	131.00	127.87	119.98	118.78	9.09	6.64	6.55	3.380	24	0	*
07/02/24	73.08	46.50	26.58	128.87	125.80	117.43	116.23	9.57	6.63	6.54	3.343	24	0	*
08/02/24	75.60	47.49	28.11	127.89	124.65	117.04	115.84	8.81	6.62	6.53	3.499	24	0	*
09/02/24	75.40	48.06	27.34	131.39	128.10	120.60	119.32	8.78	6.61	6.53	3.501	24	0	*
10/02/24	80.94	49.82	31.12	129.60	125.92	118.11	116.73	9.19	6.67	6.58	3.913	24	0	*
11/02/24	87.91	52.38	35.53	130.41	126.13	117.27	115.82	10.31	6.65	6.55	4.485	24	0	*
12/02/24	90.59	53.55	37.04	128.23	123.76	117.52	115.93	7.83	6.67	6.58	4.591	24	0	*
13/02/24	87.96	52.41	35.55	127.91	123.70	116.92	115.47	8.23	6.65	6.56	4.399	24	0	*
14/02/24	89.21	53.21	36.00	129.87	125.47	119.01	117.41	8.06	6.64	6.55	4.520	24	0	*
15/02/24	97.18	54.59	42.59	125.26	120.34	113.38	111.80	8.54	6.59	6.50	5.133	24	0	*
16/02/24	97.35	54.90	42.45	125.62	120.66	114.59	112.94	7.72	6.63	6.54	5.133	24	0	*
17/02/24	96.97	54.79	42.18	126.84	121.87	115.15	113.53	8.34	6.56	6.46	5.147	24	0	*
18/02/24	94.68	54.02	40.66	126.05	121.30	113.78	112.22	9.08	6.53	6.44	4.941	24	0	*
Итого:				3986.7	3859.19	3633.9	3589.21	269.98			134.604	744	0	
Средние:	86.28	51.36	34.91						6.63	6.54				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/01/24 24:00	15480.60	15105.06	13922.15	13776.56	1328.50	396.790	3538	242
18/02/24 24:00	19467.32	18964.25	17556.07	17365.77	1598.48	531.394	4282	242
Итого:	3986.72	3859.19	3633.92	3589.21	269.98	134.604	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4541ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/01/24г.-18/02/24г.

Абонент: 4 Поселковая 26_3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0x4A2A

ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
19/01/24	87.61	6.90	6.68	5.95	0.551	24	0	*
20/01/24	90.48	7.80	7.55	5.96	0.646	24	0	*
21/01/24	88.05	8.10	7.83	5.93	0.649	24	0	*
22/01/24	81.52	7.40	7.18	5.92	0.549	24	0	*
23/01/24	83.18	7.80	7.54	5.94	0.592	24	0	*
24/01/24	86.28	7.60	7.33	5.97	0.595	24	0	*
25/01/24	85.60	6.80	6.58	5.98	0.528	24	0	*
26/01/24	82.32	6.30	6.10	6.05	0.472	24	0	*
27/01/24	81.84	6.50	6.28	5.95	0.481	24	0	*
28/01/24	86.10	7.80	7.55	5.95	0.613	24	0	*
29/01/24	85.64	6.80	6.54	5.98	0.526	24	0	*
30/01/24	82.74	6.70	6.48	5.99	0.503	24	0	*
31/01/24	83.31	6.90	6.69	5.96	0.529	24	0	*
01/02/24	82.76	7.20	6.98	5.99	0.540	24	0	*
02/02/24	83.45	7.00	6.76	6.00	0.534	24	0	*
03/02/24	82.09	8.60	8.35	5.94	0.644	24	0	*
04/02/24	76.12	8.40	8.17	5.98	0.578	24	0	*
05/02/24	73.53	8.50	8.31	6.04	0.569	24	0	*
06/02/24	71.30	8.30	8.11	6.00	0.536	24	0	*
07/02/24	70.66	8.70	8.49	5.95	0.556	24	0	*
08/02/24	73.24	7.90	7.72	5.94	0.529	24	0	*
09/02/24	73.27	7.90	7.72	5.98	0.533	24	0	*
10/02/24	79.52	8.00	7.79	5.99	0.582	24	0	*
11/02/24	85.68	8.90	8.62	5.96	0.694	24	0	*
12/02/24	87.91	6.40	6.17	5.99	0.514	24	0	*
13/02/24	84.70	7.20	6.97	5.97	0.554	24	0	*
14/02/24	86.60	6.70	6.48	5.99	0.528	24	0	*
15/02/24	94.01	7.50	7.19	5.88	0.640	24	0	*
16/02/24	93.81	6.70	6.43	5.93	0.571	24	0	*
17/02/24	94.01	7.40	7.14	5.88	0.637	24	0	*
18/02/24	90.64	8.00	7.72	5.84	0.662	24	0	*
Итого:		232.70	225.45		17.635	744	0	
Средние:	83.48			5.96				

Дата	V1	M1	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
18/01/24 24:00	1437.70	1409.96	82.292	3540	240
18/02/24 24:00	1670.40	1635.41	99.927	4284	240
Итого:	232.70	225.45	17.635	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4541ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации