

Теплоисточник ТЭЦ – \_\_\_\_\_ ЦТП – \_\_\_\_\_  
Система 2-х трубная  
ГВС закрытая  
(открытая, закрытая)  
Т.вычислитель ТВ7  
(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= \_\_\_\_\_ Гкал  
Qмес= \_\_\_\_\_ Гкал

Справка  
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ООО «УК «Солнечный город»**

(наименование, объект, адрес)  
**г. Омск, ул. Бородина, 10/1**

за январь 2024 г.

| Дата снятия показаний | Время снятия показаний | Кол-во теплоносителя по подаче (тн) | Кол-во теплоносителя по обратке (тн) | Количество Теплоэнергии (Гкал) | Время работы (час) | Кол-во теплоносителя ГВС (тн) | Количество Теплоэнергии ГВС (ГКал) |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 21.02                 | 00                     | 11590                               | 10379                                | 482,635                        | 1470               | 1145                          | 89,383                             |
| 21.02                 | 24                     | 11777                               | 10547                                | 491,673                        | 1494               | 1164                          | 91,055                             |
| <b>ИТОГО</b>          |                        | <b>187</b>                          | <b>167</b>                           | <b>9,037</b>                   | <b>24</b>          | <b>18,7</b>                   | <b>1,672</b>                       |

**ПУ № 20129420**

|               |               |                |               |               |                |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| $Q_E =$       | <b>10,792</b> | Гкал           | $Q =$         | <b>9,037</b>  | Гкал           |
| $V_{подп.} =$ | <b>19,629</b> | м <sup>3</sup> | $Q_{(гвс)} =$ | <b>1,755</b>  | Гкал           |
| $V_{х.в.} =$  | <b>0</b>      | м <sup>3</sup> | $V_{подп.} =$ | <b>19,629</b> | м <sup>3</sup> |

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Должность, Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(должность)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

**22 ФЕВ 2024**

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. \_\_\_\_\_

**Отчет**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/02/24г.

Абонент: Бородина 10/1

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хD93Е

| Дата/время  | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | p1<br>кгс/см2 | p2<br>кгс/см2 | V1<br>м3 | V2<br>м3 | M1<br>т | M2<br>т | dM<br>т | tx<br>°C | Px<br>кгс/см2 | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------------|-------------|----------|----------|----|
| 21.02.24 23 | 99.37    | 51.16    | 48.21    | 7.00          | 5.31          | 194.959  | 169.421  | 187.004 | 167.375 | 19.629  | 0.00     | 4.00          | 9.037       | 24       | 0        |    |
| Итого/Средн | 99.37    | 51.16    | 48.21    | 7.00          | 5.31          | 194.959  | 169.421  | 187.004 | 167.375 | 19.629  | 0.00     | 4.00          | 9.037       | 24       | 0        |    |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3  | V2<br>м3  | M1<br>т   | M2<br>т   | dM<br>т  | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|----------|
| 20.02.24 23 | 12024.675 | 10505.709 | 11590.675 | 10379.671 | 1211.004 | 482.635     | 1470     | 3        |
| 21.02.24 23 | 12219.634 | 10675.130 | 11777.679 | 10547.046 | 1230.633 | 491.673     | 1494     | 3        |
| Итого       | 194.959   | 169.421   | 187.004   | 167.375   | 19.629   | 9.037       | 24       | 0        |

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/02/24г.

Абонент: Бородина 10/1

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

| Дата/время  | t1<br>°C | P1<br>кгс/см2 | V1<br>м3 | M1<br>т | tx<br>°C | Px<br>кгс/см2 | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|-------------|----------|---------------|----------|---------|----------|---------------|-------------|----------|----------|----|
| 21.02.24 23 | 97.97    | 6.83          | 18.700   | 17.955  | 5.00     | 3.00          | 1.672       | 24       | 0        |    |
| Итого/Средн | 97.97    | 6.83          | 18.700   | 17.955  | 5.00     | 3.00          | 1.672       | 24       | 0        |    |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время  | V1<br>м3 | M1<br>т  | Qтв<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 20.02.24 23 | 1145.400 | 1108.724 | 89.383      | 1473     | 0        |
| 21.02.24 23 | 1164.100 | 1126.679 | 91.055      | 1497     | 0        |
| Итого       | 18.700   | 17.955   | 1.672       | 24       | 0        |

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_