

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП -
Система 2-х трубная, ГВС открыт
Т/вычислитель КМ-5

В АО "Омск РТС"

Договор № 3-39211-ON

(наименование и схема подключения)

Максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час) - 0,5327

За отчетный период - 396,3288 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

Жилой дом ООО "УК "Светлоград"

наименование организации,

объект, по месту установки приборов

г.Омск, ул.Малунцева, 15

адрес по месту установки приборов

за Февраль 2024г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии (Гкал)	Время (не)работы (час)	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратной (т)			
с 18.01	0-00	2 507,17	2 401,16	76,922	408,00	10555
по 17.02	24-00	7 154,56	6 826,75	216,851	1 152,00	10706
итог		4 647,39	4 425,59	139,930	744,00	151,00

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19 ФЕВ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Мехметов С.Э.

ПУ №334520

Q _Σ =	139,93	Гкал
V _{ГВС} =	221,8	м3
V _{Х.В.} =	0	м3

Q= 139,93 (Гкал)

Q_{ГВС}= (Гкал)

V_{ГВС}= 221,8 (м3)

Руководитель : Директор ООО "ТеплоЭнерго-Учет" Шимберко В.В. подпись

должность, Ф.И.О.

Ответственный исполнитель инженер

должность

Гвоздев Павел Алексеевич

телефон: +79533988010 раб. телефон: 217-631

фамилия, имя, отчество

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 334520
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0 - м3/ч Ду= мм
 Гп : 0 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.01.2024 по 17.02.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.01.24	4.980	146.83	140.01	6.82	96.1	65.0	31.0	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
19.01.24	4.973	148.36	140.08	8.28	93.7	63.5	30.2	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
20.01.24	5.155	148.58	140.82	7.76	96.6	65.2	31.5	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
21.01.24	5.096	148.62	141.14	7.48	96.0	64.8	31.2	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
22.01.24	4.540	147.10	139.86	7.24	88.7	60.6	28.1	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
23.01.24	4.488	146.84	139.79	7.05	88.2	60.3	27.9	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
24.01.24	4.906	148.84	140.29	8.56	92.0	62.4	29.6	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
25.01.24	4.744	147.69	140.49	7.20	91.8	62.5	29.2	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
26.01.24	4.552	150.71	143.20	7.51	89.6	62.4	27.3	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
27.01.24	4.418	148.07	140.52	7.55	88.0	61.1	26.9	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
28.01.24	4.706	148.27	140.16	8.11	91.2	62.7	28.5	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
29.01.24	4.747	148.32	140.44	7.88	92.0	63.2	28.8	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
30.01.24	4.503	148.13	140.92	7.22	89.3	61.8	27.6	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
31.01.24	4.483	147.28	140.15	7.13	89.2	61.5	27.6	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
01.02.24	4.429	147.98	141.30	6.69	88.9	61.6	27.3	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
02.02.24	4.455	148.58	141.67	6.90	88.9	61.7	27.3	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
03.02.24	4.367	147.95	141.72	6.23	88.3	61.3	27.1	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
04.02.24	4.013	149.75	143.14	6.61	83.2	58.9	24.4	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
05.02.24	3.795	153.84	146.28	7.56	79.1	57.0	22.1	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
06.02.24	3.486	155.42	148.64	6.78	75.9	55.7	20.2	5.0	5.9	3.5	0.00	24.00	
07.02.24	3.458	153.60	146.48	7.12	75.4	55.2	20.1	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
08.02.24	3.564	152.77	146.39	6.38	77.6	56.4	21.1	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
09.02.24	3.592	154.03	147.07	6.96	77.8	56.8	20.9	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
10.02.24	3.898	154.67	147.91	6.76	82.0	59.2	22.8	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
11.02.24	4.541	154.37	147.07	7.30	90.1	63.5	26.6	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
12.02.24	4.783	154.64	147.59	7.04	93.4	65.3	28.1	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
13.02.24	4.661	152.87	145.49	7.38	91.5	63.9	27.6	5.0	5.8	3.5	0.00	24.00	
14.02.24	4.549	150.26	144.06	6.21	91.7	63.9	27.8	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
15.02.24	5.268	147.16	140.48	6.69	99.9	67.0	32.9	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
16.02.24	5.458	148.62	141.63	6.98	101.3	67.7	33.7	5.0	5.7	3.6	0.00	24.00	
17.02.24	5.321	147.24	140.80	6.44	100.1	66.7	33.3	5.0	5.6	3.5	0.00	24.00	
Итого	139.930	4647.40	4425.59	221.80	89.2	61.9	27.3	5.0	5.8	3.6	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
17.02.24	24:00	216.851	7154.56	6826.75	1152.00
18.01.24	00:00	76.922	2507.17	2401.16	408.00
Итого		139.930	4647.40	4425.59	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____