

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП -
Система 2 - х трубная ,ГВС открыт
Т/вычислитель КМ-5

В АО "Омск РТС"

Договор № 3-39211-ON

(наименование и схема подключения)

Максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час)-0,5327

За отчетный период-396,3288 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

Жилой дом ООО "УК "Светлоград"

наименование организации,

объект, по месту установки приборов

г.Омск, ул.Малунцева, 15

адрес по месту установки приборов

за Март 2024г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии (Гкал)	Время (не)работы (час)	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратной (т)			
с 18.02	0-00	7 154,56	6 826,75	216,851	1 152,00	10706
по 17.03	24-00	11 386,74	10 844,52	332,255	1 848,00	10865
ИТОГО		4 232,17	4 017,77	115,404	696,00	159,00

ПУ №334520

QΣ=	115,404	Гкал
VГВС=	214,41	м3
Vх.в.=	0	м3

Q= 115,404 (Гкал)

QГВС= (Гкал)

VГВС = 214,41 (м3)

Руководитель : Директор ООО " ТеплоЭнерго-Учет" Шимберко В.В. подпись

должность, Ф.И.О.

Ответственный исполнитель инженер

должность

Гвоздев Павел Алексеевич телефон: +79533988010 раб.телефон: 217-631

фамилия, имя, отчество

19 МАР 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Турганова А.А.