

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за февраль 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м³)	Кол-во тепло-ля по обратке (м³)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.01	00	219807	195457	5795,028	61412	23267	1256,784
18.02	24	223753	199085	5924,639	62156	23464	1271,413
ИТОГО		3946	3627	129,611	744	196,937	14,629

ПУ № 121084

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

Q = 129,611 (Гкал)

м³

Q (гвс) = 0 (Гкал)

м³

V подп. = 319 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 ФЕВ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.

Название потребителя

Адрес потребителя

Ответственное лицо

Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б

Абонент

Телефон

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. Ном. 121084

Расход под

32.000 м3/ч Ду 40 мм

Отчётное число месяца

24

Отчётное время

00:00

Расход обр

32.000 м3/ч Ду 40 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оС]	tобр [оС]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
19.01.24	4.40640	86.7	53.0	124.596	115.000					
20.01.24	4.73853	89.8	54.1	125.600	114.401	9.596	5.9	4.3	24.00	
21.01.24	4.68257	88.9	54.0	126.426	115.296	11.199	5.8	4.2	24.00	
22.01.24	3.98425	80.6	49.8	120.688	110.232	11.130	5.9	4.2	24.00	
23.01.24	4.05109	80.8	49.8	121.797	111.215	10.456	5.8	4.3	24.00	
24.01.24	3.99719	80.6	49.5	120.162	109.876	10.582	5.8	4.3	24.00	
25.01.24	4.10749	82.0	50.6	123.487	113.674	10.286	5.8	4.3	24.00	
26.01.24	4.35321	84.0	54.4	138.872	128.864	9.813	5.9	4.3	24.00	
27.01.24	4.05266	82.2	51.6	124.643	114.871	10.008	6.2	4.1	24.00	
28.01.24	4.22193	83.4	51.9	124.884	113.870	9.772	5.9	4.3	24.00	
29.01.24	4.34700	85.7	53.2	126.121	115.982	11.014	5.9	4.3	24.00	
30.01.24	4.01190	81.2	51.4	125.748	115.590	10.139	6.0	4.3	24.00	
31.01.24	4.09333	82.3	51.5	124.270	114.013	10.158	6.0	4.3	24.00	
01.02.24	4.19661	83.3	52.3	126.622	116.091	10.257	5.9	4.3	24.00	
02.02.24	4.08479	83.2	52.5	126.510	117.508	10.531	6.0	4.3	24.00	
03.02.24	4.10734	83.0	51.8	123.490	113.415	9.002	6.1	4.4	24.00	
04.02.24	3.95902	78.8	51.3	132.636	121.394	10.075	6.0	4.4	24.00	
05.02.24	3.65196	75.2	50.2	134.082	123.849	11.242	6.1	4.3	24.00	
06.02.24	3.34211	72.2	48.8	131.807	122.428	10.233	6.2	4.3	24.00	
07.02.24	3.32185	71.7	48.0	127.905	117.818	9.379	6.0	4.1	24.00	
08.02.24	3.43489	72.9	48.6	128.262	117.621	10.087	6.0	4.3	24.00	
09.02.24	3.44001	73.6	50.0	134.721	125.714	10.641	6.0	4.3	24.00	
10.02.24	3.64856	77.0	50.4	127.121	117.490	9.007	6.1	4.1	24.00	
11.02.24	4.29695	84.3	53.3	128.132	116.764	9.631	6.0	4.3	24.00	
12.02.24	4.57202	87.8	55.0	130.348	119.023	11.368	6.0	4.3	24.00	
13.02.24	4.48853	88.0	55.3	130.497	120.653	11.325	6.0	4.2	24.00	
14.02.24	4.30014	85.2	54.3	131.169	121.041	9.844	6.0	4.2	24.00	
15.02.24	4.61255	90.8	54.2	120.362	110.371	10.128	6.0	4.2	24.00	
16.02.24	4.88981	93.3	55.7	124.530	114.101	9.991	5.8	4.2	24.00	
17.02.24	5.04704	93.8	56.7	129.332	118.406	10.429	5.9	4.3	24.00	
18.02.24	5.16929	95.5	58.1	131.819	120.903	10.926	6.0	4.3	24.00	
Итого	129.61102	83.2	52.3	3946.639	3627.474	319.165	6.0	4.3	744.00	

Тотч. пер. =

Тнар +

Тмин +

Тмакс +

Tdelta_t<мин +

Тэл.пит +

Тпроч.ав.

744,00ч =

744,00ч +

0,00ч +

0,00ч +

0,00ч +

0,00ч +

0,00ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Tнар [час]
19-02-24 00:00	5924.63918	223753.916	199085.414	62156.53
19-01-24 00:00	5795.02816	219807.277	195457.940	61412.53
Итого	129.61102	3946.639	3627.474	744.00

общ = 744,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

19.02.24 Подпись

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 02 мес 24 г.

Название потребителя _____

Адрес потребителя _____

Ответственное лицо _____

Абонент _____

Телефон _____

Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б

Вычислитель ТС-300-2-3-2

Сер. ном. 121084

Отчётное число месяца

24

Отчётное время 00:00

Расход под 16.000 м3/ч Ду 32 мм

Расход обр _____ Ду _____ мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
19.01	0.42406	82.8	5.485	24.00
20.01	0.55719	85.2	6.947	24.00
21.01	0.54090	84.7	6.850	24.00
22.01	0.47231	77.4	6.652	24.00
23.01	0.48601	77.3	6.737	24.00
24.01	0.46715	77.0	6.501	24.00
25.01	0.43135	78.2	5.876	24.00
26.01	0.42087	81.0	5.642	24.00
27.01	0.43275	78.7	5.892	24.00
28.01	0.52260	80.3	7.011	24.00
29.01	0.46313	81.2	6.050	24.00
30.01	0.45661	77.6	6.302	24.00
31.01	0.47157	79.3	6.396	24.00
01.02	0.49723	79.6	6.666	24.00
02.02	0.38331	79.0	5.162	24.00
03.02	0.47216	79.5	6.368	24.00
04.02	0.52063	75.8	7.439	24.00
05.02	0.43651	71.7	6.496	24.00
06.02	0.37762	68.8	5.869	24.00
07.02	0.42582	68.4	6.673	24.00
08.02	0.46024	71.2	7.058	24.00
09.02	0.35538	70.1	5.398	24.00
10.02	0.41934	74.0	6.051	24.00
11.02	0.56496	80.7	7.429	24.00
12.02	0.55611	85.1	7.063	24.00
13.02	0.45035	83.4	5.756	24.00
14.02	0.46454	81.9	6.066	24.00
15.02	0.48590	85.9	5.950	24.00
16.02	0.51421	87.9	6.181	24.00
17.02	0.54963	88.6	6.541	24.00
18.02	0.54897	89.8	6.430	24.00
Итого	14.62941	79.4	196.937	744.00

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Tэл.пит + Tпроч.ав.
744,00ч = 744,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
19-02-24 00:00	1271.41342	23464.755	63229.41
19-01-24 00:00	1256.78401	23267.818	62485.41
Итого	14.62941	196.937	744.00

Тобщ = 744,00ч

Расшифровка ошибок:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(X) обрыв датчика
(T) delta_t < min
(R) перезапуск
(C) коррекц. часов
(#) электропитание

19.02.24 Подпись _____

