

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:

максимальная 0,757 Гкал/ч
за отч. период Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Февраль 2024 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 18.01.24	00:00	103 241,33	89 223,58	3 046,471	20293 / 844	13 745,22	898,538
ПО 18.02.24	24:00	109 349,05	94 559,48	3 281,556	21061 / 844	14 251,32	939,830
ИТОГО		6 107,72	5 335,90	235,085	768 / 0	506,10	41,292

ВКТ-7 № 7642 289,743

Q_{Σ}	273,908	Гкал
$V_{\text{под}}$	771,820	м3
$V_{\text{х.в.}}$	0	м3

$Q_{\text{ср}} = 0,000$ (Гкал) $M_{\text{г}} = 771,82$ (м3)
 $Q_{\text{от}} = 235,085$ (Гкал)
 $Q_{\text{ГВС}} = 38,823$ (Гкал) $Q_{\text{ГВС ср}} = 0$ (Гкал)
 $V_{\text{под}} = 771,82$ (м3) $V_{\text{под ср}} = 0$ (м3)

54,658

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

подпись: _____
М.п.

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.



АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20 ФЕВ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Турганова А.А.

[Signature]

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/01/24г.-18/02/24г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель БКТ-7 Сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
18/01/24	96.21	53.71	42.50	202.16	194.35	170.54	168.28	26.07	7.80	7.00	8.282	24	0
19/01/24	95.32	53.47	41.85	203.35	195.63	172.31	170.05	25.58	7.80	7.00	8.200	24	0
20/01/24	98.09	54.39	43.70	204.48	196.31	173.49	171.13	25.18	7.80	7.00	8.597	24	0
21/01/24	95.42	53.45	41.97	204.19	196.43	172.48	170.16	26.27	7.80	7.00	8.259	24	0
22/01/24	88.19	50.42	37.77	196.64	190.11	167.85	165.85	24.26	7.80	7.00	7.189	24	0
23/01/24	90.16	51.37	38.79	197.73	190.93	170.29	168.23	22.70	7.80	7.00	7.412	24	0
24/01/24	92.95	48.79	44.16	159.39	153.59	131.89	130.41	23.18	7.80	7.00	6.819	24	0
25/01/24	92.31	45.31	47.00	139.91	134.90	114.00	112.91	21.99	7.80	7.00	6.344	24	0
26/01/24	89.09	50.66	38.43	177.95	171.97	151.31	149.49	22.48	7.80	7.00	6.611	24	0
27/01/24	88.58	52.25	36.33	197.59	190.99	170.35	168.20	22.79	7.80	7.00	6.948	24	0
28/01/24	93.06	53.92	39.14	198.48	191.24	170.41	168.10	23.14	7.80	7.00	7.495	24	0
29/01/24	92.46	54.12	38.34	200.11	192.91	172.10	169.73	23.18	7.80	7.00	7.407	24	0
30/01/24	89.33	52.69	36.64	201.24	194.42	173.45	171.24	23.18	7.80	7.00	7.135	24	0
31/01/24	89.98	52.18	37.80	198.39	191.59	170.79	168.62	22.97	7.80	7.00	7.249	24	0
01/02/24	89.42	52.10	37.32	200.20	193.41	171.88	169.70	23.71	7.80	7.00	7.228	24	0
02/02/24	89.92	52.72	37.20	203.14	196.17	174.73	172.51	23.66	7.80	7.00	7.305	24	0
03/02/24	88.32	51.27	37.05	198.38	191.82	168.52	166.43	25.39	7.80	7.00	7.110	24	0
04/02/24	81.76	49.90	31.86	203.73	197.80	175.50	173.43	24.37	7.80	7.00	6.307	24	0
05/02/24	78.70	49.00	29.70	204.73	199.20	177.66	175.69	23.51	7.80	7.00	5.917	24	0
06/02/24	76.21	47.99	28.22	204.22	199.00	176.26	174.35	24.65	7.80	7.00	5.616	24	0
07/02/24	76.09	47.66	28.43	198.39	193.33	172.85	171.00	22.33	7.80	7.00	5.494	24	0
08/02/24	78.80	48.55	30.25	199.41	194.00	172.28	170.36	23.64	7.80	7.00	5.870	24	0
09/02/24	78.62	49.20	29.42	205.90	200.33	177.44	175.46	24.87	7.80	7.00	5.894	24	0
10/02/24	85.69	51.12	34.57	202.84	196.44	173.92	171.81	24.63	7.80	7.00	6.788	24	0
11/02/24	92.51	53.40	39.11	202.77	195.49	172.84	170.54	24.95	7.80	7.00	7.658	24	0
12/02/24	94.97	54.26	40.71	202.82	195.18	173.17	170.78	24.40	7.80	7.00	7.961	24	0
13/02/24	91.79	52.63	39.16	203.91	196.67	174.89	172.65	24.02	7.80	7.00	7.713	24	0
14/02/24	94.48	53.94	40.54	207.41	199.65	177.46	175.07	24.58	7.80	7.00	8.109	24	0
15/02/24	102.97	55.07	47.90	200.70	192.01	169.20	166.81	25.20	7.80	7.00	9.222	24	0
16/02/24	102.54	55.26	47.28	201.59	192.89	171.49	169.10	23.79	7.80	7.00	9.148	24	0
17/02/24	102.22	55.48	46.74	204.38	195.60	172.86	170.36	25.24	7.80	7.00	9.163	24	0
18/02/24	98.98	54.44	44.54	201.53	193.36	169.80	167.45	25.91	7.80	7.00	8.635	24	0
Итого:				6327.6	6107.72	5404.0	5335.90	771.82			235.085	768	0
Средние:	90.47	51.89	38.57						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/01/24 24:00	106126.91	103241.33	90372.43	89223.58	14017.75	3046.471	20293	844
18/02/24 24:00	112454.57	109349.05	95776.44	94559.48	14789.57	3281.556	21061	844
Итого:	6327.66	6107.72	5404.01	5335.90	771.82	235.085	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21912ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____