

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка  
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за январь 2024 г.

| Дата снятия показаний | Время снятия показаний | Кол-во теплоносителя по подаче ( тн ) | Кол-во теплоносителя по обратке ( тн ) | Количество теплотенергии (ГКал) | Время работы ( час ) | Кол-во теплоносителя ГВС ( м³ ) | Количество Тепла ГВС (ГКал) |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 19.12                 | 00                     | 11243                                 | 10209                                  | 270,415                         | 2794                 | 1154,33                         | 63,403                      |
| 18.01                 | 24                     | 15105                                 | 13776                                  | 396,790                         | 3538                 | 1409,96                         | 82,292                      |
| ИТОГО                 |                        | 3861                                  | 3566                                   | 126,375                         | 744                  | 255,63                          | 18,889                      |

ПУ № 251546

|                      |                    |      |
|----------------------|--------------------|------|
| Q <sub>E</sub> =     | <del>144,163</del> | Гкал |
| V <sub>подп.</sub> = | 294,59             | м³   |
| V <sub>х.в.</sub> =  | 0                  | м³   |

Q = 126,375 (Гкал)

Q<sub>(гвс)</sub> = ~~14,788~~ (Гкал)

V<sub>подп.</sub> = 294,59 (м³)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Должность, Ф.И.О.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(должность)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Цветаев С.В.  
(фамилия, имя)

АО «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учета тепловой энергии

22.01.2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
19/12/23г.-18/01/24г.

Абонент: 4 Поселковая 26\_3

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Договорные расходы: \_\_\_\_\_  
М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00°C

Пределы измерений:  
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

| Дата     | t1    | t2    | dt    | V1     | M1      | V2     | M2      | Mг     | P1     | P2     | Qo      | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-----|-----|----|
|          | °C    | °C    | °C    | м3     | т       | м3     | т       | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал    | ч   | ч   |    |
| 19/12/23 | 82.29 | 48.48 | 33.81 | 126.61 | 122.92  | 114.62 | 113.38  | 9.54   | 6.65   | 6.56   | 4.160   | 24  | 0   | *  |
| 20/12/23 | 78.42 | 46.29 | 32.13 | 121.12 | 117.87  | 110.03 | 108.92  | 8.95   | 6.64   | 6.55   | 3.781   | 24  | 0   | *  |
| 21/12/23 | 76.27 | 46.53 | 29.74 | 127.35 | 124.13  | 114.76 | 113.58  | 10.55  | 6.61   | 6.52   | 3.689   | 24  | 0   | *  |
| 22/12/23 | 71.43 | 45.10 | 26.33 | 129.20 | 126.28  | 116.87 | 115.69  | 10.59  | 6.58   | 6.49   | 3.320   | 24  | 0   | *  |
| 23/12/23 | 72.96 | 45.20 | 27.76 | 123.66 | 120.74  | 112.79 | 111.70  | 9.04   | 6.59   | 6.50   | 3.349   | 24  | 0   | *  |
| 24/12/23 | 76.79 | 46.92 | 29.87 | 126.43 | 123.14  | 113.14 | 111.96  | 11.18  | 6.59   | 6.50   | 3.677   | 24  | 0   | *  |
| 25/12/23 | 72.33 | 45.36 | 26.97 | 124.38 | 121.50  | 112.94 | 111.85  | 9.65   | 6.62   | 6.54   | 3.276   | 24  | 0   | *  |
| 26/12/23 | 69.13 | 44.60 | 24.53 | 128.60 | 125.86  | 116.78 | 115.67  | 10.19  | 6.65   | 6.56   | 3.085   | 24  | 0   | *  |
| 27/12/23 | 71.19 | 45.89 | 25.30 | 133.53 | 130.51  | 122.64 | 121.39  | 9.12   | 6.69   | 6.60   | 3.297   | 24  | 0   | *  |
| 28/12/23 | 70.34 | 45.01 | 25.33 | 126.03 | 123.23  | 114.18 | 113.12  | 10.11  | 6.24   | 6.15   | 3.121   | 24  | 0   | *  |
| 29/12/23 | 68.86 | 44.61 | 24.25 | 130.30 | 127.54  | 118.60 | 117.45  | 10.09  | 6.65   | 6.56   | 3.087   | 24  | 0   | *  |
| 30/12/23 | 76.58 | 47.28 | 29.30 | 129.79 | 126.44  | 116.41 | 115.21  | 11.23  | 6.56   | 6.47   | 3.697   | 24  | 0   | *  |
| 31/12/23 | 79.49 | 48.48 | 31.01 | 131.27 | 127.65  | 115.55 | 114.30  | 13.35  | 6.52   | 6.43   | 3.959   | 24  | 0   | *  |
| 01/01/24 | 78.83 | 49.07 | 29.76 | 130.77 | 127.21  | 121.04 | 119.65  | 7.56   | 6.71   | 6.62   | 3.784   | 24  | 0   | *  |
| 02/01/24 | 82.83 | 51.20 | 31.63 | 134.52 | 130.53  | 123.74 | 122.22  | 8.31   | 6.74   | 6.64   | 4.125   | 24  | 0   | *  |
| 03/01/24 | 94.04 | 53.98 | 40.06 | 127.13 | 122.39  | 116.11 | 114.53  | 7.86   | 6.64   | 6.55   | 4.908   | 24  | 0   | *  |
| 04/01/24 | 91.19 | 53.29 | 37.90 | 129.99 | 125.41  | 117.45 | 115.89  | 9.52   | 6.66   | 6.57   | 4.760   | 24  | 0   | *  |
| 05/01/24 | 80.77 | 50.07 | 30.70 | 132.85 | 129.08  | 121.41 | 119.97  | 9.11   | 6.67   | 6.58   | 3.963   | 24  | 0   | *  |
| 06/01/24 | 86.33 | 51.45 | 34.88 | 129.93 | 125.79  | 118.14 | 116.70  | 9.09   | 6.64   | 6.55   | 4.386   | 24  | 0   | *  |
| 07/01/24 | 89.00 | 52.43 | 36.57 | 129.96 | 125.57  | 117.57 | 116.13  | 9.44   | 6.68   | 6.58   | 4.595   | 24  | 0   | *  |
| 08/01/24 | 82.51 | 50.56 | 31.95 | 130.97 | 127.09  | 119.00 | 117.59  | 9.50   | 6.65   | 6.56   | 4.063   | 24  | 0   | *  |
| 09/01/24 | 82.86 | 48.09 | 34.77 | 117.32 | 113.83  | 106.24 | 105.04  | 8.79   | 6.72   | 6.63   | 3.957   | 24  | 0   | *  |
| 10/01/24 | 90.16 | 52.40 | 37.76 | 129.62 | 125.13  | 117.58 | 116.11  | 9.02   | 6.65   | 6.56   | 4.723   | 24  | 0   | *  |
| 11/01/24 | 93.31 | 53.17 | 40.14 | 126.41 | 121.79  | 114.45 | 112.97  | 8.82   | 6.65   | 6.56   | 4.894   | 24  | 0   | *  |
| 12/01/24 | 92.34 | 52.80 | 39.54 | 126.49 | 121.94  | 114.98 | 113.51  | 8.43   | 6.68   | 6.59   | 4.827   | 24  | 0   | *  |
| 13/01/24 | 81.84 | 49.98 | 31.86 | 132.10 | 128.24  | 119.56 | 118.20  | 10.04  | 6.61   | 6.52   | 4.096   | 24  | 0   | *  |
| 14/01/24 | 81.42 | 48.75 | 32.67 | 128.35 | 124.67  | 115.03 | 113.72  | 10.95  | 6.64   | 6.55   | 4.072   | 24  | 0   | *  |
| 15/01/24 | 93.22 | 53.13 | 40.09 | 128.06 | 123.36  | 116.36 | 114.83  | 8.53   | 6.64   | 6.55   | 4.944   | 24  | 0   | *  |
| 16/01/24 | 94.22 | 53.96 | 40.26 | 128.44 | 123.65  | 117.06 | 115.46  | 8.19   | 6.64   | 6.55   | 4.983   | 24  | 0   | *  |
| 17/01/24 | 92.91 | 53.29 | 39.62 | 128.56 | 123.88  | 116.60 | 115.10  | 8.78   | 6.65   | 6.56   | 4.917   | 24  | 0   | *  |
| 18/01/24 | 92.21 | 52.98 | 39.23 | 128.72 | 124.11  | 116.59 | 115.05  | 9.06   | 6.62   | 6.53   | 4.880   | 24  | 0   | *  |
| Итого:   |       |       |       | 3978.4 | 3861.48 | 3608.2 | 3566.89 | 294.59 |        |        | 126.375 | 744 | 0   |    |
| Средние: | 82.13 | 49.36 | 32.76 |        |         |        |         |        | 6.62   | 6.53   |         |     |     |    |

| Дата           | V1       | M1       | V2       | M2       | Mг      | Qo      | ВНР  | ВОС |
|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|------|-----|
|                | м3       | т        | м3       | т        | т       | Гкал    | ч    | ч   |
| 18/12/23 24:00 | 11502.14 | 11243.58 | 10313.93 | 10209.67 | 1033.91 | 270.415 | 2794 | 242 |
| 18/01/24 24:00 | 15480.60 | 15105.06 | 13922.15 | 13776.56 | 1328.50 | 396.790 | 3538 | 242 |
| Итого:         | 3978.46  | 3861.48  | 3608.22  | 3566.89  | 294.59  | 126.375 | 744  | 0   |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3787ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
19/12/23г.-18/01/24г.

Абонент: 4 Поселковая 26\_3

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 20.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00251546

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0х4А2А

ПО 2.7

| Дата     | t1    | V1     | M1     | P1     | Qo     | ВНР | ВОС | НС |
|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
|          | °C    | м3     | т      | кг/см2 | Гкал   | ч   | ч   |    |
| 19/12/23 | 78.95 | 8.50   | 8.25   | 6.01   | 0.612  | 24  | 0   | *  |
| 20/12/23 | 76.22 | 8.20   | 7.99   | 5.94   | 0.570  | 24  | 0   | *  |
| 21/12/23 | 73.60 | 9.50   | 9.28   | 5.97   | 0.636  | 24  | 0   | *  |
| 22/12/23 | 69.54 | 9.60   | 9.38   | 5.98   | 0.604  | 24  | 0   | *  |
| 23/12/23 | 70.85 | 8.10   | 7.93   | 5.93   | 0.523  | 24  | 0   | *  |
| 24/12/23 | 74.46 | 10.10  | 9.86   | 5.93   | 0.685  | 24  | 0   | *  |
| 25/12/23 | 70.03 | 8.90   | 8.70   | 5.93   | 0.565  | 24  | 0   | *  |
| 26/12/23 | 66.50 | 9.40   | 9.19   | 5.94   | 0.565  | 24  | 0   | *  |
| 27/12/23 | 69.04 | 8.20   | 8.01   | 6.05   | 0.515  | 24  | 0   | *  |
| 28/12/23 | 67.92 | 9.40   | 9.21   | 5.60   | 0.580  | 24  | 0   | *  |
| 29/12/23 | 66.55 | 9.40   | 9.21   | 5.97   | 0.567  | 24  | 0   | *  |
| 30/12/23 | 75.06 | 10.10  | 9.84   | 5.87   | 0.688  | 24  | 0   | *  |
| 31/12/23 | 77.42 | 11.90  | 11.57  | 5.83   | 0.838  | 24  | 0   | *  |
| 01/01/24 | 75.06 | 6.80   | 6.63   | 6.05   | 0.466  | 24  | 0   | *  |
| 02/01/24 | 81.83 | 7.50   | 7.30   | 6.10   | 0.561  | 24  | 0   | *  |
| 03/01/24 | 91.14 | 6.90   | 6.68   | 5.94   | 0.576  | 24  | 0   | *  |
| 04/01/24 | 86.94 | 8.20   | 7.95   | 5.97   | 0.652  | 24  | 0   | *  |
| 05/01/24 | 77.91 | 8.10   | 7.86   | 6.03   | 0.574  | 24  | 0   | *  |
| 06/01/24 | 84.95 | 8.00   | 7.72   | 5.96   | 0.617  | 24  | 0   | *  |
| 07/01/24 | 85.92 | 8.40   | 8.13   | 5.99   | 0.658  | 24  | 0   | *  |
| 08/01/24 | 80.25 | 8.50   | 8.28   | 5.99   | 0.623  | 24  | 0   | *  |
| 09/01/24 | 80.70 | 7.70   | 7.48   | 5.89   | 0.568  | 24  | 0   | *  |
| 10/01/24 | 86.94 | 7.90   | 7.65   | 5.97   | 0.627  | 24  | 0   | *  |
| 11/01/24 | 90.39 | 7.80   | 7.53   | 5.93   | 0.644  | 24  | 0   | *  |
| 12/01/24 | 88.61 | 7.50   | 7.27   | 5.97   | 0.608  | 24  | 0   | *  |
| 13/01/24 | 77.66 | 8.90   | 8.65   | 5.96   | 0.629  | 24  | 0   | *  |
| 14/01/24 | 79.62 | 9.60   | 9.35   | 5.93   | 0.699  | 24  | 0   | *  |
| 15/01/24 | 91.05 | 7.40   | 7.14   | 5.95   | 0.614  | 24  | 0   | *  |
| 16/01/24 | 90.66 | 7.00   | 6.77   | 5.96   | 0.581  | 24  | 0   | *  |
| 17/01/24 | 89.60 | 7.60   | 7.37   | 5.96   | 0.625  | 24  | 0   | *  |
| 18/01/24 | 88.13 | 7.70   | 7.45   | 5.94   | 0.619  | 24  | 0   | *  |
| Итого:   |       | 262.80 | 255.63 |        | 18.889 | 744 | 0   |    |
| Средние: | 79.46 |        |        | 5.94   |        |     |     |    |

| Дата           | V1      | M1      | Qo     | ВНР  | ВОС |
|----------------|---------|---------|--------|------|-----|
|                | м3      | т       | Гкал   | ч    | ч   |
| 18/12/23 24:00 | 1174.90 | 1154.33 | 63.403 | 2796 | 240 |
| 18/01/24 24:00 | 1437.70 | 1409.96 | 82.292 | 3540 | 240 |
| Итого:         | 262.80  | 255.63  | 18.889 | 744  | 0   |

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3787ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации