

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП -
Система 2 - х трубная ,ГВС открыта
Т/вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Максимальная тепловая нагрузка (Гкал/час)-0,5327

За отчетный период-396,3288 Гкал

В АО "Омск РТС"

Договор № 3-39211-ON

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

22 ЯНВ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Справка

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за отопление и ГВС

Брехова Т.П.

Жилой дом ООО "УК "Светлоград"

наименование организации,

объект, по месту установки приборов

г.Омск, ул.Малунцева, 15

адрес по месту установки приборов

за январь 2024г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии (Гкал)	Время (не)работы (час)	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратной (т)			
с 19.12	0-00	27 641,31	25 936,34	677,041	6 219,18	10396
по 31.12	24-00	29 595,48	27 786,25	724,855	6 531,18	
с 01.01	0-00	0,00	0,00	0,000	0,00	
по 17.01	24-00	2 507,17	2 401,16	76,922	408,00	10555
итог		4 461,33	4 251,08	124,735	720,00	159,00

ПУ №334520

Q _Σ =	124,735	Гкал
V _{ГВС} =	210,26	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q= 124,735 (Гкал)

Q_{ГВС}= (Гкал)

V_{ГВС} = 210,26 (м3)

Руководитель : Директор ООО " ТеплоЭнерго-Учет" Шимберко В.В. подпись

должность, Ф.И.О.

Ответственный исполнитель инженер

должность

Гвоздев Павел Алексеевич

телефон: +79533988010 раб телефон: 217-631

фамилия, имя, отчество

