

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за январь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.12	00	7198	7143	197,688	1572	0	0
17.01	24	10671	10593	314,326	2316	0	0
ИТОГО		3472	3449	116,638	744	0	0

ПУ № 19081545

$Q_E =$	116,638	Гкал	$Q =$	116,638	(Гкал)
$V_{подп.} =$	0	м³	$Q_{(гвс)} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22. 01. 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О. _____
подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)
Ф.И.О. Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество) подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/12/23г.-17/01/24г.
Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____
Договор N: 0000000000
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы: _____
М сет. воды= _____ т.сут Мрас= _____
Тхв: догтов., тхд = 5.00 °С
Тип расходомера: _____
Пределы измерений: _____
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0хД7БЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.12.23 23	92.14	54.84	37.30	6.28	4.61	125.584	121.708	121.093	120.008	1.085	5.00	3.00	4.581	24	0
19.12.23 23	84.14	51.67	32.47	6.32	4.64	121.419	118.220	117.714	116.760	0.954	5.00	3.00	3.873	24	0
20.12.23 23	80.60	49.93	30.67	6.24	4.64	124.450	121.361	120.932	119.960	0.972	5.00	3.00	3.759	24	0
21.12.23 23	77.79	47.65	30.15	6.31	4.61	108.494	105.991	105.614	104.877	0.737	5.00	3.00	3.220	24	0
22.12.23 23	72.83	45.45	27.39	6.32	4.61	102.961	101.074	100.530	100.109	0.421	5.00	3.00	2.774	24	0
23.12.23 23	74.90	46.77	28.12	6.25	4.66	115.188	112.990	112.334	111.847	0.487	5.00	3.00	3.184	24	0
24.12.23 23	78.50	48.08	30.42	6.23	4.67	120.046	117.354	116.809	116.093	0.716	5.00	3.00	3.590	24	0
25.12.23 23	73.94	47.57	26.37	6.23	4.69	121.949	119.844	119.003	118.587	0.416	5.00	3.00	3.160	24	0
26.12.23 23	70.36	45.21	25.15	6.25	4.69	116.471	114.830	113.890	113.751	0.139	5.00	3.00	2.873	24	0
27.12.23 23	72.54	45.62	26.92	6.32	4.66	109.768	108.071	107.193	107.036	0.157	5.00	3.00	2.896	24	0
28.12.23 23	71.29	44.58	26.70	5.88	4.53	102.550	100.997	100.217	100.074	0.143	5.00	3.00	2.685	24	0
29.12.23 23	70.23	44.39	25.84	6.28	4.66	110.183	108.125	107.749	107.142	0.608	5.00	3.00	2.812	24	0
30.12.23 23	78.50	48.47	30.03	6.17	4.64	119.704	116.650	116.475	115.378	1.098	5.00	3.00	3.550	24	0
31.12.23 23	81.48	49.28	32.21	6.12	4.63	121.940	118.482	118.431	117.142	1.290	5.00	3.00	3.877	24	0
01.01.24 23	80.75	52.05	28.69	6.34	4.67	109.817	107.259	106.701	105.911	0.790	5.00	3.00	3.104	24	0
02.01.24 23	85.41	52.59	32.82	6.40	4.62	97.356	94.757	94.303	93.541	0.762	5.00	3.00	3.137	24	0
03.01.24 23	97.13	57.26	39.87	6.21	4.64	119.526	115.673	114.850	113.921	0.928	5.00	3.00	4.639	24	0
04.01.24 23	93.18	55.71	37.47	6.25	4.65	119.518	115.966	115.159	114.294	0.865	5.00	3.00	4.369	24	0
05.01.24 23	82.50	49.82	32.67	6.32	4.63	108.348	106.026	105.165	104.801	0.364	5.00	3.00	3.458	24	0
06.01.24 23	89.12	53.00	36.12	6.24	4.63	115.375	112.204	111.485	110.743	0.742	5.00	3.00	4.071	24	0
07.01.24 23	91.27	54.80	36.47	6.26	4.65	119.489	115.945	115.288	114.331	0.958	5.00	3.00	4.261	24	0
08.01.24 23	84.23	50.77	33.47	6.27	4.63	110.024	107.529	106.662	106.243	0.419	5.00	3.00	3.595	24	0
09.01.24 23	85.52	52.28	33.24	6.13	4.67	124.681	121.705	120.775	120.161	0.614	5.00	3.00	4.051	24	0
10.01.24 23	92.83	54.13	38.69	6.24	4.68	117.356	113.723	113.108	112.173	0.935	5.00	3.00	4.432	24	0
11.01.24 23	96.40	56.32	40.08	6.20	4.68	118.997	115.088	114.399	113.397	1.002	5.00	3.00	4.647	24	0
12.01.24 23	94.96	56.25	38.71	6.22	4.68	121.039	117.000	116.480	115.286	1.194	5.00	3.00	4.581	24	0
13.01.24 23	83.41	50.37	33.04	6.24	4.66	114.165	111.869	110.731	110.543	0.188	5.00	3.00	3.673	24	0
14.01.24 23	84.15	50.31	33.84	6.20	4.68	114.890	112.489	111.387	111.162	0.225	5.00	3.00	3.786	24	0
15.01.24 23	96.50	55.33	41.17	6.21	4.65	117.470	113.391	112.924	111.785	1.139	5.00	3.00	4.718	24	0
16.01.24 23	97.01	56.32	40.69	6.23	4.64	116.470	112.411	111.921	110.758	1.163	5.00	3.00	4.625	24	0
17.01.24 23	95.82	55.42	40.40	6.23	4.64	117.904	113.768	113.396	112.148	1.248	5.00	3.00	4.655	24	0
Итого/Средн	84.33	51.10	33.22	6.24	4.65	3583.130	3492.499	3472.720	3449.961	22.759	5.00	3.00	116.638	744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.12.23 23	7385.875	7222.230	7198.536	7143.801	54.735	197.688	1572	1
17.01.24 23	10969.005	10714.729	10671.255	10593.762	77.493	314.326	2316	1
Итого	3583.130	3492.499	3472.720	3449.961	22.759	116.638	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (I) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/12/23г.-17/01/24г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.12.23 23	29.54	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.12.23 23	30.81	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.12.23 23	30.62	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
21.12.23 23	31.92	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.12.23 23	31.97	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.12.23 23	30.76	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.12.23 23	30.54	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.12.23 23	30.07	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.12.23 23	30.16	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.12.23 23	30.32	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.12.23 23	31.31	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.12.23 23	29.81	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.12.23 23	31.31	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.12.23 23	32.06	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.01.24 23	32.27	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.01.24 23	35.32	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.01.24 23	33.49	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.01.24 23	32.30	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.01.24 23	32.29	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.01.24 23	33.64	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.01.24 23	32.80	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.01.24 23	33.34	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.01.24 23	30.58	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.01.24 23	31.21	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.01.24 23	32.88	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.01.24 23	31.82	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.01.24 23	32.12	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.01.24 23	31.71	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.01.24 23	32.10	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.01.24 23	33.10	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.01.24 23	32.30	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	31.76	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.12.23 23	0.000	0.000	0.000	1572	1
17.01.24 23	0.000	0.000	0.000	2316	1
Итого	0.000	0.000	0.000	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____