

Теплоисточник: ЦТП №: нет
Тип системы: Трёхтрубная закрытая зависимая, ГВС тупиковая
Тепловычислитель: ТВ7 № 16037179
Расходомеры отопления:
Нагрузка по договору: 0,517 Гкал/час, Гкал/мес.

ДОГОВОР № 3-39211-ОН

СПРАВКА

о потреблённой тепловой энергии по приборам учёта за отопление и ГВС

за январь 2024 г.

ООО "УК "Светлоград" жилой дом

(наименование организации по месту установки приборов)

Омская обл, Омск г, Пригородная ул, д. 3 к 1

(адрес по месту установки приборов)

период отчёта		количество теплоносителя		кол-во тепловой энергии		время работы (час)	показания по счётчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)	на отопление (Гкал)	на ГВС (Гкал)		
19.12.2023	24:00	238611,63	317504,35	3560,73	2102,74	27537,00	41030,79
21.01.2024	24:00	249487,06	328369,47	3746,30	2142,84	28329,00	41766,45
Итого:		10875,43	10865,12	185,57	40,10	792,00	735,66
		10,31					

Q = 185,57 + 0,00 = 185,57 Гкал
Q_{ГВС} = 40,10 + 0,00 = 40,10 Гкал
V_{подпитки} = 735,66 + 0,00 = 735,66 м3

ПУ № 16037179
ΣQ = 225,67
V_{под} = 735,66

Акт допуска: № ТИИ 2021-419 до 23.09.2023

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
за отчёт всего

представитель Исполнителя: ООО «Научно-производственный комбинат «ЭТИС»
тел. _____

Подпись _____

ИНСПЕКТОР

АО «Омск ГТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24 ЯНВ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

Общество с ограниченной ответственностью
"ЭТИС-СЕРВИС"
ИНН 5502048862 КПП 550101001

ОТЧЕТ

о суточных параметрах горячего водоснабжения
за 20/12/23г.-21/01/24г.

Боннет: ООО "УК "Светлоград" жилой дом

адрес: Омская обл, Омск г, Пригородная ул, д. 3 к 1

вспомогательный ТВ7-04 сеп. № 1

оговорные расходы:

сеп. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут

хв: договор., Гхд = _____ °С

Договор №: 3-39211-ОН

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Г под max = 12,00 м3/ч Г под min = 0,60 м3/ч

автоматический номер 16037179, ВД=0, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4, КСН=0хЕБ69

Дата/время	t1 °С	p1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °С	Px кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
10.12.23 23	55.93	6.37	23.410 <	25.042 <	5.00	3.00	1.277	24	0	*
11.12.23 23	58.26	6.37	23.450 <	23.084 <	5.00	3.00	1.231	24	0	*
12.12.23 23	59.11	6.36	22.100 <	21.744 <	5.00	3.00	1.178	24	0	*
13.12.23 23	61.70	6.35	21.310 <	20.939 <	5.00	3.00	1.188	24	0	*
14.12.23 23	56.78	6.35	22.800 <	26.404 <	5.00	3.00	1.368	24	0	*
15.12.23 23	58.05	6.37	22.990 <	22.634 <	5.00	3.00	1.202	24	0	*
16.12.23 23	55.69	6.41	22.590 <	22.268 <	5.00	3.00	1.130	24	0	*
17.12.23 23	57.78	6.37	22.860 <	22.509 <	5.00	3.00	1.189	24	0	*
18.12.23 23	54.83	6.36	23.490 <	23.163 <	5.00	3.00	1.155	24	0	*
19.12.23 23	54.71	6.37	21.770 <	21.471 <	5.00	3.00	1.068	24	0	*
20.12.23 23	59.67	6.35	26.640 <	26.206 <	5.00	3.00	1.434	24	0	*
1.12.23 23	52.89	6.29	35.060 <	34.609 <	5.00	3.00	1.659	24	0	*
1.01.24 23	55.18	6.41	17.060 <	16.821 <	5.00	3.00	0.845	24	0	*
2.01.24 23	58.50	6.40	18.990 <	18.594 <	5.00	3.00	0.996	24	0	*
3.01.24 23	63.57	6.40	18.620 <	18.278 <	5.00	3.00	1.071	24	0	*
4.01.24 23	63.29	6.39	20.360 <	19.990 <	5.00	3.00	1.166	24	0	*
5.01.24 23	60.72	6.40	18.170 <	17.864 <	5.00	3.00	0.996	24	0	*
6.01.24 23	63.22	6.38	22.390 <	21.982 <	5.00	3.00	1.281	24	0	*
7.01.24 23	63.77	6.39	22.840 <	22.417 <	5.00	3.00	1.319	24	0	*
8.01.24 23	62.29	6.37	21.510 <	21.130 <	5.00	3.00	1.212	24	0	*
9.01.24 23	62.07	6.39	19.480 <	19.138 <	5.00	3.00	1.093	24	0	*
0.01.24 23	63.66	6.39	19.500 <	19.141 <	5.00	3.00	1.124	24	0	*
1.01.24 23	64.47	6.39	21.590 <	21.182 <	5.00	3.00	1.261	24	0	*
2.01.24 23	63.91	6.38	22.640 <	22.220 <	5.00	3.00	1.310	24	0	*
3.01.24 23	61.58	6.38	21.990 <	21.609 <	5.00	3.00	1.224	24	0	*
4.01.24 23	62.29	6.38	23.020 <	22.612 <	5.00	3.00	1.297	24	0	*
5.01.24 23	63.50	6.37	23.950 <	23.510 <	5.00	3.00	1.377	24	0	*
6.01.24 23	63.77	6.38	22.380 <	21.966 <	5.00	3.00	1.292	24	0	*
7.01.24 23	63.53	6.38	20.760 <	20.380 <	5.00	3.00	1.194	24	0	*
8.01.24 23	63.30	6.38	19.870 <	19.507 <	5.00	3.00	1.138	24	0	*
9.01.24 23	63.11	6.39	20.060 <	19.696 <	5.00	3.00	1.145	24	0	*
0.01.24 23	63.98	6.38	21.540 <	21.139 <	5.00	3.00	1.248	24	0	*
1.01.24 23	64.26	6.37	24.570 <	24.109 <	5.00	3.00	1.430	24	0	*
того/Средн	60.59	6.38	735.660	723.358	5.00	3.00	40.097	792	0	0

оговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
1.12.23 23	41030.790	40136.369	2102.742	27688	407
1.01.24 23	41766.450	40859.727	2142.840	28480	407
Итого	735.660	723.358	40.097	792	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппарат.неиспр.

представитель абонента

Представитель снабжающей организации