

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за сентябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
22.08	00	65616	61544	1556,268	17454	6299,00	339,603
18.09	24	65800	61692	1560	18124	6588,70	351,129
ИТОГО		184	148	4,131	670	289,70	11,526

ПУ № 251546

Q _E =	14,329	Гкал
V _{подп.} =	342,93	м³
V _{х.в.} =	0	м³

Q = 0 (Гкал)

Q (гвс) = 13,351 (Гкал)

V_{подп.} = 332,69 (м³)

10,24 м³/с
Среднее

Количество дней по среднему: _____ + 1 = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 СЕН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Блехова Т.П.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/08/25г.-18/09/25г.

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____
26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы: _____
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:
G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФЛ-0 Т3=0 КС=0х4А2А ПО 2.7														
Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	37,65	48,19	-10,54	0,00	0,00	10,92	10,81	-10,81	6,72	6,63	0,000	24	0	*
23.08.2025	35,95	45,74	-9,79	0,00	0,00	10,17	10,08	-10,08	6,67	6,59	0,000	24	0	*
24.08.2025	36,50	46,73	-10,23	0,00	0,00	11,62	11,50	-11,50	6,60	6,51	0,000	24	0	*
25.08.2025	36,54	46,68	-10,14	0,00	0,00	11,53	11,42	-11,42	6,61	6,52	0,000	24	0	*
26.08.2025	37,11	47,71	-10,60	0,00	0,00	11,39	11,26	-11,26	6,61	6,52	0,000	24	0	*
27.08.2025	36,88	48,01	-11,13	0,00	0,00	10,94	10,83	-10,83	6,57	6,48	0,000	24	0	*
28.08.2025	37,34	48,18	-10,84	0,00	0,00	10,80	10,67	-10,67	6,62	6,54	0,000	24	0	*
29.08.2025	36,96	47,13	-10,17	0,00	0,00	11,03	10,90	-10,90	6,81	6,73	0,000	24	0	*
30.08.2025	36,11	45,23	-9,12	0,00	0,00	11,23	11,11	-11,11	7,10	7,01	0,000	24	0	*
31.08.2025	35,93	45,17	-9,24	0,00	0,00	12,32	12,19	-12,19	6,88	6,79	0,000	24	0	*
01.09.2025	36,29	45,16	-8,87	0,00	0,00	11,62	11,51	-11,51	6,89	6,80	0,000	24	0	*
02.09.2025	35,28	44,32	-9,04	0,00	0,00	11,31	11,20	-11,20	6,88	6,79	0,000	24	0	*
03.09.2025	35,15	44,38	-9,23	0,00	0,00	11,21	11,11	-11,11	7,05	6,96	0,000	24	0	*
04.09.2025	59,68	37,68	22,00	9,28	9,12	3,72	3,71	5,41	7,46	7,37	0,292	24	0	*
05.09.2025	70,72	29,79	40,93	9,43	9,25	0,00	0,00	9,25	7,90	7,81	0,377	24	0	*
06.09.2025	69,48	30,59	38,89	8,55	8,35	0,00	0,00	8,35	7,84	7,74	0,325	24	0	*
07.09.2025	68,75	30,64	38,11	10,95	10,70	0,00	0,00	10,70	7,67	7,57	0,405	24	0	*
08.09.2025	68,95	30,99	37,96	10,25	10,04	0,00	0,00	10,04	7,73	7,63	0,380	24	0	*
09.09.2025	65,08	30,76	34,32	9,70	9,52	0,00	0,00	9,52	7,81	7,71	0,329	24	0	*
10.09.2025	56,62	29,71	26,91	11,27	11,09	0,00	0,00	11,09	7,83	7,73	0,302	24	0	*
11.09.2025	49,98	28,88	21,10	12,27	12,12	0,01	0,01	12,11	7,96	7,86	0,262	24	0	*
12.09.2025	42,82	26,76	16,06	11,30	11,20	0,00	0,00	11,20	8,08	7,98	0,180	22	2	*
13.09.2025	40,73	25,73	15,00	14,27	14,16	0,00	0,00	14,16	8,10	8,00	0,215	24	0	*
14.09.2025	40,96	25,25	15,71	15,50	15,40	0,00	0,00	15,40	8,06	7,96	0,242	24	0	*
15.09.2025	41,00	25,11	15,89	16,46	16,33	0,00	0,00	16,33	8,14	8,04	0,259	24	0	*
16.09.2025	36,31	24,30	12,01	13,09	13,01	0,00	0,00	13,01	6,05	5,98	0,159	24	0	*
17.09.2025	36,44	23,96	12,48	15,57	15,48	0,00	0,00	15,48	8,19	8,09	0,192	24	0	*
18.09.2025	35,27	23,81	11,46	18,73	18,61	0,00	0,00	18,61	8,18	8,08	0,212	24	0	*
Итого:				186,62	184,38	149,82	148,31	36,07	7,32	7,23	4,131	670	2	
Средние:	44,87	36,66	8,21											

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
	т	т	т	т	т	т	ч	ч
21/08/25 24:00	67254,55	65616,31	62284,41	61544,03	4072,28	1556,268	17 454	270
18/09/25 24:00	67441,17	65800,69	62434,23	61692,34	4108,35	1560,399	18 124	272
Итого:	186,62	184,38	149,82	148,31	36,07	4,131	670	2

Период нормальной работы 670ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента _____
Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
22/08/25г.-18/09/25г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____
26 к 3 Договор N: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0

Договорные расходы:

М сеп. вода= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:
G под max = 20,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = _____ м3/ч G обр min = _____ м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0х4А2А ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Qo Гкал	VBP ч	ВОС ч	НС
22.08.2025	45,84	9,50	9,40	5,27	0,384	24	0	*
23.08.2025	43,58	8,70	8,63	5,24	0,335	24	0	*
24.08.2025	44,55	10,00	9,91	5,18	0,390	24	0	*
25.08.2025	44,43	10,00	9,93	5,19	0,389	24	0	*
26.08.2025	45,42	9,80	9,69	5,19	0,390	24	0	*
27.08.2025	45,53	9,40	9,34	5,16	0,380	24	0	*
28.08.2025	45,61	9,30	9,22	5,20	0,375	24	0	*
29.08.2025	44,79	9,50	9,43	5,34	0,376	24	0	*
30.08.2025	43,19	9,70	9,64	5,57	0,372	24	0	*
31.08.2025	43,15	10,80	10,73	5,39	0,409	24	0	*
01.09.2025	43,06	10,10	10,04	5,40	0,382	24	0	*
02.09.2025	42,16	9,90	9,86	5,39	0,366	24	0	*
03.09.2025	42,34	9,90	9,83	5,52	0,368	24	0	*
04.09.2025	53,23	9,20	9,09	5,84	0,437	24	0	*
05.09.2025	65,30	7,90	7,74	6,18	0,469	24	0	*
06.09.2025	64,03	7,00	6,86	6,14	0,405	24	0	*
07.09.2025	64,06	9,20	9,03	6,00	0,534	24	0	*
08.09.2025	63,98	8,50	8,33	6,05	0,492	24	0	*
09.09.2025	60,43	8,00	7,85	6,11	0,436	24	0	*
10.09.2025	53,02	9,50	9,38	6,13	0,448	24	0	*
11.09.2025	46,89	10,40	10,30	6,23	0,432	24	0	*
12.09.2025	40,22	10,50	10,45	6,32	0,368	24	0	*
13.09.2025	38,52	12,60	12,53	6,33	0,420	24	0	*
14.09.2025	38,80	13,80	13,74	6,29	0,465	24	0	*
15.09.2025	38,81	14,50	14,40	6,36	0,488	24	0	*
16.09.2025	34,45	11,50	11,45	4,78	0,337	24	0	*
17.09.2025	34,44	13,80	13,76	6,39	0,408	24	0	*
18.09.2025	33,38	16,70	16,64	6,39	0,471	24	0	*
Итого:		289,70	287,20		11,526	672	0	
Средние:	46,54			5,74				

Дата	V1 м3	M1 т	Qo Гкал	VBP ч	ВОС ч
21/08/25 24:00	6299,00	6191,98	339,603	17 484	240
18/09/25 24:00	6588,70	6479,18	351,129	18 156	240
Итого:	289,70	287,20	11,526	672	0

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации