

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за сентябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
19.08	00	126761	116426	3011,753	16409	12358,100	748,538
19.09	24	127381	116426	3034,449	17175	12932,300	780,224
ИТОГО		619	0	22,696	766	574,200	31,686

ПУ № 19083290

Q _Е =	
V _{подп.} =	
V _{х.в.} =	0

Гкал

Q = 0 (Гкал)

м³

Q_(гвс) = 34,195 (Гкал)

м³

V_{подп.} = 619,667 (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 СЕН 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/08/25г.-19/09/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	I2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
19.08.25 23	59.99	25.66	34.33	3.78	3.91	19.460	< 0.000	19.137	< 0.000	19.137	0.00	4.00	0.656	24	0	*
20.08.25 23	57.36	25.86	31.50	3.59	3.72	19.775	< 0.000	19.473	< 0.000	19.473	0.00	4.00	0.613	24	0	*
21.08.25 23	57.31	25.32	31.98	3.56	3.69	19.855	< 0.000	19.554	< 0.000	19.554	0.00	4.00	0.625	24	0	*
22.08.25 23	57.58	25.42	32.16	3.49	3.62	18.505	< 0.000	18.220	< 0.000	18.220	0.00	4.00	0.585	24	0	*
23.08.25 23	58.64	25.88	32.76	3.46	3.59	18.735	< 0.000	18.437	< 0.000	18.437	0.00	4.00	0.603	24	0	*
24.08.25 23	58.77	25.69	33.08	3.39	3.52	20.465	< 0.000	20.137	< 0.000	20.137	0.00	4.00	0.666	24	0	*
25.08.25 23	58.62	25.75	32.87	3.44	3.57	19.365	< 0.000	19.056	< 0.000	19.056	0.00	4.00	0.626	24	0	*
26.08.25 23	59.27	26.32	32.95	3.45	3.58	19.575	< 0.000	19.256	< 0.000	19.256	0.00	4.00	0.634	24	0	*
27.08.25 23	61.00	26.82	34.18	3.42	3.55	18.835	< 0.000	18.512	< 0.000	18.512	0.00	4.00	0.632	24	0	*
28.08.25 23	60.95	27.21	33.74	3.46	3.58	17.505	< 0.000	17.206	< 0.000	17.206	0.00	4.00	0.580	24	0	*
29.08.25 23	61.63	26.67	34.96	3.44	3.57	17.920	< 0.000	17.606	< 0.000	17.606	0.00	4.00	0.615	24	0	*
30.08.25 23	62.16	26.37	35.79	3.41	3.54	18.375	< 0.000	18.047	< 0.000	18.047	0.00	4.00	0.645	24	0	*
31.08.25 23	60.94	25.47	35.47	3.32	3.46	20.515	< 0.000	20.163	< 0.000	20.163	0.00	4.00	0.714	24	0	*
01.09.25 23	60.76	25.43	35.32	3.33	3.46	20.110	< 0.000	19.767	< 0.000	19.767	0.00	4.00	0.698	24	0	*
02.09.25 23	60.64	24.84	35.80	3.33	3.46	18.430	< 0.000	18.117	< 0.000	18.117	0.00	4.00	0.648	24	0	*
03.09.25 23	60.61	25.16	35.44	3.43	3.57	18.930	< 0.000	18.608	< 0.000	18.608	0.00	4.00	0.659	22	2	*
04.09.25 23	60.14	25.35	34.79	3.67	3.80	19.720	< 0.000	19.391	< 0.000	19.391	0.00	4.00	0.674	24	0	*
05.09.25 23	62.85	25.58	37.27	3.88	4.01	18.100	< 0.000	17.771	< 0.000	17.771	0.00	4.00	0.662	24	0	*
06.09.25 23	64.56	26.06	38.50	3.81	3.94	20.775	< 0.000	20.378	< 0.000	20.378	0.00	4.00	0.784	24	0	*
07.09.25 23	64.51	25.12	39.38	3.69	3.83	23.190	< 0.000	22.748	< 0.000	22.748	0.00	4.00	0.895	24	0	*
08.09.25 23	63.59	24.86	38.73	3.73	3.87	19.750	< 0.000	19.384	< 0.000	19.384	0.00	4.00	0.750	24	0	*
09.09.25 23	63.21	25.36	37.84	3.75	3.89	20.695	< 0.000	20.315	< 0.000	20.315	0.00	4.00	0.768	24	0	*
10.09.25 23	62.19	24.93	37.26	3.70	3.84	19.740	< 0.000	19.389	< 0.000	19.389	0.00	4.00	0.722	24	0	*
11.09.25 23	62.43	23.82	38.61	3.75	3.89	18.815	< 0.000	18.478	< 0.000	18.478	0.00	4.00	0.713	24	0	*
12.09.25 23	62.44	23.37	39.07	3.79	3.93	19.345	< 0.000	19.000	< 0.000	19.000	0.00	4.00	0.742	24	0	*
13.09.25 23	64.49	23.99	40.50	3.78	3.92	21.560	< 0.000	21.149	< 0.000	21.149	0.00	4.00	0.856	24	0	*
14.09.25 23	66.12	24.71	41.41	3.75	3.89	23.230	< 0.000	22.767	< 0.000	22.767	0.00	4.00	0.942	24	0	*
15.09.25 23	65.47	25.02	40.45	3.80	3.94	20.725	< 0.000	20.320	< 0.000	20.320	0.00	4.00	0.821	24	0	*
16.09.25 23	65.46	25.23	40.24	3.80	3.94	19.450	< 0.000	19.070	< 0.000	19.070	0.00	4.00	0.767	24	0	*
17.09.25 23	65.80	25.08	40.72	3.79	3.93	20.655	< 0.000	20.247	< 0.000	20.247	0.00	4.00	0.824	24	0	*
18.09.25 23	65.85	25.11	40.74	3.79	3.93	19.550	< 0.000	19.164	< 0.000	19.164	0.00	4.00	0.780	24	0	*
19.09.25 23	68.15	25.64	42.51	3.87	4.01	19.205	< 0.000	18.801	< 0.000	18.801	0.00	4.00	0.799	24	0	*
Итого/Средн	62.05	25.39	36.66	3.61	3.75	630.860	0.000	619.667	0.000	619.667	0.00	4.00	22.696	766	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.08.25 23	130346.590	118178.685	126761.547	116426.566	10334.981	3011.753	16409	187
19.09.25 23	130977.450	118178.685	127381.214	116426.566	10954.648	3034.449	17175	189
Итого	630.860	0.000	619.667	0.000	619.667	22.696	766	2

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/08/25г.-19/09/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.08.25 23	59.16	3.82	17.500	17.217	5.00	3.00	0.932	24	0	
20.08.25 23	56.61	3.63	17.800	17.535	5.00	3.00	0.905	24	0	
21.08.25 23	56.57	3.61	17.800	17.535	5.00	3.00	0.904	24	0	
22.08.25 23	56.74	3.53	16.600	16.352	5.00	3.00	0.846	24	0	
23.08.25 23	57.81	3.50	17.000	16.736	5.00	3.00	0.884	24	0	
24.08.25 23	58.02	3.44	18.700	18.408	5.00	3.00	0.976	24	0	
25.08.25 23	57.79	3.48	17.400	17.130	5.00	3.00	0.904	24	0	
26.08.25 23	58.49	3.50	17.600	17.321	5.00	3.00	0.926	24	0	
27.08.25 23	60.17	3.46	17.000	16.715	5.00	3.00	0.922	24	0	
28.08.25 23	60.00	3.50	16.000	15.733	5.00	3.00	0.865	24	0	
29.08.25 23	60.69	3.49	16.200	15.925	5.00	3.00	0.887	24	0	
30.08.25 23	61.25	3.45	16.700	16.412	5.00	3.00	0.923	24	0	
31.08.25 23	60.05	3.37	18.700	18.388	5.00	3.00	1.012	24	0	
01.09.25 23	59.91	3.38	18.300	17.996	5.00	3.00	0.988	24	0	
02.09.25 23	59.67	3.38	16.800	16.522	5.00	3.00	0.903	24	0	
03.09.25 23	59.57	3.48	18.700	18.393	5.00	3.00	1.004	24	0	
04.09.25 23	59.27	3.71	18.100	17.805	5.00	3.00	0.966	24	0	
05.09.25 23	61.89	3.93	16.500	16.209	5.00	3.00	0.922	24	0	
06.09.25 23	63.58	3.85	19.100	18.746	5.00	3.00	1.098	24	0	
07.09.25 23	63.63	3.74	21.400	21.003	5.00	3.00	1.231	24	0	
08.09.25 23	62.66	3.79	18.100	17.774	5.00	3.00	1.025	24	0	
09.09.25 23	62.38	3.80	18.800	18.463	5.00	3.00	1.059	24	0	
10.09.25 23	61.29	3.75	17.900	17.590	5.00	3.00	0.990	24	0	
11.09.25 23	61.37	3.80	16.900	16.606	5.00	3.00	0.936	24	0	
12.09.25 23	61.43	3.84	17.300	17.000	5.00	3.00	0.959	24	0	
13.09.25 23	63.55	3.84	19.500	19.138	5.00	3.00	1.121	24	0	
14.09.25 23	65.22	3.81	20.900	20.494	5.00	3.00	1.234	24	0	
15.09.25 23	64.50	3.86	19.000	18.639	5.00	3.00	1.109	24	0	
16.09.25 23	64.52	3.85	17.800	17.461	5.00	3.00	1.039	24	0	
17.09.25 23	64.86	3.84	18.700	18.341	5.00	3.00	1.098	24	0	
18.09.25 23	64.83	3.84	17.900	17.556	5.00	3.00	1.050	24	0	
19.09.25 23	67.13	3.92	17.500	17.142	5.00	3.00	1.065	24	0	
Итого/Средн	61.15	3.66	574.200	564.284	5.00	3.00	31.686	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.08.25 23	12358.100	12102.880	748.538	16593	3
19.09.25 23	12932.300	12667.164	780.224	17361	3
Итого	574.200	564.284	31.686	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____