

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Апрель 2025 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)		Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)							
С 26.03.25	24:00	200,84	167,51	6,185	36	1	28,07	36	1	1,872
ПО 20.04.25	24:00	3 434,59	2 937,36	90,207	657	3	424,59	657	3	26,129
ИТОГО		3 233,75	2 769,85	84,022	621	2	396,52 ✓	621	2	24,257 ✓

ВКТ-7 № 7642

$Q_{\Sigma} = 112,093$	84,374	Гкал
$V_{\text{под}} = 465,394$	✓	м3
$V_{\text{х.в.}} = 0$		м3

$Q_{\text{ср}} = 0,271$ (Гкал)

$Q_{\text{от}} = 84,022$ ✓ (Гкал)

$Q_{\text{ГВС}} = 0,000$ (Гкал)

$V_{\text{под}} = 463,90$ ✓ (м3)

1,494 ✓ (м3)

0,078 ✓ (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
за отчет

Руководитель: _____
Директор Меньяло В. И.
должность, ФИО

телефон. _____

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО

телефон. 661-891

подпись: _____
М.п.

подпись: _____
М.п.

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АПР 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Турганова А.А.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
26/03/25г.-20/04/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 Т3=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
26/03/25	70.52	42.26	28.26	136.91	133.88	113.98	113.03	20.85	7.80	7.00	3.784	24	0
27/03/25	69.03	42.23	26.80	138.33	135.36	117.04	116.08	19.28	7.80	7.00	3.622	24	0
28/03/25	68.67	42.63	26.04	140.79	137.82	119.85	118.83	18.99	7.80	7.00	3.586	24	0
29/03/25	67.29	42.14	25.15	137.00	134.22	116.48	115.52	18.70	7.80	7.00	3.372	24	0
30/03/25	68.50	42.76	25.74	134.67	131.86	113.70	112.74	19.12	7.80	7.00	3.390	23	0
31/03/25	68.44	42.86	25.58	140.33	137.40	119.37	118.34	19.06	7.80	7.00	3.513	24	0
01/04/25	66.83	42.18	24.65	137.43	134.68	117.78	116.82	17.86	7.80	7.00	3.320	24	0
02/04/25	67.17	42.21	24.96	137.64	134.86	117.73	116.77	18.09	7.80	7.00	3.364	24	0
03/04/25	68.16	43.04	25.12	142.83	139.83	121.67	120.67	19.16	7.80	7.00	3.511	24	0
04/04/25	67.82	43.11	24.71	139.10	136.23	120.96	119.94	16.29	7.80	7.00	3.366	24	0
05/04/25	67.36	42.01	25.35	144.25	141.28	115.90	114.94	26.34	7.80	7.00	3.577	24	0
06/04/25	69.07	43.59	25.48	145.85	142.73	120.78	119.72	23.01	7.80	7.00	3.634	24	0
07/04/25	68.53	44.04	24.49	118.78	116.27	112.40	111.37	4.90	7.80	7.00	2.847	22	2
08/04/25	67.39	43.98	23.41	138.36	135.53	121.65	120.54	14.99	7.80	7.00	3.171	24	0
09/04/25	67.91	44.10	23.81	148.60	145.51	128.43	127.24	18.27	7.80	7.00	3.459	24	0
10/04/25	68.97	45.15	23.82	149.89	146.72	131.61	130.37	16.35	7.80	7.00	3.491	24	0
11/04/25	68.30	45.26	23.04	150.65	147.50	132.57	131.37	16.13	7.80	7.00	3.396	24	0
12/04/25	68.55	44.23	24.32	128.74	126.02	110.16	109.16	16.86	7.80	7.00	3.081	24	0
13/04/25	67.42	39.80	27.62	98.65	96.63	80.45	79.90	16.73	7.80	7.00	2.663	24	0
14/04/25	67.52	40.06	27.46	101.55	99.47	82.58	81.91	17.56	7.80	7.00	2.728	24	0
15/04/25	67.14	39.33	27.81	101.13	99.08	81.51	80.97	18.11	7.80	7.00	2.752	24	0
16/04/25	67.85	39.53	28.32	101.54	99.44	81.80	81.22	18.22	7.80	7.00	2.810	24	0
17/04/25	68.84	39.40	29.44	98.57	96.49	80.23	79.68	16.81	7.80	7.00	2.844	24	0
18/04/25	69.86	38.62	31.24	95.62	93.57	77.51	77.03	16.54	7.80	7.00	2.918	24	0
19/04/25	69.25	38.02	31.23	97.05	94.96	76.94	76.46	18.50	7.80	7.00	2.963	24	0
20/04/25	67.94	38.25	29.69	98.45	96.41	79.71	79.23	17.18	7.80	7.00	2.860	24	0

Итого: | | | | 3302.7 | 3233.75 | 2792.7 | 2769.85 | 463.90 | | | 84.022 | 621 | 2 |

Средние: | 68.24 | 41.95 | 26.29 | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
25/03/25 24:00	205.82	200.84	168.99	167.51	33.33	6.185	36	1
20/04/25 24:00	3508.53	3434.59	2961.78	2937.36	497.23	90.207	657	3
Итого:	3302.71	3233.75	2792.79	2769.85	463.90	84.022	621	2

Период нормальной работы 621ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 670ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____