

Теплоисточник ТЭЦ — ЦТП —

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за апрель 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
19.03	00	62325	54072	2168,358	10819	8007	547,696
22.04	24	68906	59938	2340,259	11659	8683	590,550
ИТОГО		6581	5866	171,901	840 ✓	676,6	42,854

ПУ № 20129420

Q _г =	216,683
V _{подп.} =	714,935
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 171,901 (Гкал) ✓

Q_(гвс) = 46,290 (Гкал) ✓

V_{подп.} = 714,935 (м³) ✓

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

подпись _____

(фамилия,

имя,

отчество)

АО «Омск РТС»

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

25 АПР 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Тул. Егорова А.А.

О суточных параметрах теплоснабжения
за 19/03/25г.-22/04/25г.

Абонент:Бородин 10/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М.сет.воды= Т.сут Мтвс= Т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хД93Е

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.03.25 23	72.35	45.19	27.16	6.50	4.79	197.701	174.379	193.100	172.737	20.363	0.00	4.00	5.251	24	0
20.03.25 23	71.15	45.12	26.03	6.72	4.94	199.556	178.144	195.055	176.476	18.579	0.00	4.00	5.085	24	0
21.03.25 23	70.51	44.96	25.55	6.97	5.12	203.503	181.348	198.981	179.668	19.312	0.00	4.00	5.091	24	0
22.03.25 23	71.58	44.95	26.63	6.92	5.09	203.791	180.459	199.137	178.787	20.349	0.00	4.00	5.311	24	0
23.03.25 23	72.86	45.43	27.43	6.93	5.09	207.681	180.671	202.798	178.966	23.832	0.00	4.00	5.571	24	0
24.03.25 23	76.04	46.56	29.48	6.91	5.09	201.264	179.524	196.154	177.735	18.419	0.00	4.00	5.792	24	0
25.03.25 23	75.47	46.06	29.41	6.93	5.11	202.107	179.390	197.031	177.636	19.395	0.00	4.00	5.804	24	0
26.03.25 23	72.19	45.11	27.08	6.93	5.10	203.864	180.016	199.131	178.339	20.793	0.00	4.00	5.400	24	0
27.03.25 23	70.47	44.90	25.57	6.99	5.12	205.070	182.023	200.528	180.342	20.186	0.00	4.00	5.134	24	0
28.03.25 23	71.01	45.34	25.67	6.85	5.01	202.202	180.940	197.658	179.227	18.432	0.00	4.00	5.081	24	0
29.03.25 23	71.28	45.67	25.61	6.75	4.92	202.296	179.845	197.714	178.131	19.583	0.00	4.00	5.071	24	0
30.03.25 23	70.89	45.67	25.22	6.81	4.96	206.307	181.122	201.678	179.388	22.290	0.00	4.00	5.094	24	0
31.03.25 23	70.31	45.22	25.09	6.64	4.85	200.868	178.095	196.437	176.428	20.009	0.00	4.00	4.936	24	0
01.04.25 23	71.09	45.32	25.77	6.41	4.70	197.339	173.949	192.892	172.301	20.591	0.00	4.00	4.978	24	0
02.04.25 23	71.07	45.25	25.83	6.45	4.72	198.361	174.820	193.886	173.172	20.714	0.00	4.00	5.014	24	0
03.04.25 23	71.69	46.08	25.61	6.51	4.74	200.030	177.068	195.454	175.343	20.110	0.00	4.00	5.014	24	0
04.04.25 23	70.93	45.42	25.52	6.59	4.92	193.101	171.800	188.764	170.167	18.597	0.00	4.00	4.823	24	0
05.04.25 23	71.23	44.51	26.71	6.64	5.07	191.242	166.539	186.917	165.026	21.891	0.00	4.00	4.999	24	0
06.04.25 23	72.55	45.50	27.05	6.52	4.96	189.026	165.904	184.599	164.324	20.276	0.00	4.00	5.000	24	0
07.04.25 23	70.97	45.81	25.15	6.57	4.99	187.745	166.790	183.524	165.179	18.344	0.00	4.00	4.623	24	0
08.04.25 23	69.53	45.07	24.46	6.51	4.97	188.139	165.069	184.061	163.528	20.533	0.00	4.00	4.508	24	0
09.04.25 23	70.70	45.11	25.60	6.47	4.93	186.775	164.511	182.599	162.979	19.621	0.00	4.00	4.680	24	0
10.04.25 23	70.50	45.94	24.57	6.49	4.93	188.878	166.089	184.681	164.471	20.209	0.00	4.00	4.543	24	0
11.04.25 23	69.44	45.75	23.69	6.31	4.79	183.909	164.209	179.924	162.628	17.296	0.00	4.00	4.269	24	0
12.04.25 23	69.54	45.37	24.17	6.12	4.64	183.697	161.091	179.711	159.565	20.146	0.00	4.00	4.349	24	0
13.04.25 23	69.18	44.01	25.17	6.11	4.67	183.318	158.860	179.367	157.454	21.914	0.00	4.00	4.520	24	0
14.04.25 23	69.77	44.64	25.13	6.17	4.70	184.116	160.805	180.097	159.337	20.761	0.00	4.00	4.531	24	0
15.04.25 23	69.45	43.90	25.55	6.12	4.69	182.611	158.840	178.653	157.435	21.219	0.00	4.00	4.570	24	0
16.04.25 23	69.57	44.07	25.50	6.12	4.67	183.924	159.240	179.943	157.820	22.123	0.00	4.00	4.593	24	0
17.04.25 23	70.01	43.71	26.30	6.04	4.64	183.884	156.640	179.847	155.273	24.575	0.00	4.00	4.734	24	0
18.04.25 23	70.45	42.78	27.67	6.02	4.66	176.780	154.178	172.863	152.898	19.966	0.00	4.00	4.788	24	0
19.04.25 23	70.68	42.50	28.18	5.97	4.62	180.479	153.523	176.448	152.257	24.190	0.00	4.00	4.976	24	0
20.04.25 23	69.71	43.15	26.56	6.06	4.65	179.766	156.999	175.855	155.666	20.189	0.00	4.00	4.675	24	0
21.04.25 23	69.74	43.38	26.36	6.01	4.61	178.964	156.334	175.059	154.992	20.066	0.00	4.00	4.619	24	0
22.04.25 23	69.16	43.02	26.14	5.79	4.46	174.804	152.275	171.053	150.988	20.065	0.00	4.00	4.475	24	0
Итого/Средн	70.99	44.90	26.08	6.48	4.85	6733.099	5921.485	6581.600	5866.665	714.935	0.00	4.00	171.901	840	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.03.25 23	64238.862	54660.228	62325.065	54072.236	8252.829	2168.358	10819	62
22.04.25 23	70971.961	60581.712	68906.666	59938.902	8967.764	2340.259	11659	62
Итого	6733.099	5921.485	6581.600	5866.665	714.935	171.901	840	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) апар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/03/25г.-22/04/25г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.03.25 23	71.12	6.42	19.200	18.765	5.00	3.00	1.242	24	0	
20.03.25 23	69.71	6.65	17.500	17.119	5.00	3.00	1.109	24	0	
21.03.25 23	69.08	6.89	18.400	18.006	5.00	3.00	1.155	24	0	
22.03.25 23	70.46	6.83	19.400	18.969	5.00	3.00	1.243	24	0	
23.03.25 23	71.85	6.82	22.300	21.788	5.00	3.00	1.458	24	0	
24.03.25 23	74.15	6.84	17.700	17.269	5.00	3.00	1.195	24	0	
25.03.25 23	73.54	6.85	18.600	18.154	5.00	3.00	1.246	24	0	
26.03.25 23	70.40	6.84	19.800	19.362	5.00	3.00	1.268	24	0	
27.03.25 23	69.24	6.91	19.200	18.787	5.00	3.00	1.208	24	0	
28.03.25 23	69.68	6.78	17.900	17.510	5.00	3.00	1.134	24	0	
29.03.25 23	70.17	6.67	18.700	18.288	5.00	3.00	1.193	24	0	
30.03.25 23	69.71	6.72	21.000	20.543	5.00	3.00	1.331	24	0	
31.03.25 23	69.10	6.56	19.100	18.691	5.00	3.00	1.199	24	0	
01.04.25 23	69.81	6.33	19.500	19.074	5.00	3.00	1.237	24	0	
02.04.25 23	69.78	6.36	19.600	19.173	5.00	3.00	1.243	24	0	
03.04.25 23	70.63	6.43	19.100	18.674	5.00	3.00	1.227	24	0	
04.04.25 23	69.68	6.52	17.700	17.315	5.00	3.00	1.121	24	0	
05.04.25 23	70.08	6.55	20.500	20.050	5.00	3.00	1.306	24	0	
06.04.25 23	71.52	6.45	19.300	18.859	5.00	3.00	1.255	24	0	
07.04.25 23	69.48	6.51	17.500	17.121	5.00	3.00	1.105	24	0	
08.04.25 23	68.43	6.43	19.300	18.894	5.00	3.00	1.199	24	0	
09.04.25 23	69.70	6.40	18.700	18.293	5.00	3.00	1.185	24	0	
10.04.25 23	68.54	6.41	19.100	18.697	5.00	3.00	1.189	24	0	
11.04.25 23	68.49	6.26	16.700	16.347	5.00	3.00	1.039	24	0	
12.04.25 23	68.30	6.05	19.100	18.699	5.00	3.00	1.185	24	0	
13.04.25 23	68.34	6.02	20.500	20.069	5.00	3.00	1.272	24	0	
14.04.25 23	68.79	6.09	19.600	19.183	5.00	3.00	1.225	24	0	
15.04.25 23	68.45	6.04	19.900	19.481	5.00	3.00	1.237	24	0	
16.04.25 23	68.58	6.03	20.600	20.165	5.00	3.00	1.283	24	0	
17.04.25 23	69.15	5.94	22.700	22.212	5.00	3.00	1.426	24	0	
18.04.25 23	68.87	5.94	18.900	18.497	5.00	3.00	1.182	24	0	
19.04.25 23	69.54	5.87	22.500	22.013	5.00	3.00	1.422	24	0	
20.04.25 23	68.45	5.98	19.100	18.697	5.00	3.00	1.187	24	0	
21.04.25 23	68.67	5.93	19.100	18.695	5.00	3.00	1.191	24	0	
22.04.25 23	67.93	5.71	18.800	18.408	5.00	3.00	1.159	24	0	
Итого/Средн	69.69	6.40	676.600	661.866	5.00	3.00	42.854	840	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.03.25 23	8007.000	7803.856	547.696	10881	0
22.04.25 23	8683.600	8465.722	590.550	11721	0
Итого	676.600	661.866	42.854	840	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____