

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
 Система 2х трубная
 ГВС закрытая
 Т/вычислитель ВКТ 7
 Нагрузка по договору:
 максимальная 0,757 Гкал/ч
 за отч. период _____ Гкал

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Декабрь 2025 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)	Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал	
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)							
С	20.11.25	24:00	13 365,26	10 598,80	364,282	5786 / 11	2 932,09	5 786	11	168,722
ПО	22.12.25	24:00	18 478,48	15 195,37	525,430	6547 / 18	3 323,40	6 547	18	196,194
ИТОГО			5 113,22	4 596,57	161,148	761 / 7	391,31	761	7	27,472

ВКТ-7 № 7642

Q _Σ =	188,857	Гкал
V _{под} =	521,402	м3
Vх.в. =	0	м3

Q_{ср} = 1,482 (Гкал)

Q_{от} = 161,148 (Гкал)

Q_{гвс} = ~~25,987~~ (Гкал)

V_{под} = 516,65 (м3)

V_{под ср} = 4,752 (м3)

Q_{гвс ср} = 0,238 (Гкал)


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
 всего за отчет

Руководитель: Директор Меняйло В. И.
 должность, ФИО
 телефон. _____

подпись: _____
 М.п. _____

Ответственный исполнитель: Директор Кабанов А. А.
 должность, ФИО
 телефон. 661-891

подпись: _____
 М.п. _____



АО «Омск РТС»
 СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учета тепловой энергии

23 ДЕК 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/11/25г.-22/12/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M грвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
 Ткв = 5.00 °С

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
21/11/25	169.56	143.93	25.63	165.40	161.82	146.94	145.62	16.20	7.80	7.00	4.143	24	0
22/11/25	177.20	146.85	30.35	167.77	163.38	148.97	147.50	15.88	7.80	7.00	4.956	24	0
23/11/25	171.37	145.16	26.21	172.04	168.12	152.61	151.16	16.96	7.80	7.00	4.406	24	0
24/11/25	166.32	143.68	22.64	173.34	169.92	155.08	153.69	16.23	7.80	7.00	3.861	24	0
25/11/25	171.11	141.84	29.27	110.26	107.78	95.10	94.31	13.47	7.80	7.00	3.152	20	4
26/11/25	168.56	142.18	26.38	145.59	142.51	127.84	126.79	15.72	7.80	7.00	3.762	24	0
27/11/25	172.36	143.33	29.03	143.79	140.46	126.14	125.02	15.44	7.80	7.00	4.076	24	0
28/11/25	177.65	145.29	32.36	125.57	122.27	112.84	111.76	10.51	7.80	7.00	3.960	21	3
29/11/25	178.15	144.62	33.53	141.98	138.20	126.17	124.97	13.23	7.80	7.00	4.632	24	0
30/11/25	175.14	144.10	31.04	147.46	143.78	128.58	127.38	16.40	7.80	7.00	4.469	24	0
01/12/25	168.48	144.33	24.15	180.53	176.72	160.10	158.62	18.10	7.80	7.00	4.275	24	0
02/12/25	169.71	142.68	27.03	148.41	145.18	130.00	128.84	16.34	7.80	7.00	3.921	24	0
03/12/25	171.06	143.10	27.96	147.92	144.60	130.08	128.88	15.72	7.80	7.00	4.040	24	0
04/12/25	170.39	142.85	27.54	147.14	143.89	129.17	128.04	15.85	7.80	7.00	3.964	24	0
05/12/25	174.50	144.00	30.50	144.40	140.85	126.18	125.06	15.79	7.80	7.00	4.295	24	0
06/12/25	179.36	145.18	34.18	143.61	139.65	124.67	123.45	16.20	7.80	7.00	4.769	24	0
07/12/25	182.86	147.41	35.45	150.65	146.19	131.03	129.66	16.53	7.80	7.00	5.187	24	0
08/12/25	184.34	145.48	38.86	137.73	133.51	119.66	118.51	15.00	7.80	7.00	5.196	24	0
09/12/25	183.61	141.33	42.28	108.88	105.61	90.53	89.80	15.81	7.80	7.00	4.491	24	0
10/12/25	184.15	142.28	41.87	119.69	116.05	99.25	98.45	17.60	7.80	7.00	4.858	24	0
11/12/25	184.40	144.62	39.78	138.69	134.44	118.65	117.53	16.91	7.80	7.00	5.351	24	0
12/12/25	181.01	143.80	37.21	137.56	133.65	117.75	116.72	16.93	7.80	7.00	4.972	24	0
13/12/25	179.52	143.72	35.80	139.04	135.23	119.52	118.47	16.76	7.80	7.00	4.841	24	0
14/12/25	178.15	143.80	34.35	145.00	141.14	122.87	121.74	19.40	7.80	7.00	4.844	24	0
15/12/25	179.26	144.26	35.00	145.05	141.06	124.46	123.30	17.76	7.80	7.00	4.938	24	0
16/12/25	182.48	144.74	37.74	142.36	138.16	121.43	120.27	17.89	7.80	7.00	5.212	24	0
17/12/25	185.67	151.77	33.90	203.33	196.96	182.69	180.40	16.56	7.80	7.00	6.694	24	0
18/12/25	186.32	155.75	30.57	259.97	251.66	238.39	234.96	16.70	7.80	7.00	7.696	24	0
19/12/25	180.67	153.54	27.13	256.02	248.76	236.20	233.03	15.73	7.80	7.00	6.758	24	0
20/12/25	180.79	153.70	27.09	255.68	248.42	234.61	231.45	16.97	7.80	7.00	6.734	24	0
21/12/25	193.34	157.76	35.58	243.65	234.75	221.23	217.83	16.92	7.80	7.00	8.356	24	0
22/12/25	192.17	160.00	32.17	268.08	258.50	247.44	243.36	15.14	7.80	7.00	8.339	24	0
Итого:				5256.51	5113.22	4646.11	4596.57	516.65			161.148	761	7
Средние:	178.11	146.15	31.95						7.80	7.00			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/11/25 24:00	13651.23	13365.26	10691.46	10598.80	2766.46	364.282	5786	11
22/12/25 24:00	18907.82	18478.48	15337.64	15195.37	3283.11	525.430	6547	18
Итого:	5256.59	5113.22	4646.18	4596.57	516.65	161.148	761	7

Период нормальной работы 761ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 7ч
 Время работы прибора после сброса 6574ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____