

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за июль 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратной (м3)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.06	00	261317	232663	6808,934	72533	26656	1442,485
20.07	24	361685	232858	6816,131	73183	26850	1456,879
ИТОГО		367	195	7,197	650	193,532	719,04

ПУ № 121084

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

Q = $8,09 + 1,528 - 9,618$ (Гкал)

Q (гвс) = 719,049 (Гкал)

V подп. = 193,810 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

24 ИЮЛ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 25 г.

Название потребителя		Абонент	
Адрес потребителя	Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 25	Телефон	
Ответственное лицо			

Вычислитель ТС-300-2-3-2	Сер. ном. 121084	Расход под 16.000 м3/ч Ду 32 мм	
Отчётное число месяца 24	Отчётное время 00:00	Расход обр	Ду мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
21.06	0.26972	67.0	5.375	24.00
22.06	0.30886	66.2	6.185	24.00
23.06	0.29534	66.2	5.909	24.00
24.06	0.26363	67.4	5.148	24.00
25.06	0.29170	68.9	5.574	24.00
26.06	0.22049	45.0	5.749	24.00
27.06	0.22812	48.6	6.680 #	23.04
28.06	0.21929	47.2	6.503	24.00
29.06	0.26106	46.3	7.862	24.00
30.06	0.23029	51.9	6.081	24.00
01.07	0.30452	56.9	6.905	24.00
02.07	0.30689	58.4	6.856	24.00
03.07	0.22978	55.5	5.286	24.00
04.07	0.24842	55.9	5.839	24.00
05.07	0.21791	53.3	5.315	24.00
06.07	0.26678	53.4	6.581	24.00
07.07	0.23906	54.4	5.798	24.00
08.07	0.27957	56.7	6.477	24.00
09.07	0.30453	56.7	6.990	24.00
10.07	0.27628	56.4	6.483	24.00
11.07	0.27858	55.2	6.770	24.00
12.07	0.29554	54.6	7.204	24.00
13.07	0.29444	54.7	7.061	24.00
14.07	0.27696	54.2	6.774	24.00
15.07	0.31653	54.3	7.616	24.00
16.07	0.26269	53.7	6.482	24.00
17.07	0.25003	53.4	6.197	24.00
18.07	0.29292	54.0	7.198	24.00
19.07	0.23390	51.9	6.190	24.00
20.07	0.33510	53.9	8.444	24.00
Итого	8.09893	55.7	193.532	719.04

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 720,00ч = 719,04ч + 0,00ч + 0,95ч + 0,01ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
21-07-25 00:00	1456.87900	26850.369	75171.96
21-06-25 00:00	1448.78007	26656.837	74452.92
Итого	8.09893	193.532	719.04

Тобщ = 720,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

23.07.25 Подпись 

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 07 мес 25 г.

Название потребителя	Абонент
Адрес потребителя	Телефон
Ответственное лицо	

Вычислитель ТС-300-2-3-2	Сер. Ном.	121084	Расход под	32.000 м3/ч	Ду 40	мл
Отчётное число месяца	24	Отчётное время	00:00	Расход обр	32.000 м3/ч	Ду 40
						мл

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tобр [оC]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
21.06.25	< 0.28985	64.5	66.6	40.523	34.427	6.096	5.4	4.8	16.59	*
22.06.25	< 0.33468	63.8	65.8	42.757	35.777	6.980	5.4	4.8	17.26	*
23.06.25	< 0.31403	63.0	65.7	42.210	35.574	6.636	5.5	4.7	15.55	*
24.06.25	< 0.28095	65.0	67.0	46.365	40.415	5.950	5.7	4.8	16.50	*
25.06.25	< 0.31026	66.0	68.4	44.082	37.737	6.345	5.7	4.9	16.03	*
26.06.25	< 0.23571	42.7	35.5	13.705	7.707	5.998	4.7	4.6	16.46	*
27.06.25	< 0.25098	47.8	27.8	7.591	0.266	7.325	5.9	6.1	# 22.00	*
28.06.25	< 0.24266	46.5	27.4	7.431	0.227	7.204	5.9	6.1	23.08	*
29.06.25	< 0.28468	45.6	27.1	8.815	0.212	8.603	5.9	6.0	23.53	*
30.06.25	< 0.25638	50.9	27.4	6.978	0.206	6.772	5.8	5.9	23.55	*
01.07.25	< 0.33554	55.8	28.4	7.844	0.201	7.643	5.7	5.8	23.66	*
02.07.25	< 0.34042	57.3	29.0	7.831	0.196	7.635	5.7	5.9	23.66	*
03.07.25	< 0.25655	54.2	29.2	6.114	0.167	5.947	4.9	5.1	21.36	*
04.07.25	< 0.27756	54.8	29.5	6.732	0.179	6.553	5.9	6.0	22.95	*
05.07.25	< 0.24379	52.4	29.0	6.159	0.172	5.987	5.8	6.0	22.84	*
06.07.25	< 0.29502	52.5	28.7	7.503	0.180	7.323	5.7	5.9	23.24	*
07.07.25	< 0.26731	53.4	28.8	6.697	0.176	6.521	5.7	5.9	23.11	*
08.07.25	< 0.31055	55.5	28.8	7.408	0.180	7.228	5.7	5.9	23.21	*
09.07.25	< 0.33474	55.6	28.8	7.914	0.177	7.737	5.8	5.9	23.27	*
10.07.25	< 0.30625	55.3	28.7	7.398	0.178	7.220	5.7	5.8	23.25	*
11.07.25	< 0.30892	54.3	28.5	7.721	0.180	7.541	5.7	5.9	23.36	*
12.07.25	< 0.32581	53.6	28.2	8.161	0.182	7.979	5.7	5.9	23.41	*
13.07.25	< 0.32455	53.8	28.0	8.013	0.184	7.829	5.7	5.8	23.60	*
14.07.25	< 0.30683	53.2	27.8	7.725	0.181	7.544	5.7	5.8	23.59	*
15.07.25	< 0.13736	53.6	48.2	3.358	0.056	3.302	5.2	5.4	23.23	*
16.07.25	< 0.00507	53.1	56.3	0.166	0.005	0.161	5.1	5.2	22.01	*
17.07.25	< 0.00500	52.7	56.1	0.166	0.005	0.161	5.1	5.2	22.10	*
18.07.25	< 0.00514	53.4	56.4	0.167	0.004	0.163	5.1	5.3	22.36	*
19.07.25	< 0.00505	51.3	54.3	0.173	0.005	0.168	5.1	5.3	22.53	*
20.07.25	< 0.00548	53.4	55.9	0.175	0.001	0.174	5.0	5.2	23.49	*
Итого	7.19712	54.5	40.2	367.882	195.157	172.725	5.5	5.5	650.78	

Тотч. пер. =	Tнар +	Tмин +	Tмакс +	Tdelta_t<мин +	Тэл.пит +	Тпроч.ав.
720,00ч =	650,78ч +	0,00ч +	0,00ч +	0,00ч +	0,95ч +	68,27ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Vобр [м3]	Tнар [час]
21-07-25 00:00	6816.13105	261685.489	232858.616	73183.85
21-06-25 00:00	6808.93393	261317.607	232663.459	72533.07
Итого	7.19712	367.882	195.157	650.78

Тобщ = 720,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц.часов
 (#) электропитание

23.07.25 Подпись _____