

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м3)	Кол-во тепло-ля по обратной (м3)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м3)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.04	00	259479	231242	6768,759	71238	26290	1431,811
19.05	24	261013	232519	6802,128	71905	26511	1442,485
ИТОГО		1534	1276	33,369	667	221,83	10,674

ПУ № 121084

Q _Е =	34,6947
V _{подп.} =	257,370
V _{х.в.} =	0

Гкал

м³

м³

Q = 29,068 (Гкал)

Q_(гвс) = 5,6249 (Гкал)

V_{подп.} = 257,370 (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

Руководитель

Должность, Ф.И.О.

Количество дней по-среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Телефон

подпись

Ответственный исполнитель

телефон

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

подпись

(фамилия,

имя,

отчество)



Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	dV	P1	P2	Qtv	ВНР	NS
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	ат	ат	Гкал	ч	
21.04.2025	62.20	43.21	5.00	18.99	99.70	90.34	9.36	6.50	4.34	2.185	24.0	
22.04.2025	62.65	44.07	5.00	18.58	102.98	93.70	9.28	6.61	4.27	2.210	24.0	
23.04.2025	61.83	44.41	5.00	17.42	102.17	93.46	8.71	6.56	4.23	2.074	23.9	*
24.04.2025	60.43	42.13	5.00	18.29	87.55	78.87	8.69	5.80	4.07	1.916	23.4	*
25.04.2025	60.46	42.22	5.00	18.24	89.68	81.33	8.35	5.66	3.93	1.893	24.0	
26.04.2025	60.70	43.47	5.00	17.23	91.86	84.12	7.74	5.75	3.91	1.830	24.0	
27.04.2025	60.47	43.73	5.00	16.74	92.89	83.31	9.58	5.69	3.91	1.878	24.0	
28.04.2025	60.05	43.48	5.00	16.57	92.54	84.17	8.37	5.78	3.93	1.804	24.0	
29.04.2025	59.71	41.90	5.00	17.81	87.81	78.86	8.94	5.59	3.96	1.840	24.0	
30.04.2025	61.87	43.23	5.00	18.64	91.53	82.76	8.78	5.69	3.90	1.986	24.0	
01.05.2025	62.65	43.84	15.00	18.81	95.26	85.81	9.46	5.79	3.89	2.008	24.0	
02.05.2025	62.38	43.84	15.00	18.54	94.52	85.22	9.30	5.78	3.88	1.968	24.0	
03.05.2025	62.31	43.38	15.00	18.93	92.54	83.45	9.08	5.70	3.90	1.959	24.0	
04.05.2025	60.47	42.86	15.00	17.61	92.22	82.71	9.52	5.65	3.90	1.844	24.0	
05.05.2025	56.73	54.68	15.00	2.06	43.34	36.36	6.99	5.05	4.43	0.610	17.9	*
06.05.2025	62.83	64.23	15.00	-1.40	50.43	42.07	8.35	5.63	4.84	0.390	18.0	*
07.05.2025	57.53	42.49	15.00	15.04	15.47	7.81	7.66	5.67	5.57	0.337	20.5	*
08.05.2025	56.04	29.33	15.00	26.72	9.15	0.21	8.94	5.89	6.03	0.392	22.6	*
09.05.2025	55.78	28.56	15.00	27.22	8.96	0.21	8.74	5.86	6.03	0.378	23.0	*
10.05.2025	54.08	28.03	15.00	26.05	8.28	0.21	8.07	5.78	5.93	0.341	22.9	*
11.05.2025	53.82	27.03	15.00	26.79	8.95	0.19	8.76	5.43	5.55	0.374	20.4	*
12.05.2025	53.17	26.66	15.00	26.51	8.53	0.20	8.32	5.89	6.04	0.346	22.8	*
13.05.2025	53.81	26.38	15.00	27.44	9.74	0.22	9.52	5.90	6.05	0.401	23.2	*
14.05.2025	54.97	25.51	15.00	29.45	11.93	0.23	11.70	5.98	6.14	0.486	23.7	*
15.05.2025	55.76	25.47	15.00	30.29	9.72	0.23	9.50	6.23	6.38	0.406	23.6	*
16.05.2025	56.43	26.50	15.00	29.94	9.18	0.21	8.96	6.36	6.51	0.388	23.4	*
17.05.2025	53.57	26.77	15.00	26.80	8.82	0.21	8.61	6.33	6.48	0.361	23.0	*
18.05.2025	54.34	26.41	15.00	27.93	9.06	0.22	8.84	6.22	6.38	0.374	23.3	*
19.05.2025	55.03	26.45	15.00	28.58	9.48	0.22	9.26	6.21	6.35	0.391	23.5	*
Средние:	58.35	37.59	11.55	20.75	----	----	----	5.90	4.99	----	----	
Итого:	----	----	----	----	1534.26	1276.89	257.37	----	----	33.369	667.1	

Дата	V1	V2	Qtv	ВНР
	м3	м3	Гкал	ч
20.04.2025	259479.32	231242.22	6768.759	71238.1
19.05.2025	261013.59	232519.11	6802.128	71905.2
Итого:	1534.26	1276.89	33.369	667.1

+0,623

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тулик

Дата	t1	t3	V1	Qtv	ВНР		NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	ч	
21.04.2025	64.02	5.00	7.52	0.435	24.0	24.0	
22.04.2025	64.55	5.00	7.43	0.432	24.0	24.0	
23.04.2025	64.88	5.00	6.88	0.403	24.0	24.0	*
24.04.2025	63.31	5.00	7.05	0.402	24.0	24.0	
25.04.2025	62.18	5.00	6.67	0.375	24.0	24.0	
26.04.2025	62.62	5.00	6.11	0.346	24.0	24.0	
27.04.2025	62.48	5.00	7.93	0.448	24.0	24.0	
28.04.2025	61.58	5.00	6.73	0.375	24.0	24.0	
29.04.2025	61.13	5.00	7.29	0.400	24.0	24.0	
30.04.2025	63.68	5.00	7.07	0.406	24.0	24.0	
01.05.2025	63.81	15.00	7.62	0.363	24.0	24.0	
02.05.2025	63.78	15.00	7.51	0.359	24.0	24.0	
03.05.2025	63.82	15.00	7.35	0.352	24.0	24.0	
04.05.2025	62.37	15.00	7.87	0.364	24.0	24.0	
05.05.2025	59.93	15.00	6.42	0.284	24.0	24.0	
06.05.2025	64.63	15.00	7.57	0.366	24.0	24.0	
07.05.2025	59.07	15.00	6.31	0.282	24.0	24.0	
08.05.2025	56.92	15.00	8.20	0.361	24.0	24.0	
09.05.2025	56.74	15.00	7.99	0.346	24.0	24.0	
10.05.2025	55.02	15.00	7.32	0.310	24.0	24.0	
11.05.2025	54.75	15.00	8.13	0.349	21.2	21.2	*
12.05.2025	54.15	15.00	7.62	0.318	24.0	24.0	
13.05.2025	54.86	15.00	8.78	0.371	24.0	24.0	
14.05.2025	55.80	15.00	10.93	0.455	24.0	24.0	
15.05.2025	56.78	15.00	8.72	0.374	24.0	24.0	
16.05.2025	57.48	15.00	8.24	0.357	24.0	24.0	
17.05.2025	54.65	15.00	7.92	0.334	24.0	24.0	
18.05.2025	55.34	15.00	8.12	0.345	24.0	24.0	
19.05.2025	55.99	15.00	8.54	0.361	24.0	24.0	
Средние:	59.87	11.55	---	---	---	---	
Итого:	---	---	221.83	10.674	693.2	693.2	

Дата	V1	Qtv	ВНР	
	м3	Гкал	ч	ч
20.04.2025	26290.06	1431.811	72991.7	72991.7
19.05.2025	26511.89	1442.485	73684.9	73684.9
Итого:	221.83	10.674	693.2	693.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей орг

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	dV	P1	P2	Qtv	BHP		NS
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	ат	ат	Гкал	ч	ч	
21.04.2025	62.20	43.21	5.00	18.99	99.70	90.34	9.36	6.50	4.34	2.185	24.0	24.0	
22.04.2025	62.65	44.07	5.00	18.58	102.98	93.70	9.28	6.61	4.27	2.210	24.0	24.0	
23.04.2025	61.83	44.41	5.00	17.42	102.17	93.46	8.71	6.56	4.23	2.074	23.9	23.9	*
24.04.2025	60.43	42.13	5.00	18.29	87.55	78.87	8.69	5.80	4.07	1.916	23.4	23.4	*
25.04.2025	60.46	42.22	5.00	18.24	89.68	81.33	8.35	5.66	3.93	1.893	24.0	24.0	
26.04.2025	60.70	43.47	5.00	17.23	91.86	84.12	7.74	5.75	3.91	1.830	24.0	24.0	
27.04.2025	60.47	43.73	5.00	16.74	92.89	83.31	9.58	5.69	3.91	1.878	24.0	24.0	
28.04.2025	60.05	43.48	5.00	16.57	92.54	84.17	8.37	5.78	3.93	1.804	24.0	24.0	
29.04.2025	59.71	41.90	5.00	17.81	87.81	78.86	8.94	5.59	3.96	1.840	24.0	24.0	
30.04.2025	61.87	43.23	5.00	18.64	91.53	82.76	8.78	5.69	3.90	1.986	24.0	24.0	
01.05.2025	62.65	43.84	15.00	18.81	95.26	85.81	9.46	5.79	3.89	2.008	24.0	24.0	
02.05.2025	62.38	43.84	15.00	18.54	94.52	85.22	9.30	5.78	3.88	1.968	24.0	24.0	
03.05.2025	62.31	43.38	15.00	18.93	92.54	83.45	9.08	5.70	3.90	1.959	24.0	24.0	
04.05.2025	60.47	42.86	15.00	17.61	92.22	82.71	9.52	5.65	3.90	1.844	24.0	24.0	
05.05.2025	56.73	54.68	15.00	2.06	43.34	36.36	6.99	5.05	4.43	0.610	17.9	17.9	*
06.05.2025	62.83	64.23	15.00	-1.40	50.43	42.07	8.35	5.63	4.84	0.390	18.0	18.0	*
Средние:	61.11	45.29	8.75	15.82	---	---	---	5.83	4.08	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	1407.02	1266.53	140.49	---	---	28.395	371.2	371.2	

Дата	V1	V2	Qtv	BHP	
	м3	м3	Гкал	ч	ч
20.04.2025	259479.32	231242.22	6768.759	71238.1	71238.1
06.05.2025	260886.34	232508.74	6797.154	71609.3	71609.3
Итого:	1407.02	1266.53	28.395	371.2	371.2

Представитель абонента

Представитель

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупик

Дата	t1	t3	V1	Qtv	ВНР		NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	ч	
21.04.2025	64.02	5.00	7.52	0.435	24.0	24.0	
22.04.2025	64.55	5.00	7.43	0.432	24.0	24.0	
23.04.2025	64.88	5.00	6.88	0.403	24.0	24.0	*
24.04.2025	63.31	5.00	7.05	0.402	24.0	24.0	
25.04.2025	62.18	5.00	6.67	0.375	24.0	24.0	
26.04.2025	62.62	5.00	6.11	0.346	24.0	24.0	
27.04.2025	62.48	5.00	7.93	0.448	24.0	24.0	
28.04.2025	61.58	5.00	6.73	0.375	24.0	24.0	
29.04.2025	61.13	5.00	7.29	0.400	24.0	24.0	
30.04.2025	63.68	5.00	7.07	0.406	24.0	24.0	
01.05.2025	63.81	15.00	7.62	0.363	24.0	24.0	
02.05.2025	63.78	15.00	7.51	0.359	24.0	24.0	
03.05.2025	63.82	15.00	7.35	0.352	24.0	24.0	
04.05.2025	62.37	15.00	7.87	0.364	24.0	24.0	
05.05.2025	59.93	15.00	6.42	0.284	24.0	24.0	
06.05.2025	64.63	15.00	7.57	0.366	24.0	24.0	
Средние:	63.05	8.75	---	---	---	---	
Итого:	---	---	115.01	6.111	384.0	384.0	

Дата	V1	Qtv	ВНР	
	м3	Гкал	ч	ч
20.04.2025	26290.06	1431.811	72991.7	72991.7
06.05.2025	26405.08	1437.923	73375.7	73375.7
Итого:	115.01	6.111	384.0	384.0

Представитель абонента

Представитель

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	dV	P1	P2	Qtv	BHP		NS
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	ат	ат	Гкал	ч		
07.05.2025	57.53	42.49	15.00	15.04	15.47	7.81	7.66	5.67	5.57	0.337	20.5	*	
08.05.2025	56.04	29.33	15.00	26.72	9.15	0.21	8.94	5.89	6.03	0.392	22.6	*	
09.05.2025	55.78	28.56	15.00	27.22	8.96	0.21	8.74	5.86	6.03	0.378	23.0	*	
10.05.2025	54.08	28.03	15.00	26.05	8.28	0.21	8.07	5.78	5.93	0.341	22.9	*	
11.05.2025	53.82	27.03	15.00	26.79	8.95	0.19	8.76	5.43	5.55	0.374	20.4	*	
12.05.2025	53.17	26.66	15.00	26.51	8.53	0.20	8.32	5.89	6.04	0.346	22.8	*	
13.05.2025	53.81	26.38	15.00	27.44	9.74	0.22	9.52	5.90	6.05	0.401	23.2	*	
14.05.2025	54.97	25.51	15.00	29.45	11.93	0.23	11.70	5.98	6.14	0.486	23.7	*	
15.05.2025	55.76	25.47	15.00	30.29	9.72	0.23	9.50	6.23	6.38	0.406	23.6	*	
16.05.2025	56.43	26.50	15.00	29.94	9.18	0.21	8.96	6.36	6.51	0.388	23.4	*	
17.05.2025	53.57	26.77	15.00	26.80	8.82	0.21	8.61	6.33	6.48	0.361	23.0	*	
18.05.2025	54.34	26.41	15.00	27.93	9.06	0.22	8.84	6.22	6.38	0.374	23.3	*	
19.05.2025	55.03	26.45	15.00	28.58	9.48	0.22	9.26	6.21	6.35	0.391	23.5	*	
Средние:	54.95	28.12	15.00	26.83	---	---	---	5.98	6.11	---	---		
Итого:	---	---	---	---	127.24	10.37	116.88	---	---	4.974	295.8		

Дата	V1	V2	Qtv	BHP	
	м3	м3	Гкал	ч	
06.05.2025	260886.34	232508.74	6797.154	71609.3	
19.05.2025	261013.59	232519.11	6802.128	71905.2	
Итого:	127.24	10.37	4.974	295.8	

Представитель абонента

Представитель

Объект: Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б (ООО "УК "Светлоград")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 121084
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупик

Дата	ti	t3	V1	Qtv	ВНР		NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	ч	
07.05.2025	59.07	15.00	6.31	0.282	24.0	24.0	
08.05.2025	56.92	15.00	8.20	0.361	24.0	24.0	
09.05.2025	56.74	15.00	7.99	0.346	24.0	24.0	
10.05.2025	55.02	15.00	7.32	0.310	24.0	24.0	
11.05.2025	54.75	15.00	8.13	0.349	21.2	21.2	*
12.05.2025	54.15	15.00	7.62	0.318	24.0	24.0	
13.05.2025	54.86	15.00	8.78	0.371	24.0	24.0	
14.05.2025	55.80	15.00	10.93	0.455	24.0	24.0	
15.05.2025	56.78	15.00	8.72	0.374	24.0	24.0	
16.05.2025	57.48	15.00	8.24	0.357	24.0	24.0	
17.05.2025	54.65	15.00	7.92	0.334	24.0	24.0	
18.05.2025	55.34	15.00	8.12	0.345	24.0	24.0	
19.05.2025	55.99	15.00	8.54	0.361	24.0	24.0	
Средние:	55.96	15.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	106.82	4.562	309.2	309.2	

Дата	V1	Qtv	ВНР	
	м3	Гкал	ч	ч
06.05.2025	26405.08	1437.923	73375.7	
19.05.2025	26511.89	1442.485	73684.9	
Итого:	106.81	4.562	309.2	

Представитель абонента

Представит