

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,248 Гкал

Qмес= 0,467 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 82/1

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.04	00	7545	7593	221,420	1859	0	0
19.05	24	8887	8846	256,114	2547	92,031	5,193
ИТОГО		1342	1252	34,694	688	92,031	5,193

ПУ № 19081545

$Q_E =$	35,236
$V_{подп.} =$	92,031
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q =$

30,043

(Гкал)

м³

$Q_{гвс} =$

5,193

(Гкал)

м³

$V_{подп.} =$

92,031

(м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.

Руководитель

Должность, Ф.И.О.

Количество дней по среднему:

всего

за отчет

Телефон

подпись

Ответственный исполнитель

(должность)

телефон

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес:

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	67.12	42.10	25.02	6.14	4.59	78.769	78.060	77.168	77.429	-0.261	5.00	3.00	1.923 <	24	0	*
22.04.25 23	66.52	41.50	25.02	5.97	4.53	80.509	79.614	78.903	78.991	-0.088	5.00	3.00	1.973 <	24	0	*
23.04.25 23	67.69	41.79	25.90	6.07	4.54	71.405	70.469	69.933	69.905	0.028	5.00	3.00	1.814 <	24	0	*
24.04.25 23	66.49	42.02	24.47	5.70	4.51	81.155	80.070	79.532	79.422	0.110	5.00	3.00	1.952	24	0	
25.04.25 23	65.44	44.57	20.86	5.35	4.42	77.820	76.870	76.307	76.163	0.145	5.00	3.00	1.599	24	0	
26.04.25 23	65.81	41.53	24.27	5.44	4.44	69.506	68.709	68.143	68.163	-0.020	5.00	3.00	1.654 <	24	0	*
27.04.25 23	68.99	41.08	27.91	5.51	4.43	57.474	56.639	56.244	56.197	0.046	5.00	3.00	1.572 <	24	0	*
28.04.25 23	68.29	42.11	26.18	5.54	4.44	57.714	56.927	56.501	56.461	0.040	5.00	3.00	1.482 <	24	0	*
29.04.25 23	66.21	43.72	22.49	5.47	4.45	75.435	74.628	73.933	73.970	-0.037	5.00	3.00	1.662 <	24	0	*
30.04.25 23	67.62	41.46	26.16	5.46	4.42	69.745	68.823	68.307	68.282	0.025	5.00	3.00	1.789 <	24	0	*
01.05.25 23	66.77	40.90	25.87	5.49	4.42	64.439	63.661	63.140	63.174	-0.034	5.00	3.00	1.633 <	24	0	*
02.05.25 23	66.73	41.51	25.22	5.55	4.44	65.895	65.136	64.570	64.625	-0.055	5.00	3.00	1.627 <	24	0	*
03.05.25 23	66.02	41.94	24.08	5.47	4.43	75.949	75.100	74.450	74.493	-0.043	5.00	3.00	1.792 <	24	0	*
04.05.25 23	65.04	44.31	20.73	5.41	4.44	83.925	83.143	82.311	82.388	-0.077	5.00	3.00	1.705 <	24	0	*
05.05.25 23	65.18	47.56	17.62	5.51	4.93	64.205	63.856	62.970	63.182	-0.212	5.00	3.00	1.102 <	24	0	*
06.05.25 23	66.43	50.03	16.40	6.42	6.19	42.410	42.336	41.565	41.836	-0.271	5.00	3.00	0.670 <	24	0	*
07.05.25 23	66.58	41.89	24.70	6.60	6.30	30.015	29.830	29.415	29.589	-0.174	5.00	3.00	0.720 <	24	0	*
08.05.25 23	67.08	42.33	24.75	6.62	6.32	27.551	27.330	26.991	27.103	-0.112	5.00	3.00	0.664 <	24	0	*
09.05.25 23	66.54	42.97	23.57	6.64	6.35	28.485	28.295	27.915	28.052	-0.137	5.00	3.00	0.653 <	24	0	*
10.05.25 23	66.16	44.15	22.01	6.57	6.29	28.584	28.429	28.018	28.170	-0.152	5.00	3.00	0.611 <	24	0	*
11.05.25 23	65.90	41.90	24.00	6.41	6.16	31.063	30.968	30.452	30.716	-0.264	5.00	3.00	0.721 <	24	0	*
12.05.25 23	63.96	52.21	11.75 <	6.38	6.36	24.531	18.560 <	19.427	14.020 <	5.407	5.00	3.00	0.484 <	16	8	*
13.05.25 23	60.87	28.66	32.21	6.59	6.69	11.829 <	0.000	11.629 <	0.000	11.629	5.00	3.00	0.650	24	0	*
14.05.25 23	61.00	26.96	34.04	6.54	6.64	12.915 <	0.000	12.695 <	0.000	12.695	5.00	3.00	0.712	24	0	*
15.05.25 23	62.48	26.62	35.86	6.57	6.67	12.221 <	0.000	12.003 <	0.000	12.003	5.00	3.00	0.691	24	0	*
16.05.25 23	62.41	27.12	35.29	6.61	6.72	12.722 <	0.000	12.497 <	0.000	12.497	5.00	3.00	0.718	24	0	*
17.05.25 23	61.94	28.15	33.79	6.64	6.75	13.569 <	0.000	13.331 <	0.000	13.331	5.00	3.00	0.760	24	0	*
18.05.25 23	61.44	27.88	33.57	6.57	6.68	12.498 <	0.000	12.282 <	0.000	12.282	5.00	3.00	0.694	24	0	*
19.05.25 23	60.51	27.41	33.10	6.54	6.64	12.246 <	0.000	12.041 <	0.000	12.041	5.00	3.00	0.669	24	0	*
Итого/Средн	66.20	42.93	23.27	6.06	5.45	1374.583	1267.451	1342.671	1252.332	90.339	5.00	3.00	34.694	688	8	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	7735.214	7664.906	7545.229	7593.931	-48.702	221.420	1859	1
19.05.25 23	9109.796	8932.357	8887.900	8846.262	41.637	256.114	2547	9
Итого	1374.582	1267.451	1342.671	1252.332	90.339	34.694	688	8

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

+ 0,242 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: ж/д пр. Мира, 82/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00 °C

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	36.68	6.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.04.25 23	35.63	5.97	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.04.25 23	36.99	6.07	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.04.25 23	35.48	5.70	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.04.25 23	35.88	5.35	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.04.25 23	37.26	5.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.04.25 23	39.26	5.52	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.04.25 23	39.46	5.55	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.04.25 23	38.58	5.48	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.04.25 23	37.88	5.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.05.25 23	37.19	5.49	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.05.25 23	37.69	5.56	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.05.25 23	36.47	5.47	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.05.25 23	35.25	5.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.05.25 23	37.33	5.52	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.05.25 23	39.53	6.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.05.25 23	39.95	6.62	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.05.25 23	40.37	6.64	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.05.25 23	40.00	6.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.05.25 23	39.83	6.59	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.05.25 23	38.97	6.43	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.05.25 23	62.06	6.39	6.661	6.544	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.05.25 23	60.67	6.59	11.888 <	11.689 <	5.00	3.00	0.374	24	0	
14.05.25 23	60.81	6.54	12.805 <	12.588 <	5.00	3.00	0.651	24	0	*
15.05.25 23	62.21	6.57	12.080 <	11.865 <	5.00	3.00	0.703	24	0	*
16.05.25 23	62.18	6.62	12.518 <	12.297 <	5.00	3.00	0.679	24	0	*
17.05.25 23	61.77	6.65	13.340 <	13.109 <	5.00	3.00	0.704	24	0	*
18.05.25 23	61.24	6.58	12.294 <	12.083 <	5.00	3.00	0.745	24	0	*
19.05.25 23	60.31	6.54	12.057 <	11.856 <	5.00	3.00	0.680	24	0	*
Итого/Средн	61.37	6.07	93.643	92.031	5.00	3.00	5.193	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	0.000	0.000	0.000	1859	1
19.05.25 23	93.643	92.031	5.193	2555	1
Итого	93.643	92.031	5.193	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-12/05/25г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес:

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера:

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	67.12	42.10	25.02	6.14	4.59	78.769	78.060	77.168	77.429	-0.261	5.00	3.00	1.923 <	24	0	*
22.04.25 23	66.52	41.50	25.02	5.97	4.53	80.509	79.614	78.903	78.991	-0.088	5.00	3.00	1.973 <	24	0	*
23.04.25 23	67.69	41.79	25.90	6.07	4.54	71.405	70.469	69.933	69.905	0.028	5.00	3.00	1.814 <	24	0	*
24.04.25 23	66.49	42.02	24.47	5.70	4.51	81.155	80.070	79.532	79.422	0.110	5.00	3.00	1.952	24	0	
25.04.25 23	65.44	44.57	20.86	5.35	4.42	77.820	76.870	76.307	76.163	0.145	5.00	3.00	1.599	24	0	
26.04.25 23	65.81	41.53	24.27	5.44	4.44	69.506	68.709	68.143	68.163	-0.020	5.00	3.00	1.654 <	24	0	*
27.04.25 23	68.99	41.08	27.91	5.51	4.43	57.474	56.639	56.244	56.197	0.046	5.00	3.00	1.572 <	24	0	*
28.04.25 23	68.29	42.11	26.18	5.54	4.44	57.714	56.927	56.501	56.461	0.040	5.00	3.00	1.482 <	24	0	*
29.04.25 23	66.21	43.72	22.49	5.47	4.45	75.435	74.628	73.933	73.970	-0.037	5.00	3.00	1.662 <	24	0	*
30.04.25 23	67.62	41.46	26.16	5.46	4.42	69.745	68.823	68.307	68.282	0.025	5.00	3.00	1.789 <	24	0	*
01.05.25 23	66.77	40.90	25.87	5.49	4.42	64.439	63.661	63.140	63.174	-0.034	5.00	3.00	1.633 <	24	0	*
02.05.25 23	66.73	41.51	25.22	5.55	4.44	65.895	65.136	64.570	64.625	-0.055	5.00	3.00	1.627 <	24	0	*
03.05.25 23	66.02	41.94	24.08	5.47	4.43	75.949	75.100	74.450	74.493	-0.043	5.00	3.00	1.792 <	24	0	*
04.05.25 23	65.04	44.31	20.73	5.41	4.44	83.925	83.143	82.311	82.388	-0.077	5.00	3.00	1.705 <	24	0	*
05.05.25 23	65.18	47.56	17.62	5.51	4.93	64.205	63.856	62.970	63.182	-0.212	5.00	3.00	1.102 <	24	0	*
06.05.25 23	66.43	50.03	16.40	6.42	6.19	42.410	42.336	41.565	41.836	-0.271	5.00	3.00	0.670 <	24	0	*
07.05.25 23	66.58	41.89	24.70	6.60	6.30	30.015	29.830	29.415	29.589	-0.174	5.00	3.00	0.720 <	24	0	*
08.05.25 23	67.08	42.33	24.75	6.62	6.32	27.551	27.330	26.991	27.103	-0.112	5.00	3.00	0.664 <	24	0	*
09.05.25 23	66.54	42.97	23.57	6.64	6.35	28.485	28.295	27.915	28.052	-0.137	5.00	3.00	0.653 <	24	0	*
10.05.25 23	66.16	44.15	22.01	6.57	6.29	28.584	28.429	28.018	28.170	-0.152	5.00	3.00	0.611 <	24	0	*
11.05.25 23	65.90	41.90	24.00	6.41	6.16	31.063	30.968	30.452	30.716	-0.264	5.00	3.00	0.721 <	24	0	*
12.05.25 23	63.96	52.21	11.75 <	6.38	6.36	24.531	18.560 <	19.427	14.020 <	5.407	5.00	3.00	0.484 <	16	8	*
Итого/Средн	66.52	42.93	23.59	5.90	5.06	1286.583	1267.451	1256.194	1252.332	3.862	5.00	3.00	29.801	520	8	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	7735.214	7664.906	7545.229	7593.931	-48.702	221.420	1859	1
12.05.25 23	9021.796	8932.357	8801.423	8846.262	-44.840	251.221	2379	9
Итого	1286.582	1267.451	1256.194	1252.332	3.862	29.801	520	8

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

+ 0,242 Гкал

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 13/05/25г.-19/05/25г.

Абонент: ж/д пр.Мира, 82/1

Адрес:

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
тхв: догов., тхд = 5.00°C

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19081545, БД=1, ТВ1, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хD7EE

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
13.05.25 23	60.87	28.66	32.21	6.59	6.69	11.829	< 0.000	11.629	< 0.000	11.629	5.00	3.00	0.650	24	0	*
14.05.25 23	61.00	26.96	34.04	6.54	6.64	12.915	< 0.000	12.695	< 0.000	12.695	5.00	3.00	0.712	24	0	*
15.05.25 23	62.48	26.62	35.86	6.57	6.67	12.221	< 0.000	12.003	< 0.000	12.003	5.00	3.00	0.691	24	0	*
16.05.25 23	62.41	27.12	35.29	6.61	6.72	12.722	< 0.000	12.497	< 0.000	12.497	5.00	3.00	0.718	24	0	*
17.05.25 23	61.94	28.15	33.79	6.64	6.75	13.569	< 0.000	13.331	< 0.000	13.331	5.00	3.00	0.760	24	0	*
18.05.25 23	61.44	27.88	33.57	6.57	6.68	12.498	< 0.000	12.282	< 0.000	12.282	5.00	3.00	0.694	24	0	*
19.05.25 23	60.51	27.41	33.10	6.54	6.64	12.246	< 0.000	12.041	< 0.000	12.041	5.00	3.00	0.669	24	0	*
Итого/Средн	61.53	27.54	33.99	6.58	6.68	88.000	0.000	86.477	0.000	86.477	5.00	3.00	4.893	168	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
12.05.25 23	9021.796	8932.357	8801.423	8846.262	-44.840	251.221	2379	9
19.05.25 23	9109.796	8932.357	8887.900	8846.262	41.637	256.114	2547	9
Итого	88.000	0.000	86.477	0.000	86.477	4.893	168	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации