

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Май 2025 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)		Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)							
С 21.04.25	24:00	3 434,59	2 937,36	90,207	657	3	424,59	657	3	26,129
ПО 14.05.25	24:00	4 475,44	3 661,14	120,288	1228	8	811,14	1 228	8	47,344
ИТОГО		1 040,85	723,78	30,081	571	5	386,55	571	5	21,215
С 15.05.25	24:00						811,14	1 228	8	47,344
ПО 18.05.25	24:00						905,24	1 348	8	52,791
ИТОГО							94,10	120	0	5,447

ВКТ-7 № 7642

Q_{Σ}	57,888	Гкал
$V_{\text{под}}$	511,682	м3
$V_{\text{х.в.}}$	0	м3

$Q_{\text{ср}}$ = 0,263 (Гкал)

$Q_{\text{от}}$ = 30,081 (Гкал)

$Q_{\text{гвс}}$ = 27,358 (Гкал)

$V_{\text{под}}$ = 507,24 (м3)

$V_{\text{под ср}}$ = 4,442 (м3)

$Q_{\text{гвс ср}}$ = 0,186 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель: _____
Директор Меняйло В. И.
должность, ФИО
телефон. _____

подпись: _____
М.п. _____

Ответственный исполнитель: _____
Директор Кабанов А. А.
должность, ФИО
телефон. 661-891

подпись: _____
М.п. _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

26.05.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Гренц С.И. _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 Сет. N 000 Пределы измерений: _____
Договорные расходы: _____ G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	BHP	BOC
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
21/04/25	67.92	38.58	29.34	100.34	98.25	81.16	80.68	17.57	7.80	7.00	2.879	24	0
22/04/25	67.30	38.28	29.02	98.18	96.18	80.28	79.80	16.38	7.80	7.00	2.788	24	0
23/04/25	68.67	39.26	29.41	96.39	94.37	77.94	77.43	16.94	7.80	7.00	2.773	23	1
24/04/25	66.95	36.25	30.70	73.02	71.55	53.56	53.22	18.33	7.80	7.00	2.228	24	0
25/04/25	65.29	31.74	33.55	51.97	50.97	32.32	32.08	18.89	7.80	7.00	1.710	24	0
26/04/25	65.48	32.57	32.91	53.98	52.94	34.31	34.07	18.87	7.80	7.00	1.738	24	0
27/04/25	68.86	34.13	34.73	55.20	54.02	35.99	35.75	18.27	7.80	7.00	1.872	24	0
28/04/25	68.19	33.71	34.48	53.13	52.03	32.54	32.30	19.73	7.80	7.00	1.789	24	0
29/04/25	66.18	32.80	33.38	54.02	52.95	33.07	32.88	20.07	7.80	7.00	1.784	24	0
30/04/25	67.14	31.20	35.94	46.80	45.84	29.00	28.84	17.00	7.80	7.00	1.645	24	0
01/05/25	66.45	31.41	35.04	48.65	47.69	30.58	30.35	17.34	7.80	7.00	1.669	24	0
02/05/25	66.53	31.88	34.65	50.73	49.71	31.94	31.72	17.99	7.80	7.00	1.721	24	0
03/05/25	65.49	30.67	34.82	48.19	47.24	29.28	29.14	18.10	7.80	7.00	1.641	24	0
04/05/25	64.31	30.46	33.85	48.49	47.58	28.17	28.08	19.50	7.80	7.00	1.612	24	0
05/05/25	62.01	42.05	19.96	35.35	34.74	23.48	23.24	11.50	7.80	7.00	0.676	24	0
06/05/25	44.10	47.24	-3.14	16.46	16.27	13.76	13.57	2.70	7.80	7.00	0.004	24	0
07/05/25	54.85	49.40	5.45	17.94	17.70	11.12	11.05	6.65	7.80	7.00	0.072	24	0
08/05/25	59.75	48.18	11.57	13.59	13.36	11.47	11.33	2.03	7.80	7.00	0.157	24	0
09/05/25	58.09	48.81	9.28	12.37	12.19	10.65	10.49	1.70	7.80	7.00	0.118	24	0
10/05/25	55.63	48.14	7.49	12.03	11.84	11.53	11.36	0.48	7.80	7.00	0.098	24	0
11/05/25	58.54	49.27	9.27	11.66	11.50	11.32	11.12	0.38	7.80	7.00	0.111	20	4
12/05/25	55.04	51.73	3.31	15.17	14.95	18.40	18.13	-3.18	7.80	7.00	0.081	24	0
13/05/25	63.69	44.76	18.93	21.91	21.51	4.83	4.83	16.68	7.80	7.00	0.380	24	0
14/05/25	64.86	55.59	9.27	25.94	25.47	2.35	2.32	23.15	7.80	7.00	0.535	24	0
15/05/25	66.02	27.75	38.27	17.73	17.38	0.00	0.00	17.38	7.80	7.00	0.670	24	0
16/05/25	65.23	29.39	35.84	25.08	24.63	0.00	0.00	24.63	7.80	7.00	0.882	24	0
17/05/25	64.72	30.02	34.70	26.00	25.52	0.00	0.00	25.52	7.80	7.00	0.885	24	0
18/05/25	64.25	29.50	34.75	25.74	25.25	0.00	0.00	25.25	7.80	7.00	0.876	24	0
19/05/25	64.32	29.23	35.09	26.14	25.67	0.00	0.00	25.67	7.80	7.00	0.898	24	0

Итого: | | | | 1182.2 | 1159.30 | 729.05 | 723.78 | 435.52 | | | 34.292 | 691 | 5 |

Средние: | 63.30 | 38.06 | 25.23 | | | | | | | 7.80 | 7.00 | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	BHP	BOC
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/04/25 24:00	3508.53	3434.59	2961.78	2937.36	497.23	90.207	657	3
19/05/25 24:00	4690.73	4593.89	3690.83	3661.14	932.75	124.499	1348	8
Итого:	1182.20	1159.30	729.05	723.78	435.52	34.292	691	5

Период нормальной работы 691ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 5ч
Время работы прибора после сброса 1367ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____