

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС нет

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-44541

Qгод= 0,032 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ИП Купраш Олег Степанович

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.04	00	3699	3642	70,313	9496	---	---
10.05	24	3796	3740	71,685	9966	---	---
ИТОГО		96	98	1,372	470	---	---

Q = 1,481 (Гкал)

Q_{гвс} = --- (Гкал)

V_{подп.} = --- (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____

Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____

(фамилия, имя, отчество)

АО «Иркутск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

14 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____



ОТЧЕТ

О суточных параметрах теплоснабжения

21/04/25г.-10/05/25г.

Абонент:

Договор N:

Тип расходомера:

Адрес: Омская обл, Омск г, Лесной проезд, д. 4Б

Тепловычислитель ВКЛ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды= т.сут Мгвс= т.сут

Тхв= 5,00 °C

Пределы измерений:

G под max = 12,00 м3/ч G под min = 0,08 м3/ч

G обр max = 12,00 м3/ч G обр min = 0,08 м3/ч

G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 000411195 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x26A4 ПО 2.6

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.2025	69,19	40,45	28,74	16,875	16,511	16,723	16,593	-0,082	7,10	4,60	0,4746	24	0	
22.04.2025	69,10	40,43	28,67	15,161	14,835	15,018	14,902	-0,067	7,10	4,60	0,4256	24	0	
23.04.2025	68,97	38,48	30,49	13,381	13,094	13,244	13,151	-0,057	7,10	4,60	0,3993	24	0	
24.04.2025	69,22	41,45	27,77	18,001	17,612	17,841	17,696	-0,084	7,10	4,60	0,4893	24	0	
25.04.2025	67,44	38,55	28,89	10,951	10,727	10,843	10,763	-0,036	7,10	4,60	0,3100	24	0	*
26.04.2025	66,99	35,25	31,74	5,223	5,117	5,161	5,131	-0,014	7,10	4,60	0,1624	24	0	*
27.04.2025	66,60	33,31	33,29	4,747	4,652	4,683	4,659	-0,007	7,10	4,60	0,1549	24	0	*
28.04.2025	66,70	33,67	33,03	5,124	5,021	5,055	5,032	-0,011	7,10	4,60	0,1659	24	0	*
29.04.2025	67,15	38,84	28,31	14,586	14,287	14,443	14,338	-0,051	7,10	4,60	0,4046	24	0	
30.04.2025	69,09	41,22	27,87	16,255	15,908	16,098	15,969	-0,061	7,10	4,60	0,4435	24	0	
01.05.2025	68,90	38,87	30,03	12,111	11,854	11,975	11,890	-0,036	7,10	4,60	0,3561	24	0	
02.05.2025	68,76	37,45	31,31	10,770	10,541	10,645	10,576	-0,035	7,10	4,60	0,3302	24	0	
03.05.2025	68,97	40,58	28,39	14,848	14,531	14,696	14,579	-0,048	7,10	4,60	0,4128	24	0	
04.05.2025	67,07	37,62	29,45	11,129	10,903	11,012	10,936	-0,033	7,10	4,60	0,3211	24	0	
05.05.2025	66,84	38,26	28,58	5,838	5,722	5,779	5,740	-0,018	7,10	4,60	0,1635	24	0	*
06.05.2025	39,86	32,04	7,82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,10	4,60	0,0000	24	0	*
07.05.2025	41,73	33,10	8,63	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,10	4,60	0,0000	24	0	*
08.05.2025	42,62	34,46	8,16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,10	4,60	0,0000	24	0	*
09.05.2025	40,65	35,73	4,92	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,10	4,60	0,0000	24	0	*
10.05.2025	41,04	34,20	6,84	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,10	4,60	0,0000	24	0	*
Итого:				175,000	171,315	173,216	171,955	-0,640			5,0138	480	0	
Средние:	61,34	37,20	24,15						7,10	4,60				

+0,109

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/25 24:00	33450,761	32520,100	33172,280	32641,287	-121,187	686,5643	23 217	1 709
10/05/25 24:00	33625,761	32691,415	33345,496	32813,242	-121,827	691,5781	23 697	1 709
Итого:	175,000	171,315	173,216	171,955	-0,640	5,0138	480	0

Период нормальной работы 480ч

Период отсутствия.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации