

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,5607 Гкал

Qмес= 0,350 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 26/3

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.04	00	63421	58778	1521,061	14516	5221,39	298,799
19.05	24	65615	60741	1556,268	15200	5494,42	311,126
ИТОГО		2193	1962	35,207	684	273,03	12,327

ПУ № 251546

$Q_E =$	45,860
$V_{подп.} =$	273,03
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

м³

м³

$Q = 33,533$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 12,327$ (Гкал)

$V_{подп.} = 273,03$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент:

Договор N: _____

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расхомера: _____

26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Пределы измерений:

Договорные расходы:
M сет. вода=_____т.сут Mтвс=_____т.сут
Тхв= 5,00 °C
G пол max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = _____м3/ч G min = _____м3/ч

Заводской номер 00251546										СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 Т3=0 KC=0x4A2A ПО 2.7									
ВВОД 1																			
Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч					
21.04.2025	67,41	53,01	14,40	213,98	209,57	204,05	201,41	8,16	5,29	5,21	3,015	24	0	*					
22.04.2025	66,88	52,65	14,23	211,49	207,20	201,97	199,36	7,84	5,15	5,08	2,946	24	0	*					
23.04.2025	68,71	53,92	14,79	115,88	113,41	109,59	108,08	5,33	6,21	5,62	1,676	13	11	*					
24.04.2025	66,07	49,82	16,25	156,82	153,74	147,15	145,41	8,33	6,06	5,98	2,511	24	0	*					
25.04.2025	64,32	45,86	18,46	119,93	117,68	109,83	108,73	8,95	6,43	6,34	2,170	24	0	*					
26.04.2025	64,58	46,71	17,87	123,03	120,74	113,73	112,54	8,20	6,50	6,41	2,156	24	0	*					
27.04.2025	67,81	49,06	18,75	127,44	124,80	117,57	116,24	8,56	6,54	6,45	2,338	24	0	*					
28.04.2025	67,25	49,21	18,04	128,65	126,01	119,57	118,21	7,80	6,57	6,48	2,271	24	0	*					
29.04.2025	65,16	48,05	17,11	130,60	128,07	121,79	120,48	7,59	6,50	6,41	2,193	24	0	*					
30.04.2025	66,20	47,38	18,82	123,47	121,03	113,72	112,53	8,50	6,49	6,40	2,272	24	0	*					
01.05.2025	65,57	47,45	18,12	123,90	121,47	115,60	114,40	7,07	6,50	6,41	2,198	24	0	*					
02.05.2025	65,61	47,99	17,62	126,50	124,04	117,70	116,44	7,60	6,56	6,47	2,185	24	0	*					
03.05.2025	64,67	46,61	18,06	123,26	120,90	114,08	112,88	8,02	6,50	6,41	2,181	24	0	*					
04.05.2025	63,53	45,72	17,81	122,75	120,50	112,22	111,14	9,36	6,46	6,37	2,148	24	0	*					
05.05.2025	62,13	45,75	16,38	78,72	77,30	78,59	77,83	-0,53	6,73	6,64	1,273	24	0	*					
06.05.2025	41,52	44,48	-2,96	14,73	14,63	7,05	6,99	7,64	7,99	7,89	0,086	24	0	*					
07.05.2025	46,61	29,67	16,94	12,11	12,01	0,00	0,00	12,01	8,21	8,10	0,202	24	0	*					
08.05.2025	47,83	29,26	18,57	11,28	11,15	0,00	0,00	11,15	8,21	8,11	0,208	24	0	*					
09.05.2025	45,46	28,28	17,18	10,60	10,49	0,00	0,00	10,49	8,27	8,16	0,179	24	0	*					
10.05.2025	47,09	28,16	18,93	12,05	11,91	0,00	0,00	11,91	8,18	8,08	0,226	24	0	*					
11.05.2025	41,27	27,21	14,06	15,06	14,93	0,00	0,00	14,93	8,00	7,90	0,210	24	0	*					
12.05.2025	38,06	25,90	12,16	14,36	14,27	0,00	0,00	14,27	8,12	8,02	0,176	24	0	*					
13.05.2025	51,91	51,97	-0,06	18,71	18,46	7,04	6,95	11,51	8,15	8,06	0,152	24	0	*					
14.05.2025	56,24	53,63	2,61	27,38	26,99	19,80	19,52	7,47	6,28	6,20	0,073	24	0	*					
15.05.2025	59,77	57,96	1,81	35,41	34,82	26,96	26,52	8,30	7,77	7,67	0,118	23	1	*					
16.05.2025	33,74	32,42	1,32	10,94	10,91	4,31	4,31	6,60	7,53	7,44	0,015	24	0	*					
17.05.2025	34,84	33,30	1,54	9,99	9,96	4,89	4,89	5,07	7,56	7,46	0,011	24	0	*					
18.05.2025	33,18	32,55	0,63	10,32	10,30	5,21	5,21	5,09	7,48	7,39	0,007	24	0	*					
19.05.2025	34,28	40,82	-6,54	6,45	6,44	12,40	12,31	-5,87	7,36	7,26	0,011	24	0	*					
Итого:				2235,81	2193,73	1984,82	1962,38	231,35	7,02	6,91	35,207	684	12						
Средние:	55,09	42,92	12,17																

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mr т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/25 24:00	65017,75	63421,59	59488,26	58778,90	4642,69	1521,061	14 516	256
19/05/25 24:00	67253,56	65615,32	61473,08	60741,28	4874,04	1556,268	15 200	268
Итого:	2235,81	2193,73	1984,82	1962,38	231,35	35,207	684	12

Период нормальной работы 684ч

Период отсутствия.счета тепл.энергии 12ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____
26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0
Договорные расходы: _____ т.сут
М сеп. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °C
Пределы измерений:
G под max = 20,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = _____ м3/ч G обр min = _____ м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x4R2A ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Qo Гкал	VHR ч	ВОС ч
21.04.2025	65,56	8,60	8,45	5,65	0,511	24	0 *
22.04.2025	64,73	8,10	7,92	5,52	0,470	24	0 *
23.04.2025	66,35	7,90	7,74	6,45	0,476	24	0 *
24.04.2025	63,82	8,30	8,13	5,61	0,479	24	0 *
25.04.2025	61,92	8,80	8,63	5,50	0,489	24	0 *
26.04.2025	62,78	8,00	7,83	5,58	0,455	24	0 *
27.04.2025	66,12	8,10	7,94	5,65	0,486	24	0 *
28.04.2025	65,07	7,50	7,34	5,68	0,438	24	0 *
29.04.2025	62,44	7,50	7,34	5,66	0,421	24	0 *
30.04.2025	64,50	8,00	7,83	5,58	0,464	24	0 *
01.05.2025	63,44	6,90	6,77	5,60	0,400	24	0 *
02.05.2025	63,42	7,40	7,24	5,66	0,426	24	0 *
03.05.2025	62,69	7,70	7,54	5,59	0,434	24	0 *
04.05.2025	61,36	9,10	8,93	5,54	0,503	24	0 *
05.05.2025	51,68	9,10	8,97	5,56	0,417	24	0 *
06.05.2025	40,43	10,30	10,44	6,26	0,370	24	0 *
07.05.2025	44,95	10,10	10,02	6,48	0,401	24	0 *
08.05.2025	45,97	9,30	9,23	6,44	0,375	24	0 *
09.05.2025	43,61	8,90	8,84	6,48	0,340	24	0 *
10.05.2025	45,33	10,00	9,89	6,41	0,398	24	0 *
11.05.2025	40,07	12,80	12,72	6,26	0,447	24	0 *
12.05.2025	36,82	12,30	12,25	6,31	0,391	24	0 *
13.05.2025	48,18	9,80	9,68	6,43	0,416	24	0 *
14.05.2025	53,18	6,60	6,51	5,08	0,312	24	0 *
15.05.2025	50,40	9,50	9,40	6,30	0,428	24	0 *
16.05.2025	31,86	13,10	13,06	5,90	0,352	24	0 *
17.05.2025	32,76	12,80	12,75	5,92	0,354	24	0 *
18.05.2025	31,47	13,50	13,46	5,86	0,356	24	0 *
19.05.2025	37,04	16,30	16,18	5,73	0,518	24	0 *
Итого:		276,50	273,03		12,327	696	0
Средние:	52,69			5,89			

Дата	V1 м3	M1 т	Qo Гкал	VHR ч	ВОС ч
20/04/25 24:00	5319,40	5221,39	298,799	14 532	240
19/05/25 24:00	5595,90	5494,42	311,126	15 228	240
Итого:	276,50	273,03	12,327	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента
Представитель теплоснабж. организации

Отчет
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/25г.-05/05/25г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: _____
26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сел. N 0
Договорные расходы:
М сел. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:
G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00251546										СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7									
Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС					
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	ч	ч					
21.04.2025	67,41	53,01	14,40	213,98	209,57	204,05	201,41	8,16	5,29	5,21	3,015	24	0	*					
22.04.2025	66,88	52,65	14,23	211,49	207,20	201,97	199,36	7,84	5,15	5,08	2,946	24	0	*					
23.04.2025	68,71	53,92	14,79	115,88	113,41	109,59	108,08	5,33	6,21	5,62	1,676	13	11	*					
24.04.2025	66,07	49,82	16,25	156,82	153,74	147,15	145,41	8,33	6,06	5,98	2,511	24	0	*					
25.04.2025	64,32	45,86	18,46	119,93	117,68	109,83	108,73	8,95	6,43	6,34	2,170	24	0	*					
26.04.2025	64,58	46,71	17,87	123,03	120,74	113,73	112,54	8,20	6,50	6,41	2,156	24	0	*					
27.04.2025	67,81	49,06	18,75	127,44	124,80	117,57	116,24	8,56	6,54	6,45	2,338	24	0	*					
28.04.2025	67,25	49,21	18,04	128,65	126,01	119,57	118,21	7,80	6,57	6,48	2,271	24	0	*					
29.04.2025	65,16	48,05	17,11	130,60	128,07	121,79	120,48	7,59	6,50	6,41	2,193	24	0	*					
30.04.2025	66,20	47,38	18,82	123,47	121,03	113,72	112,53	8,50	6,49	6,40	2,272	24	0	*					
01.05.2025	65,57	47,45	18,12	123,90	121,47	115,60	114,40	7,07	6,50	6,41	2,198	24	0	*					
02.05.2025	65,61	47,99	17,62	126,50	124,04	117,70	116,44	7,60	6,56	6,47	2,185	24	0	*					
03.05.2025	64,67	46,61	18,06	123,26	120,90	114,08	112,88	8,02	6,50	6,41	2,181	24	0	*					
04.05.2025	63,53	45,72	17,81	122,75	120,50	112,22	111,14	9,36	6,46	6,37	2,148	24	0	*					
05.05.2025	62,13	45,75	16,38	78,72	77,30	78,59	77,83	-0,53	6,73	6,64	1,273	24	0	*					
Итого:				2026,42	1986,46	1897,16	1875,68	110,78			33,533	349	11						
Средние:	65,73	48,61	17,11						6,30	6,18									

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/04/25 24:00	65017,75	63421,59	59488,26	58778,90	4642,69	1521,061	14 516	256
05/05/25 24:00	67044,17	65408,05	61385,42	60654,58	4753,47	1554,594	14 865	267
Итого:	2026,42	1986,46	1897,16	1875,68	110,78	33,533	349	11

Период нормальной работы 349ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 11ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента
Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
21/04/25г.-05/05/25г.

Абонент: _____
Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. _____
26 к 3

Договор N: _____
Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы:
М сет. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:
G под max = 20,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = _____ м3/ч G обр min = _____ м3/ч
G3 max = _____ м3/ч G min = _____ м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x4A2A ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.2025	65,56	8,60	8,45	5,65	0,511	24	0	*
22.04.2025	64,73	8,10	7,92	5,52	0,470	24	0	*
23.04.2025	66,35	7,90	7,74	6,45	0,476	24	0	*
24.04.2025	63,82	8,30	8,13	5,61	0,479	24	0	*
25.04.2025	61,92	8,80	8,63	5,50	0,489	24	0	*
26.04.2025	62,78	8,00	7,83	5,58	0,455	24	0	*
27.04.2025	66,12	8,10	7,94	5,65	0,486	24	0	*
28.04.2025	65,07	7,50	7,34	5,68	0,438	24	0	*
29.04.2025	62,44	7,50	7,34	5,66	0,421	24	0	*
30.04.2025	64,50	8,00	7,83	5,58	0,464	24	0	*
01.05.2025	63,44	6,90	6,77	5,60	0,400	24	0	*
02.05.2025	63,42	7,40	7,24	5,66	0,426	24	0	*
03.05.2025	62,69	7,70	7,54	5,59	0,434	24	0	*
04.05.2025	61,36	9,10	8,93	5,54	0,503	24	0	*
05.05.2025	51,68	9,10	8,97	5,56	0,417	24	0	*
Итого:		121,00	118,60		6,869	360	0	
Средние:	63,06			5,66				

Дата	V1 м3	M1 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20/04/25 24:00	5319,40	5221,39	298,799	14 532	240
05/05/25 24:00	5440,40	5339,99	305,668	14 892	240
Итого:	121,00	118,60	6,869	360	0

Период нормальной работы 360ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента
Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
06/05/25г.-19/05/25г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: Договор N: 26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0

Договорные расходы:

И сеп. воды= т.сут Мгвс= т.сут
Тхв= 5,00°C

Пределы измерений:

G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,48 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,48 м3/ч
G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00251546															ВВОД 1															СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3															БД 1															ФТ=0															Т3=0															КС=0x4A2A															ПО 2.7														
Дата		t1	°C	t2	°C	dt	°C	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС																																																																																																					
								м3	т	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	ч																																																																																																						
06.05.2025		41,52	44,48	-2,96				14,73	14,63	7,05	6,99	7,64	7,99	7,89	0,086	24	0	*																																																																																																					
07.05.2025		46,61	29,67	16,94				12,11	12,01	0,00	0,00	12,01	8,21	8,10	0,202	24	0	*																																																																																																					
08.05.2025		47,83	29,26	18,57				11,28	11,15	0,00	0,00	11,15	8,21	8,11	0,208	24	0	*																																																																																																					
09.05.2025		45,46	28,28	17,18				10,60	10,49	0,00	0,00	10,49	8,27	8,16	0,179	24	0	*																																																																																																					
10.05.2025		47,09	28,16	18,93				12,05	11,91	0,00	0,00	11,91	8,18	8,08	0,226	24	0	*																																																																																																					
11.05.2025		41,27	27,21	14,06				15,06	14,93	0,00	0,00	14,93	8,00	7,90	0,210	24	0	*																																																																																																					
12.05.2025		38,06	25,90	12,16				14,36	14,27	0,00	0,00	14,27	8,12	8,02	0,176	24	0	*																																																																																																					
13.05.2025		51,91	51,97	-0,06				18,71	18,46	7,04	6,95	11,51	8,15	8,06	0,152	24	0	*																																																																																																					
14.05.2025		56,24	53,63	2,61				27,38	26,99	19,80	19,52	7,47	6,28	6,20	0,073	24	0	*																																																																																																					
15.05.2025		59,77	57,96	1,81				35,41	34,82	26,96	26,52	8,30	7,77	7,67	0,118	23	1	*																																																																																																					
16.05.2025		33,74	32,42	1,32				10,94	10,91	4,31	4,31	6,60	7,53	7,44	0,015	24	0	*																																																																																																					
17.05.2025		34,84	33,30	1,54				9,99	9,96	4,89	4,89	5,07	7,56	7,46	0,011	24	0	*																																																																																																					
18.05.2025		33,18	32,55	0,63				10,32	10,30	5,21	5,21	5,09	7,48	7,39	0,007	24	0	*																																																																																																					
19.05.2025		34,28	40,82	-6,54				6,45	6,44	12,40	12,31	-5,87	7,36	7,26	0,011	24	0	*																																																																																																					
Итого:								209,39	207,27	87,66	86,70	120,57				335	1																																																																																																						
Средние:		43,70	36,83	6,87									7,79	7,70																																																																																																									

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Мг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05/05/25 24:00	67044,17	65408,05	61385,42	60654,58	4753,47	1554,594	14 865	267
19/05/25 24:00	67253,56	65615,32	61473,08	60741,28	4874,04	1556,268	15 200	268
Итого:	209,39	207,27	87,66	86,70	120,57	1,674	335	1

Период нормальной работы 335ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах горячего водоснабжения
06/05/25г.-19/05/25г.

Абонент:

Адрес: Омская обл, Омск г, 4-я Поселковая ул, д. Тип расходомера: Договор N: 26 к 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 0

Договорные расходы:

М сеп. воды= Т.сут Мгвс= Т.сут
Тхв= 5,00 °С

Пределы измерений:

G под max = 20,00 м3/ч G под min = 1,00 м3/ч
G обр max = м3/ч G обр min = м3/ч
G3 max = м3/ч G min = м3/ч

Заводской номер 00251546 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x4AZA ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
06.05.2025	40,43	10,50	10,44	6,26	0,370	24	0	*
07.05.2025	44,95	10,10	10,02	6,48	0,401	24	0	*
08.05.2025	45,97	9,30	9,23	6,44	0,375	24	0	*
09.05.2025	43,61	8,90	8,84	6,48	0,340	24	0	*
10.05.2025	45,33	10,00	9,89	6,41	0,398	24	0	*
11.05.2025	40,07	12,80	12,72	6,26	0,447	24	0	*
12.05.2025	36,82	12,30	12,25	6,31	0,391	24	0	*
13.05.2025	48,18	9,80	9,68	6,43	0,416	24	0	*
14.05.2025	53,18	6,60	6,51	5,08	0,312	24	0	*
15.05.2025	50,40	9,50	9,40	6,30	0,428	24	0	*
16.05.2025	31,86	13,10	13,06	5,90	0,352	24	0	*
17.05.2025	32,76	12,80	12,75	5,92	0,354	24	0	*
18.05.2025	31,47	13,50	13,46	5,86	0,356	24	0	*
19.05.2025	37,04	16,30	16,18	5,73	0,518	24	0	*
Итого:		155,50	154,43		5,458	336	0	
Средние:	41,58			6,13				

Дата	V1 м3	M1 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05/05/25 24:00	5440,40	5339,99	305,668	14 892	240
19/05/25 24:00	5595,90	5494,42	311,126	15 228	240
Итого:	155,50	154,43	5,458	336	0

Период нормальной работы 336ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации