

Теплоисточник ТЭЦ - _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 39211

Qгод= Гкал

Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бородина, 10/1

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество Теплоэнергии (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Теплоэнергии ГВС (Гкал)
23.04	00	68906	59938	2340,259	11659	8683	590,550
19.05	24	71396	61884	2405,044	12307	9170	620,969
ИТОГО		2489	1945	64,784	648	487,300	30,420

ПУ № 20129420

$Q_E =$	<u>88,478</u>
$V_{подп.} =$	<u>543,824</u>
$V_{х.в.} =$	<u>0</u>

Гкал

м³

м³

Q =

Q (гвс) =

V подп. =

(Гкал)

(Гкал)

(м³)

АО «Омск РТС»

СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 МАЙ 2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/25г.-19/05/25г.

Абонент:Вородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	КС
23.04.25 23	70.20	44.04	26.16	5.86	4.50	176.705	154.780	172.807	153.397	19.411	0.00	4.00	4.525	24	0	
24.04.25 23	69.51	43.41	26.11	5.89	4.52	176.420	155.094	172.598	153.754	18.844	0.00	4.00	4.511	24	0	
25.04.25 23	68.50	43.74	24.77	5.83	4.46	176.570	155.170	172.840	153.804	19.036	0.00	4.00	4.285	24	0	
26.04.25 23	69.06	45.26	23.80	5.93	4.50	179.385	158.825	175.545	157.330	18.215	0.00	4.00	4.183	24	0	
27.04.25 23	69.45	46.27	23.18	5.97	4.51	183.217	160.169	179.252	158.586	20.666	0.00	4.00	4.161	24	0	
28.04.25 23	68.59	46.11	22.48	5.98	4.51	181.080	160.560	177.247	158.989	18.258	0.00	4.00	3.989	24	0	
29.04.25 23	68.05	44.67	23.39	5.97	4.52	180.184	159.333	176.427	157.874	18.553	0.00	4.00	4.131	24	0	
30.04.25 23	70.57	45.08	25.49	5.95	4.50	180.114	159.220	176.104	157.730	18.375	0.00	4.00	4.495	24	0	
01.05.25 23	69.58	44.99	24.58	5.94	4.49	181.264	159.313	177.329	157.826	19.503	0.00	4.00	4.365	24	0	
02.05.25 23	69.40	45.26	24.14	6.03	4.54	182.616	161.305	178.670	159.789	18.882	0.00	4.00	4.318	24	0	
03.05.25 23	69.21	44.47	24.73	5.96	4.52	179.416	159.036	175.560	157.597	17.964	0.00	4.00	4.347	24	0	
04.05.25 23	68.45	44.30	24.15	5.87	4.45	180.833	157.710	177.024	156.290	20.734	0.00	4.00	4.280	24	0	
05.05.25 23	68.98	43.19	25.79	4.98	3.50	85.606	63.486	83.778	62.908	20.870	0.00	4.00	2.163	24	0	
06.05.25 23	70.39	35.32	35.07	4.73	2.78	22.563 <	0.000	22.061 <	0.000	22.061	0.00	4.00	0.774	24	0	*
07.05.25 23	71.06	35.52	35.54	4.57	2.66	19.814 <	0.000	19.365 <	0.000	19.365	0.00	4.00	0.689	24	0	*
08.05.25 23	71.44	35.29	36.16	4.64	2.67	20.632 <	0.000	20.162 <	0.000	20.162	0.00	4.00	0.730	24	0	*
09.05.25 23	72.03	35.12	36.91	4.70	2.68	17.739 <	0.000	17.327 <	0.000	17.327	0.00	4.00	0.640	24	0	*
10.05.25 23	71.19	34.78	36.41	4.63	2.66	19.596 <	0.000	19.152 <	0.000	19.152	0.00	4.00	0.698	24	0	*
11.05.25 23	70.75	33.81	36.94	4.48	2.62	22.940 <	0.000	22.425 <	0.000	22.425	0.00	4.00	0.829	24	0	*
12.05.25 23	74.57	33.57	41.00	4.67	2.44	21.769 <	0.000	21.229 <	0.000	21.229	0.00	4.00	0.871	24	0	*
13.05.25 23	71.94	33.72	38.21	4.88	2.28	22.180 <	0.000	21.667 <	0.000	21.667	0.00	4.00	0.829	24	0	*
14.05.25 23	71.64	33.36	38.28	4.78	2.27	21.517 <	0.000	21.023 <	0.000	21.023	0.00	4.00	0.806	24	0	*
15.05.25 23	73.48	33.49	39.99	4.67	3.18	22.616 <	0.000	22.072 <	0.000	22.072	0.00	4.00	0.883	24	0	*
16.05.25 23	71.95	33.99	37.96	4.78	4.13	21.997 <	0.000	21.489 <	0.000	21.489	0.00	4.00	0.816	24	0	*
17.05.25 23	70.92	34.64	36.27	4.79	4.14	21.647 <	0.000	21.160 <	0.000	21.160	0.00	4.00	0.768	24	0	*
18.05.25 23	71.72	34.20	37.52	4.71	4.08	23.790 <	0.000	23.242 <	0.000	23.242	0.00	4.00	0.872	24	0	*
19.05.25 23	71.41	34.14	37.28	4.63	4.02	22.657 <	0.000	22.140 <	0.000	22.140	0.00	4.00	0.825	24	0	*
Итого/Средн	69.51	43.51	25.99	5.25	3.71	2544.869	1964.000	2489.697	1945.874	543.824	0.00	4.00	64.784	648	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.25 23	70971.961	60581.712	68906.666	59938.902	8967.764	2340.259	11659	62
19.05.25 23	73516.830	62545.712	71396.363	61884.775	9511.588	2405.044	12307	62
Итого	2544.869	1964.000	2489.697	1945.874	543.824	64.784	648	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: Вородина 10/1

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.25 23	69.16	5.79	18.400	18.005	5.00	3.00	1.156	24	0	
24.04.25 23	68.43	5.82	18.000	17.621	5.00	3.00	1.118	24	0	
25.04.25 23	67.06	5.76	18.200	17.830	5.00	3.00	1.107	24	0	
26.04.25 23	67.97	5.87	17.500	17.136	5.00	3.00	1.080	24	0	
27.04.25 23	68.43	5.89	19.700	19.285	5.00	3.00	1.224	24	0	
28.04.25 23	67.49	5.92	17.500	17.141	5.00	3.00	1.072	24	0	
29.04.25 23	66.66	5.90	17.700	17.344	5.00	3.00	1.070	24	0	
30.04.25 23	69.66	5.89	17.500	17.119	5.00	3.00	1.108	24	0	
01.05.25 23	68.47	5.87	18.500	18.109	5.00	3.00	1.150	24	0	
02.05.25 23	68.16	5.97	17.900	17.525	5.00	3.00	1.108	24	0	
03.05.25 23	67.98	5.91	16.900	16.548	5.00	3.00	1.043	24	0	
04.05.25 23	67.66	5.80	19.400	19.000	5.00	3.00	1.191	24	0	
05.05.25 23	67.40	4.92	18.500	18.120	5.00	3.00	1.131	24	0	
06.05.25 23	68.34	4.68	18.800	18.403	5.00	3.00	1.166	24	0	
07.05.25 23	68.71	4.53	16.600	16.246	5.00	3.00	1.035	24	0	
08.05.25 23	69.13	4.61	17.300	16.927	5.00	3.00	1.086	24	0	
09.05.25 23	69.37	4.67	14.800	14.479	5.00	3.00	0.932	24	0	
10.05.25 23	68.75	4.59	16.300	15.952	5.00	3.00	1.017	24	0	
11.05.25 23	68.57	4.43	19.100	18.694	5.00	3.00	1.189	24	0	
12.05.25 23	72.07	4.62	18.100	17.680	5.00	3.00	1.186	24	0	
13.05.25 23	69.59	4.82	18.500	18.096	5.00	3.00	1.169	24	0	
14.05.25 23	69.18	4.73	18.000	17.612	5.00	3.00	1.131	24	0	
15.05.25 23	70.98	4.63	18.700	18.277	5.00	3.00	1.206	24	0	
16.05.25 23	69.65	4.74	18.300	17.901	5.00	3.00	1.158	24	0	
17.05.25 23	68.64	4.75	18.100	17.716	5.00	3.00	1.128	24	0	
18.05.25 23	69.56	4.65	20.100	19.662	5.00	3.00	1.270	24	0	
19.05.25 23	69.17	4.58	18.900	18.493	5.00	3.00	1.187	24	0	
Итого/Средн	68.75	5.20	487.300	476.918	5.00	3.00	30.420	648	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.25 23	8683.600	8465.722	590.550	11721	0
19.05.25 23	9170.900	8942.640	620.969	12369	0
Итого	487.300	476.918	30.420	648	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/25г.-06/05/25г.

Абонент:Вородина 10/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.25 23	70.20	44.04	26.16	5.86	4.50	176.705	154.780	172.807	153.397	19.411	0.00	4.00	4.525	24	0	
24.04.25 23	69.51	43.41	26.11	5.89	4.52	176.420	155.094	172.598	153.754	18.844	0.00	4.00	4.511	24	0	
25.04.25 23	68.50	43.74	24.77	5.83	4.46	176.570	155.170	172.840	153.804	19.036	0.00	4.00	4.285	24	0	
26.04.25 23	69.06	45.26	23.80	5.93	4.50	179.385	158.825	175.545	157.330	18.215	0.00	4.00	4.183	24	0	
27.04.25 23	69.45	46.27	23.18	5.97	4.51	183.217	160.169	179.252	158.586	20.666	0.00	4.00	4.161	24	0	
28.04.25 23	68.59	46.11	22.48	5.98	4.51	181.080	160.560	177.247	158.989	18.258	0.00	4.00	3.989	24	0	
29.04.25 23	68.05	44.67	23.39	5.97	4.52	180.184	159.333	176.427	157.874	18.553	0.00	4.00	4.131	24	0	
30.04.25 23	70.57	45.08	25.49	5.95	4.50	180.114	159.220	176.104	157.730	18.375	0.00	4.00	4.495	24	0	
01.05.25 23	69.58	44.99	24.58	5.94	4.49	181.264	159.313	177.329	157.826	19.503	0.00	4.00	4.365	24	0	
02.05.25 23	69.40	45.26	24.14	6.03	4.54	182.616	161.305	178.670	159.789	18.882	0.00	4.00	4.318	24	0	
03.05.25 23	69.21	44.47	24.73	5.96	4.52	179.416	159.036	175.560	157.597	17.964	0.00	4.00	4.347	24	0	
04.05.25 23	68.45	44.30	24.15	5.87	4.45	180.833	157.710	177.024	156.290	20.734	0.00	4.00	4.280	24	0	
05.05.25 23	68.98	43.19	25.79	4.98	3.50	85.606	63.486	83.778	62.908	20.870	0.00	4.00	2.163	24	0	
06.05.25 23	70.39	35.32	35.07	4.73	2.78	22.563 <	0.000	22.061 <	0.000	22.061	0.00	4.00	0.774	24	0	*
Итого/Средн	69.22	44.65	24.56	5.78	4.31	2265.973	1964.000	2217.244	1945.874	271.370	0.00	4.00	54.529	336	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.25 23	70971.961	60581.712	68906.666	59938.902	8967.764	2340.259	11659	62
06.05.25 23	73237.934	62545.712	71123.909	61884.775	9239.134	2394.789	11995	62
Итого	2265.972	1964.000	2217.244	1945.874	271.370	54.529	336	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/25г.-06/05/25г.

Абонент: Вородина 10/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.25 23	69.16	5.79	18.400	18.005	5.00	3.00	1.156	24	0	
24.04.25 23	68.43	5.82	18.000	17.621	5.00	3.00	1.118	24	0	
25.04.25 23	67.06	5.76	18.200	17.830	5.00	3.00	1.107	24	0	
26.04.25 23	67.97	5.87	17.500	17.136	5.00	3.00	1.080	24	0	
27.04.25 23	68.43	5.89	19.700	19.285	5.00	3.00	1.224	24	0	
28.04.25 23	67.49	5.92	17.500	17.141	5.00	3.00	1.072	24	0	
29.04.25 23	66.66	5.90	17.700	17.344	5.00	3.00	1.070	24	0	
30.04.25 23	69.66	5.89	17.500	17.119	5.00	3.00	1.108	24	0	
01.05.25 23	68.47	5.87	18.500	18.109	5.00	3.00	1.150	24	0	
02.05.25 23	68.16	5.97	17.900	17.525	5.00	3.00	1.108	24	0	
03.05.25 23	67.98	5.91	16.900	16.548	5.00	3.00	1.043	24	0	
04.05.25 23	67.66	5.80	19.400	19.000	5.00	3.00	1.191	24	0	
05.05.25 23	67.40	4.92	18.500	18.120	5.00	3.00	1.131	24	0	
06.05.25 23	68.34	4.68	18.800	18.403	5.00	3.00	1.166	24	0	
Итого/Средн	68.06	5.71	254.500	249.186	5.00	3.00	15.725	336	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.25 23	8683.600	8465.722	590.550	11721	0
06.05.25 23	8938.100	8714.908	606.274	12057	0
Итого	254.500	249.186	15.725	336	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 07/05/25г.-19/05/25г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20129420, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD93E

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
07.05.25 23	71.06	35.52	35.54	4.57	2.66	19.814	< 0.000	19.365	< 0.000	19.365	0.00	4.00	0.689	24	0	*
08.05.25 23	71.44	35.29	36.16	4.64	2.67	20.632	< 0.000	20.162	< 0.000	20.162	0.00	4.00	0.730	24	0	*
09.05.25 23	72.03	35.12	36.91	4.70	2.68	17.739	< 0.000	17.327	< 0.000	17.327	0.00	4.00	0.640	24	0	*
10.05.25 23	71.19	34.78	36.41	4.63	2.66	19.596	< 0.000	19.152	< 0.000	19.152	0.00	4.00	0.698	24	0	*
11.05.25 23	70.75	33.81	36.94	4.48	2.62	22.940	< 0.000	22.425	< 0.000	22.425	0.00	4.00	0.829	24	0	*
12.05.25 23	74.57	33.57	41.00	4.67	2.44	21.769	< 0.000	21.229	< 0.000	21.229	0.00	4.00	0.871	24	0	*
13.05.25 23	71.94	33.72	38.21	4.88	2.28	22.180	< 0.000	21.667	< 0.000	21.667	0.00	4.00	0.829	24	0	*
14.05.25 23	71.64	33.36	38.28	4.78	2.27	21.517	< 0.000	21.023	< 0.000	21.023	0.00	4.00	0.806	24	0	*
15.05.25 23	73.48	33.49	39.99	4.67	3.18	22.616	< 0.000	22.072	< 0.000	22.072	0.00	4.00	0.883	24	0	*
16.05.25 23	71.95	33.99	37.96	4.78	4.13	21.997	< 0.000	21.489	< 0.000	21.489	0.00	4.00	0.816	24	0	*
17.05.25 23	70.92	34.64	36.27	4.79	4.14	21.647	< 0.000	21.160	< 0.000	21.160	0.00	4.00	0.768	24	0	*
18.05.25 23	71.72	34.20	37.52	4.71	4.08	23.790	< 0.000	23.242	< 0.000	23.242	0.00	4.00	0.872	24	0	*
19.05.25 23	71.41	34.14	37.28	4.63	4.02	22.657	< 0.000	22.140	< 0.000	22.140	0.00	4.00	0.825	24	0	*
Итого/Средн	71.86	34.24	37.62	4.69	3.07	278.896	0.000	272.454	0.000	272.454	0.00	4.00	10.255	312	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
06.05.25 23	73237.934	62545.712	71123.909	61884.775	9239.134	2394.789	11995	62
19.05.25 23	73516.830	62545.712	71396.363	61884.775	9511.588	2405.044	12307	62
Итого	278.896	0.000	272.454	0.000	272.454	10.255	312	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 07/05/25г.-19/05/25г.

Абонент:Бородина 10/1

Адрес:_____

Договор N:0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 0.26 м3/ч

Серийный номер 20129420, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xD93E

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
07.05.25 23	68.71	4.53	16.600	16.246	5.00	3.00	1.035	24	0	
08.05.25 23	69.13	4.61	17.300	16.927	5.00	3.00	1.086	24	0	
09.05.25 23	69.37	4.67	14.800	14.479	5.00	3.00	0.932	24	0	
10.05.25 23	68.75	4.59	16.300	15.952	5.00	3.00	1.017	24	0	
11.05.25 23	68.57	4.43	19.100	18.694	5.00	3.00	1.189	24	0	
12.05.25 23	72.07	4.62	18.100	17.680	5.00	3.00	1.186	24	0	
13.05.25 23	69.59	4.82	18.500	18.096	5.00	3.00	1.169	24	0	
14.05.25 23	69.18	4.73	18.000	17.612	5.00	3.00	1.131	24	0	
15.05.25 23	70.98	4.63	18.700	18.277	5.00	3.00	1.206	24	0	
16.05.25 23	69.65	4.74	18.300	17.901	5.00	3.00	1.158	24	0	
17.05.25 23	68.64	4.75	18.100	17.716	5.00	3.00	1.128	24	0	
18.05.25 23	69.56	4.65	20.100	19.662	5.00	3.00	1.270	24	0	
19.05.25 23	69.17	4.58	18.900	18.493	5.00	3.00	1.187	24	0	
Итого/Средн	69.50	4.64	232.800	227.732	5.00	3.00	14.695	312	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
06.05.25 23	8938.100	8714.908	606.274	12057	0
19.05.25 23	9170.900	8942.640	620.969	12369	0
Итого	232.800	227.732	14.695	312	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____