

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,594 Гкал

Qмес= 0,369 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Коммунальная, 9/2

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (Гкал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (Гкал)
21.04	00	122223	113112	2918,843	13569	10428,900	649,968
19.05	24	126210	116425	2991,709	14265	11035,400	680,537
ИТОГО		3986	3313	72,866	696	606,500	30,569

ПУ № 19083290

$Q_E =$	94,862
$V_{подп.} =$	673,552
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 60,983$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 33,879$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 673,552$ (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии.

22 МАЙ 2025

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Иванькин А.А.

Руководитель

Телефон

Должность, Ф.И.О.

подпись

Ответственный исполнитель

телефон

(должность)

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

подпись

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	67.31	49.97	17.34	5.95	4.44	252.545	224.895	247.393	222.290	25.103	0.00	4.00	4.297	24	0	
22.04.25 23	67.63	49.94	17.69	5.73	4.30	245.370	219.340	240.296	216.808	23.488	0.00	4.00	4.257	24	0	
23.04.25 23	69.04	51.29	17.75	5.82	4.30	252.830	222.040	247.404	219.333	28.072	0.00	4.00	4.400	24	0	
24.04.25 23	68.02	50.53	17.49	5.59	4.07	252.170	226.290	246.901	223.614	23.287	0.00	4.00	4.327	24	0	
25.04.25 23	66.07	49.93	16.14	5.34	3.81	252.380	225.475	247.386	222.874	24.512	0.00	4.00	4.000	24	0	
26.04.25 23	68.42	52.29	16.14	5.47	3.78	263.155	236.485	257.603	233.474	24.129	0.00	4.00	4.166	24	0	
27.04.25 23	69.02	53.54	15.49	5.48	3.75	265.040	238.760	259.364	235.576	23.788	0.00	4.00	4.026	24	0	
28.04.25 23	67.81	52.67	15.14	5.47	3.75	264.300	240.560	258.828	237.469	21.359	0.00	4.00	3.929	24	0	
29.04.25 23	66.94	51.03	15.91	5.42	3.79	258.065	231.800	252.833	228.989	23.844	0.00	4.00	4.030	24	0	
30.04.25 23	68.56	51.70	16.86	5.40	3.76	258.720	235.020	253.254	232.104	21.150	0.00	4.00	4.279	24	0	
01.05.25 23	68.15	51.62	16.53	5.41	3.73	262.055	236.105	256.563	233.189	23.374	0.00	4.00	4.251	24	0	
02.05.25 23	67.99	51.82	16.16	5.50	3.77	265.600	240.025	260.074	237.030	23.044	0.00	4.00	4.214	24	0	
03.05.25 23	67.83	51.24	16.60	5.42	3.77	260.100	234.025	254.706	231.165	23.541	0.00	4.00	4.237	24	0	
04.05.25 23	67.22	50.94	16.28	5.35	3.73	257.545	228.875	252.292	226.118	26.175	0.00	4.00	4.116	24	0	
05.05.25 23	67.37	49.35	18.03	4.65	3.96	138.745 <	114.800	135.902 <	113.405	22.497	0.00	4.00	2.454	24	0	*
06.05.25 23	62.40	27.51	34.89	4.96	5.10	23.420 <	0.000	23.003 <	0.000	23.003	0.00	4.00	0.802	24	0	*
07.05.25 23	61.78	26.96	34.82	5.10	5.24	19.525 <	0.000	19.182 <	0.000	19.182	0.00	4.00	0.667	24	0	*
08.05.25 23	63.65	26.27	37.39	5.15	5.29	22.945 <	0.000	22.520 <	0.000	22.520	0.00	4.00	0.841	24	0	*
09.05.25 23	62.60	25.21	37.39	5.22	5.36	23.140 <	0.000	22.726 <	0.000	22.726	0.00	4.00	0.849	24	0	*
10.05.25 23	62.12	24.94	37.18	5.15	5.28	21.950 <	0.000	21.563 <	0.000	21.563	0.00	4.00	0.801	24	0	*
11.05.25 23	62.21	23.74	38.48	5.00	5.13	25.125 <	0.000	24.680 <	0.000	24.680	0.00	4.00	0.949	24	0	*
12.05.25 23	62.63	23.89	38.73	5.04	5.18	22.455 <	0.000	22.051 <	0.000	22.051	0.00	4.00	0.853	24	0	*
13.05.25 23	61.71	23.38	38.32	5.20	5.34	22.710 <	0.000	22.314 <	0.000	22.314	0.00	4.00	0.854	24	0	*
14.05.25 23	61.01	21.55	39.46	5.24	5.38	23.140 <	0.000	22.745 <	0.000	22.745	0.00	4.00	0.897	24	0	*
15.05.25 23	62.78	22.43	40.36	5.38	5.52	22.850 <	0.000	22.438 <	0.000	22.438	0.00	4.00	0.905	24	0	*
16.05.25 23	62.14	24.39	37.75	5.41	5.54	22.560 <	0.000	22.162 <	0.000	22.162	0.00	4.00	0.836	24	0	*
17.05.25 23	61.85	25.11	36.74	5.44	5.57	23.820 <	0.000	23.403 <	0.000	23.403	0.00	4.00	0.859	24	0	*
18.05.25 23	62.10	24.21	37.89	5.36	5.50	25.895 <	0.000	25.438 <	0.000	25.438	0.00	4.00	0.963	24	0	*
19.05.25 23	61.42	24.60	36.82	5.23	5.37	22.350 <	0.000	21.964 <	0.000	21.964	0.00	4.00	0.808	24	0	*
Итого/Средн	67.40	49.15	18.25	5.34	4.60	4070.505	3354.495	3986.989	3313.438	673.552	0.00	4.00	72.866	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	125715.625	114794.030	122223.691	113112.453	9111.238	2918.843	13569	147
19.05.25 23	129786.130	118148.525	126210.680	116425.891	9784.789	2991.709	14265	147
Итого	4070.505	3354.495	3986.989	3313.438	673.552	72.866	696	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	49.85	4.34	22.600	22.340	5.00	3.00	1.002	24	0	
22.04.25 23	49.91	4.21	21.000	20.756	5.00	3.00	0.932	24	0	
23.04.25 23	51.30	4.20	25.200	24.894	5.00	3.00	1.153	24	0	
24.04.25 23	50.64	3.98	21.200	20.947	5.00	3.00	0.956	24	0	
25.04.25 23	50.07	3.72	21.900	21.645	5.00	3.00	0.975	24	0	
26.04.25 23	52.31	3.70	22.000	21.720	5.00	3.00	1.028	24	0	
27.04.25 23	53.45	3.66	21.600	21.313	5.00	3.00	1.032	24	0	
28.04.25 23	52.57	3.67	19.500	19.250	5.00	3.00	0.916	24	0	
29.04.25 23	50.50	3.70	21.600	21.343	5.00	3.00	0.971	24	0	
30.04.25 23	51.59	3.69	19.000	18.764	5.00	3.00	0.874	24	0	
01.05.25 23	51.44	3.65	20.900	20.642	5.00	3.00	0.959	24	0	
02.05.25 23	51.53	3.69	20.500	20.248	5.00	3.00	0.942	24	0	
03.05.25 23	51.14	3.69	21.000	20.744	5.00	3.00	0.957	24	0	
04.05.25 23	50.76	3.64	23.300	23.021	5.00	3.00	1.053	24	0	
05.05.25 23	56.66	3.89	20.000	19.701	5.00	3.00	1.018	24	0	
06.05.25 23	61.67	5.03	20.900	20.535	5.00	3.00	1.164	24	0	
07.05.25 23	60.82	5.17	17.500	17.203	5.00	3.00	0.961	24	0	
08.05.25 23	62.83	5.22	20.300	19.933	5.00	3.00	1.153	24	0	
09.05.25 23	61.76	5.28	20.600	20.240	5.00	3.00	1.149	24	0	
10.05.25 23	61.25	5.21	19.400	19.065	5.00	3.00	1.073	24	0	
11.05.25 23	61.43	5.06	22.200	21.815	5.00	3.00	1.232	24	0	
12.05.25 23	61.66	5.10	20.100	19.749	5.00	3.00	1.120	24	0	
13.05.25 23	60.84	5.26	20.300	19.956	5.00	3.00	1.115	24	0	
14.05.25 23	60.17	5.30	20.900	20.552	5.00	3.00	1.134	24	0	
15.05.25 23	61.83	5.44	20.300	19.944	5.00	3.00	1.134	24	0	
16.05.25 23	61.32	5.46	19.700	19.361	5.00	3.00	1.091	24	0	
17.05.25 23	61.15	5.49	20.600	20.247	5.00	3.00	1.137	24	0	
18.05.25 23	61.42	5.42	22.700	22.308	5.00	3.00	1.259	24	0	
19.05.25 23	60.58	5.29	19.700	19.368	5.00	3.00	1.077	24	0	
Итого/Средн	56.14	4.52	606.500	597.604	5.00	3.00	30.569	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	10428.900	10202.718	649.968	13713	3
19.05.25 23	11035.400	10800.322	680.537	14409	3
Итого	606.500	597.604	30.569	696	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-05/05/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	67.31	49.97	17.34	5.95	4.44	252.545	224.895	247.393	222.290	25.103	0.00	4.00	4.297	24	0	
22.04.25 23	67.63	49.94	17.69	5.73	4.30	245.370	219.340	240.296	216.808	23.488	0.00	4.00	4.257	24	0	
23.04.25 23	69.04	51.29	17.75	5.82	4.30	252.830	222.040	247.404	219.333	28.072	0.00	4.00	4.400	24	0	
24.04.25 23	68.02	50.53	17.49	5.59	4.07	252.170	226.290	246.901	223.614	23.287	0.00	4.00	4.327	24	0	
25.04.25 23	66.07	49.93	16.14	5.34	3.81	252.380	225.475	247.386	222.874	24.512	0.00	4.00	4.000	24	0	
26.04.25 23	68.42	52.29	16.14	5.47	3.78	263.155	236.485	257.603	233.474	24.129	0.00	4.00	4.166	24	0	
27.04.25 23	69.02	53.54	15.49	5.48	3.75	265.040	238.760	259.364	235.576	23.788	0.00	4.00	4.026	24	0	
28.04.25 23	67.81	52.67	15.14	5.47	3.75	264.300	240.560	258.828	237.469	21.359	0.00	4.00	3.929	24	0	
29.04.25 23	66.94	51.03	15.91	5.42	3.79	258.065	231.800	252.833	228.989	23.844	0.00	4.00	4.030	24	0	
30.04.25 23	68.56	51.70	16.86	5.40	3.76	258.720	235.020	253.254	232.104	21.150	0.00	4.00	4.279	24	0	
01.05.25 23	68.15	51.62	16.53	5.41	3.73	262.055	236.105	256.563	233.189	23.374	0.00	4.00	4.251	24	0	
02.05.25 23	67.99	51.82	16.16	5.50	3.77	265.600	240.025	260.074	237.030	23.044	0.00	4.00	4.214	24	0	
03.05.25 23	67.83	51.24	16.60	5.42	3.77	260.100	234.025	254.706	231.165	23.541	0.00	4.00	4.237	24	0	
04.05.25 23	67.22	50.94	16.28	5.35	3.73	257.545	228.875	252.292	226.118	26.175	0.00	4.00	4.116	24	0	
05.05.25 23	67.37	49.35	18.03	4.65	3.96	138.745 <	114.800	135.902 <	113.405	22.497	0.00	4.00	2.454	24	0	*
Итого/Средн	67.85	51.27	16.58	5.47	3.91	3748.620	3354.495	3670.800	3313.438	357.363	0.00	4.00	60.983	360	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	125715.625	114794.030	122223.691	113112.453	9111.238	2918.843	13569	147
05.05.25 23	129464.245	118148.525	125894.491	116425.891	9468.600	2979.826	13929	147
Итого	3748.620	3354.495	3670.800	3313.438	357.363	60.983	360	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/04/25г.-05/05/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.04.25 23	49.85	4.34	22.600	22.340	5.00	3.00	1.002	24	0	
22.04.25 23	49.91	4.21	21.000	20.756	5.00	3.00	0.932	24	0	
23.04.25 23	51.30	4.20	25.200	24.894	5.00	3.00	1.153	24	0	
24.04.25 23	50.64	3.98	21.200	20.947	5.00	3.00	0.956	24	0	
25.04.25 23	50.07	3.72	21.900	21.645	5.00	3.00	0.975	24	0	
26.04.25 23	52.31	3.70	22.000	21.720	5.00	3.00	1.028	24	0	
27.04.25 23	53.45	3.66	21.600	21.313	5.00	3.00	1.032	24	0	
28.04.25 23	52.57	3.67	19.500	19.250	5.00	3.00	0.916	24	0	
29.04.25 23	50.50	3.70	21.600	21.343	5.00	3.00	0.971	24	0	
30.04.25 23	51.59	3.69	19.000	18.764	5.00	3.00	0.874	24	0	
01.05.25 23	51.44	3.65	20.900	20.642	5.00	3.00	0.959	24	0	
02.05.25 23	51.53	3.69	20.500	20.248	5.00	3.00	0.942	24	0	
03.05.25 23	51.14	3.69	21.000	20.744	5.00	3.00	0.957	24	0	
04.05.25 23	50.76	3.64	23.300	23.021	5.00	3.00	1.053	24	0	
05.05.25 23	56.66	3.89	20.000	19.701	5.00	3.00	1.018	24	0	
Итого/Средн	51.54	3.83	321.300	317.328	5.00	3.00	14.769	360	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.04.25 23	10428.900	10202.718	649.968	13713	3
05.05.25 23	10750.200	10520.046	664.737	14073	3
Итого	321.300	317.328	14.769	360	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/05/25г.-19/05/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 120.00 м3/ч G1 min = 0.80 м3/ч

G2 max = 120.00 м3/ч G2 min = 0.80 м3/ч

Серийный номер 19083290, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
06.05.25 23	62.40	27.51	34.89	4.96	5.10	23.420	< 0.000	23.003	< 0.000	23.003	0.00	4.00	0.802	24	0	*
07.05.25 23	61.78	26.96	34.82	5.10	5.24	19.525	< 0.000	19.182	< 0.000	19.182	0.00	4.00	0.667	24	0	*
08.05.25 23	63.65	26.27	37.39	5.15	5.29	22.945	< 0.000	22.520	< 0.000	22.520	0.00	4.00	0.841	24	0	*
09.05.25 23	62.60	25.21	37.39	5.22	5.36	23.140	< 0.000	22.726	< 0.000	22.726	0.00	4.00	0.849	24	0	*
10.05.25 23	62.12	24.94	37.18	5.15	5.28	21.950	< 0.000	21.563	< 0.000	21.563	0.00	4.00	0.801	24	0	*
11.05.25 23	62.21	23.74	38.48	5.00	5.13	25.125	< 0.000	24.680	< 0.000	24.680	0.00	4.00	0.949	24	0	*
12.05.25 23	62.63	23.89	38.73	5.04	5.18	22.455	< 0.000	22.051	< 0.000	22.051	0.00	4.00	0.853	24	0	*
13.05.25 23	61.71	23.38	38.32	5.20	5.34	22.710	< 0.000	22.314	< 0.000	22.314	0.00	4.00	0.854	24	0	*
14.05.25 23	61.01	21.55	39.46	5.24	5.38	23.140	< 0.000	22.745	< 0.000	22.745	0.00	4.00	0.897	24	0	*
15.05.25 23	62.78	22.43	40.36	5.38	5.52	22.850	< 0.000	22.438	< 0.000	22.438	0.00	4.00	0.905	24	0	*
16.05.25 23	62.14	24.39	37.75	5.41	5.54	22.560	< 0.000	22.162	< 0.000	22.162	0.00	4.00	0.836	24	0	*
17.05.25 23	61.85	25.11	36.74	5.44	5.57	23.820	< 0.000	23.403	< 0.000	23.403	0.00	4.00	0.859	24	0	*
18.05.25 23	62.10	24.21	37.89	5.36	5.50	25.895	< 0.000	25.438	< 0.000	25.438	0.00	4.00	0.963	24	0	*
19.05.25 23	61.42	24.60	36.82	5.23	5.37	22.350	< 0.000	21.964	< 0.000	21.964	0.00	4.00	0.808	24	0	*
Итого/Средн	62.17	24.56	37.62	5.21	5.34	321.885	0.000	316.189	0.000	316.189	0.00	4.00	11.882	336	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.25 23	129464.245	118148.525	125894.491	116425.891	9468.600	2979.826	13929	147
19.05.25 23	129786.130	118148.525	126210.680	116425.891	9784.789	2991.709	14265	147
Итого	321.885	0.000	316.189	0.000	316.189	11.882	336	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/05/25г.-19/05/25г.

Абонент: Коммунальная 9/2

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 20.00 м3/ч G1 min = 1.00 м3/ч

Серийный номер 19083290, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0хD5CF

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
06.05.25 23	61.67	5.03	20.900	20.535	5.00	3.00	1.164	24	0	
07.05.25 23	60.82	5.17	17.500	17.203	5.00	3.00	0.961	24	0	
08.05.25 23	62.83	5.22	20.300	19.933	5.00	3.00	1.153	24	0	
09.05.25 23	61.76	5.28	20.600	20.240	5.00	3.00	1.149	24	0	
10.05.25 23	61.25	5.21	19.400	19.065	5.00	3.00	1.073	24	0	
11.05.25 23	61.43	5.06	22.200	21.815	5.00	3.00	1.232	24	0	
12.05.25 23	61.66	5.10	20.100	19.749	5.00	3.00	1.120	24	0	
13.05.25 23	60.84	5.26	20.300	19.956	5.00	3.00	1.115	24	0	
14.05.25 23	60.17	5.30	20.900	20.552	5.00	3.00	1.134	24	0	
15.05.25 23	61.83	5.44	20.300	19.944	5.00	3.00	1.134	24	0	
16.05.25 23	61.32	5.46	19.700	19.361	5.00	3.00	1.091	24	0	
17.05.25 23	61.15	5.49	20.600	20.247	5.00	3.00	1.137	24	0	
18.05.25 23	61.42	5.42	22.700	22.308	5.00	3.00	1.259	24	0	
19.05.25 23	60.58	5.29	19.700	19.368	5.00	3.00	1.077	24	0	
Итого/Средн	61.34	5.27	285.200	280.277	5.00	3.00	15.800	336	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
05.05.25 23	10750.200	10520.046	664.737	14073	3
19.05.25 23	11035.400	10800.322	680.537	14409	3
Итого	285.200	280.277	15.800	336	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____