

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Малунцева, 15

за май 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
23.04	00	24015	24129	519,263	3678	2,85	0,096
19.05	24	25493	25624	546,136	4312	2,85	0,096
ИТОГО		1477	1495	26,874	634	0	0

ПУ № 24209262

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	0
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 27,149$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 0$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 0$ (м³)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 МАЙ 2025

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель

Семенихин Б.Н.

Должность, Ф.И.О.

Телефон

подпись

Ответственный исполнитель

(должность)

телефон

Ф.И.О.

Цветаев С.В.

подпись

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: Малунцева, 15

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 24209262, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х0827

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.25 23	68.14	46.18	21.97	5.38	3.30	90.975	91.100	89.078	90.200	-1.122	0.00	4.00	1.961	24	0	
24.04.25 23	67.21	48.34	18.87	4.94	3.43	113.101	113.319	110.797	112.088	-1.291	0.00	4.00	2.096	24	0	
25.04.25 23	65.96	45.88	20.09	4.67	3.41	82.007	82.160	80.391	81.359	-0.968	0.00	4.00	1.619	24	0	
26.04.25 23	65.36	43.00	22.36	4.81	3.42	60.968	61.039	59.789	60.519	-0.730	0.00	4.00	1.340	24	0	
27.04.25 23	68.46	41.94	26.52	4.91	3.41	51.458	51.429	50.376	51.017	-0.641	0.00	4.00	1.339	24	0	
28.04.25 23	67.82	42.38	25.44	4.94	3.42	51.063 !	51.052 !	50.007 !	50.630 !	-0.623	0.00	4.00	1.274	22	2	*
29.04.25 23	66.62	47.36	19.26	4.71	3.42	104.722	104.953	102.621	103.862	-1.241	0.00	4.00	1.982	24	0	
30.04.25 23	68.43	48.91	19.51	4.69	3.43	103.923	104.111	101.735	102.950	-1.214	0.00	4.00	1.991	24	0	
01.05.25 23	67.21	45.70	21.51	4.79	3.41	82.352	82.426	80.674	81.627	-0.953	0.00	4.00	1.739	24	0	
02.05.25 23	67.11	45.37	21.74	4.86	3.43	82.424	82.483	80.753	81.697	-0.945	0.00	4.00	1.760	24	0	
03.05.25 23	66.72	48.03	18.69	4.69	3.43	108.045	108.239	105.871	107.074	-1.203	0.00	4.00	1.985	24	0	
04.05.25 23	65.36	45.76	19.60	4.69	3.41	93.678	93.836	91.868	92.928	-1.060	0.00	4.00	1.805	24	0	
05.05.25 23	64.88	47.05	17.83	4.75	4.00	68.721	68.896	67.411	68.188	-0.777	0.00	4.00	1.205	24	0	
06.05.25 23	63.19	51.54	11.64	5.62	5.35	27.589	27.750	27.088	27.405	-0.317	0.00	4.00	0.317	24	0	
07.05.25 23	63.93	50.73	13.20	5.80	5.46	26.028	26.167	25.547	25.854	-0.307	0.00	4.00	0.339	24	0	
08.05.25 23	64.32	50.26	14.05	5.81	5.49	26.137	26.257	25.647	25.947	-0.301	0.00	4.00	0.362	24	0	
09.05.25 23	63.93	50.64	13.30	5.85	5.53	26.364	26.496	25.876	26.180	-0.304	0.00	4.00	0.345	24	0	
10.05.25 23	64.21	50.18	14.03	5.77	5.47	27.776	27.910	27.255	27.582	-0.327	0.00	4.00	0.384	24	0	
11.05.25 23	63.89	50.27	13.63	5.61	5.34	29.934	30.073	29.379	29.719	-0.340	0.00	4.00	0.402	24	0	
12.05.25 23	60.44	52.27	8.18 <	5.59	5.48	30.201	30.486	21.676	21.878	-0.202	0.00	4.00	0.178	14	10	*
13.05.25 23	61.91	53.19	8.73	5.79	5.42	41.248	41.547	40.525	41.000	-0.476	0.00	4.00	0.356	24	0	
14.05.25 23	62.31	52.59	9.72 <	5.77	5.22	41.744	42.049	35.771	36.197	-0.425	0.00	4.00	0.349	22	2	*
15.05.25 23	63.57	51.31	12.26	5.84	5.02	29.290	29.463	28.753	29.101	-0.348	0.00	4.00	0.354	24	0	
16.05.25 23	63.47	51.58	11.89	5.90	4.99	28.838	29.015	28.312	28.656	-0.344	0.00	4.00	0.338	24	0	
17.05.25 23	63.23	51.62	11.61	5.92	5.00	31.075	31.283	30.510	30.895	-0.385	0.00	4.00	0.356	24	0	
18.05.25 23	63.33	51.47	11.86	5.84	4.94	30.737	30.944	30.177	30.564	-0.388	0.00	4.00	0.359	24	0	
19.05.25 23	63.17	51.76	11.41	5.76	4.87	30.135	30.341	29.587	29.964	-0.377	0.00	4.00	0.339	24	0	
Итого/Средн	65.86	47.72	18.14	5.32	4.39	1520.534	1524.823	1477.472	1495.082	-17.610	0.00	4.00	26.874	634	14	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.25 23	24692.234	24510.422	24015.851	24129.494	-113.643	519.263	3678	23
19.05.25 23	26212.768	26035.245	25493.322	25624.575	-131.253	546.136	4312	37
Итого	1520.534	1524.823	1477.472	1495.082	-17.610	26.874	634	14

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

10,275

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/25г.-19/05/25г.

Абонент: Малунцева, 15

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 7.00 м3/ч G1 min = 0.28 м3/ч

Серийный номер 24209262, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0х0827

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.25 23	57.14	3.60	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.04.25 23	57.07	3.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.04.25 23	57.02	3.71	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.04.25 23	57.03	3.69	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.04.25 23	57.16	3.60	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.04.25 23	57.20	3.66	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.04.25 23	57.01	3.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.04.25 23	57.03	3.81	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.05.25 23	57.02	3.85	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.05.25 23	56.97	3.85	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.05.25 23	56.95	3.80	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.05.25 23	56.95	3.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.05.25 23	56.85	3.73	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.05.25 23	56.76	3.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.05.25 23	56.79	3.82	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.05.25 23	56.82	3.85	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.05.25 23	56.77	4.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.05.25 23	56.79	3.96	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.05.25 23	56.74	3.67	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.05.25 23	47.60	3.78	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.05.25 23	56.62	3.91	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.05.25 23	56.58	3.93	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.05.25 23	56.61	3.83	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.05.25 23	56.60	3.90	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.05.25 23	56.57	3.85	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.05.25 23	56.54	3.83	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.05.25 23	56.44	3.82	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	56.51	3.79	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	648	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.04.25 23	2.850	2.830	0.096	3701	0
19.05.25 23	2.850	2.830	0.096	4349	0
Итого	0.000	0.000	0.000	648	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____