

Теплоисточник ТЭЦ-3 ЦТП-нет
Система 2х трубная
ГВС закрытая
Т/вычислитель ВКТ 7
Нагрузка по договору:
максимальная
за отч. период

АО "ОмскРТС"

договор №: 5-41175-ON

0,757 Гкал/ч
Гкал

СПРАВКА

о потреблении тепловой энергии по приборам учета за ГВС

ООО "УК "Светлоград"

Наименование организации:

пр. Мира, 9 к2 (Жилой дом)

объект, адрес

за Март 2025 г.

Период отсчета		Количество теплоносителя		Тепловая энергия	Время (не) работы (ч)		Показания по счетчику ГВС, м3	Время (не) работы (ч) ГВС		Показания по счетчику ГВС, Гкал
Дата	Время	по подаче (т)	по обратке (т)							
С 24.03.25	24:00	0,00	0,00	0,000	0	0	0,00	0	0	0,000
ПО 25.03.25	24:00	340,38	297,66	10,148	60	1	45,35	60	1	3,150
ИТОГО		340,38	297,66	10,148	60	1	45,35	60	1	3,150

ВКТ-7 № 7642

Q _{ср} =	10,878	Гкал
Q _{от} =	13,520	Гкал
V _{под} =	46,106	м3
V _{х.в.} =	0	м3

Q_{ср} = 0,169 (Гкал)
Q_{от} = 10,148 (Гкал)
Q_{гвс} = 3,150 (Гкал)
V_{под} = 45,35 (м3)

V_{под ср} = 0,756 (м3)
Q_{гвс ср} = 0,053 (Гкал)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель:

Директор Меняйло В. И.

должность, ФИО

телефон

подпись

М.п.

Ответственный исполнитель:

Директор Кабанов А. А.

должность, ФИО

телефон

подпись

М.п.

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

26.03.2025

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Гренц С.И.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/03/25г.-25/03/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Мира. 9/2 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00007642 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х7314 ПО 1.8

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
24/03/25	74.02	43.17	30.85	213.41	207.56	188.17	185.93	21.63	-209.7	6.89	6.059	36	1
25/03/25	73.91	43.12	30.79	136.11	132.82	112.73	111.73	21.09	7.80	7.00	4.089	24	0
Итого:				349.52	340.38	300.90	297.66	42.72			10.148	60	1
Средние:	73.96	43.14	30.82						-100.9	6.94			

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
23/03/25 24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0	0
25/03/25 24:00	349.52	340.38	300.90	297.66	42.72	10.148	60	1
Итого:	349.52	340.38	300.90	297.66	42.72	10.148	60	1

Период нормальной работы 60ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 45ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____