

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-39211

Qгод= 0,2861 Гкал

Qмес= 0,138 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 2Б

за март 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во тепло-ля по подаче (м³)	Кол-во тепло-ля по обратке (м³)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во тепло-ля ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.02	00	252318	224698	6601,557	69775	25832	1403,003
17.03	24	255829	227906	6691,871	70447	26040	1417,055
ИТОГО		3511	3207	90,313	671	207	14,051

ПУ № 121084

Q _Е =	90,321
V _{подп.} =	303,378
V _{х.в.} =	0

Гкал

Q =

90,321

(Гкал)

м³

Q_(гвс) =

0

(Гкал)

м³

V_{подп.} =

303,378

(м³)

АО «Омск ГТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20.03.2025

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю.

Должность, Ф.И.О.

Телефон

подпись

Ответственный исполнитель

(должность)

телефон

Ф.И.О.

Цветасев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись



МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 25 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя _____ Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б _____ Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-2-3-2 Сер. Ном. 121084 Расход под 32.000 м3/ч Ду 40 мм
 Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00 Расход обр 32.000 м3/ч Ду 40 мм

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [оC]	tобр [оC]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Vпод-Vобр [м3]	рпод [ат]	робр [ат]	Tнар [час]	НС
18.02.25	3.23233	72.2	47.7	119.487	109.227	10.260	6.0	4.5	24.00	
19.02.25	3.24314	72.7	48.4	121.485	111.632	9.853	6.2	4.6	24.00	
20.02.25	3.44538	74.2	49.6	127.276	116.909	10.367	6.2	4.5	24.00	
21.02.25	3.41769	74.7	50.5	129.982	120.644	9.338	6.2	4.4	24.00	
22.02.25	3.58147	76.5	52.0	133.806	123.952	9.854	6.3	4.4	24.00	
23.02.25	3.55116	75.5	51.5	133.199	122.420	10.779	6.2	4.4	24.00	
24.02.25	3.54397	75.3	50.5	127.681	116.119	11.562	6.1	4.5	24.00	*
25.02.25	3.38925	74.7	50.3	126.141	116.175	9.966	6.2	4.6	24.00	
26.02.25	3.32366	73.9	50.0	125.926	115.877	10.049	6.1	4.4	24.00	
27.02.25	3.11394	71.2	47.9	119.753	109.376	10.377	5.9	4.5	24.00	
28.02.25	3.01221	70.8	47.2	115.374	105.734	9.640	5.9	4.5	24.00	
01.03.25	3.22361	71.2	47.9	124.289	113.896	10.393	6.1	4.5	24.00	
02.03.25	3.20883	72.6	50.4	130.294	120.638	9.656	6.3	4.5	24.00	
03.03.25	3.23388	73.6	50.6	128.558	119.422	9.136	6.3	4.5	24.00	
04.03.25	3.20634	72.9	50.4	128.254	118.469	9.785	6.3	4.6	24.00	
05.03.25	2.99940	70.5	47.6	117.808	108.137	9.671	6.1	4.7	24.00	
06.03.25	3.12654	71.3	49.1	128.477	119.134	9.343	6.4	4.6	24.00	
07.03.25	3.69269	71.7	49.5	130.904	109.842	21.062	6.3	4.5	24.00	
08.03.25	3.53105	73.3	49.1	124.102	108.942	15.160	6.2	4.6	24.00	
09.03.25	3.50541	74.5	50.0	123.889	110.297	13.592	6.1	4.5	24.00	
10.03.25	3.23471	72.9	49.2	120.285	108.876	11.409	6.1	4.6	24.00	
11.03.25	3.48556	76.0	50.6	124.863	114.753	10.110	6.1	4.5	24.00	
12.03.25	3.39740	75.8	50.8	124.562	114.996	9.566	6.2	4.6	24.00	
13.03.25	3.22677	72.0	49.8	130.825	120.778	10.047	6.4	4.6	24.00	
14.03.25	2.80784	65.6	45.7	123.368	112.605	10.763	6.3	4.7	24.00	
15.03.25	2.48199	62.3	44.5	122.376	112.715	9.661	6.2	4.6	24.00	
16.03.25	< 2.50494	61.4	44.2	122.842	111.428	11.414	6.2	4.6	23.92	*
17.03.25	2.59219	63.2	45.2	125.500	114.935	10.565	6.3	4.6	24.00	
Итого	90.31335	71.9	48.9	3511.306	3207.928	303.378	6.2	4.5	671.92	

Точ. пер. = Тнар + Тмин + Тмакс + Tdelta_t<мин + Тэл.пит + Тпроч.ав.
 672,00ч = 671,92ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,08ч

Т/С Система ЦО нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Voбр [м3]	Tнар [час]
18-03-25 00:00	6691.87112	255829.444	227906.895	70447.39
18-02-25 00:00	6601.55777	252318.138	224698.967	69775.47
Итого	90.31335	3511.306	3207.928	671.92

Тобщ = 672,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

19.03.25 Подпись _____

МЕСЯЧНЫЙ ПРОТОКОЛ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗА 03 мес 25 г.

Название потребителя _____ Абонент _____
 Адрес потребителя Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 2Б Телефон _____
 Ответственное лицо _____

Вычислитель ТС-300-2-3-2 Сер. ном. 121084 Расход под 16.000 м3/ч Ду 32 м
 Отчётное число месяца 24 Отчётное время 00:00 Расход обр _____ Ду _____ м

Дата	Qтеп [Гкал]	tпод [°C]	Vпод [м3]	Tнар [час]
18.02	0.51628	74.8	7.596	24.00
19.02	0.48879	75.3	7.133	24.00
20.02	0.52368	76.5	7.521	24.00
21.02	0.45207	77.3	6.434	24.00
22.02	0.49225	79.4	6.795	24.00
23.02	0.55836	78.7	7.789	24.00
24.02	0.60987	77.7	8.624 #	24.00
25.02	0.49699	77.2	7.069	24.00
26.02	0.49904	76.3	7.185	24.00
27.02	0.51882	73.4	7.801	24.00
28.02	0.47744	72.9	7.152	24.00
01.03	0.51842	73.1	7.713	24.00
02.03	0.47161	75.8	6.818	24.00
03.03	0.43732	76.7	6.261	24.00
04.03	0.48085	75.9	6.950	24.00
05.03	0.45878	73.5	6.873	24.00
06.03	0.44125	73.9	6.572	24.00
07.03	0.53085	74.3	7.857	24.00
08.03	0.59475	75.6	8.618	24.00
09.03	0.50687	77.6	7.159	24.00
10.03	0.50096	76.7	7.231	24.00
11.03	0.51389	78.9	7.183	24.00
12.03	0.48384	79.3	6.694	24.00
13.03	0.49562	74.5	7.296	24.00
14.03	0.51298	67.2	8.443	24.00
15.03	0.43940	64.7	7.511	24.00
16.03	0.53827	64.0	9.323	24.00
17.03	0.49213	65.2	8.334	24.00
Итого	14.05138	74.5	207.935	672.00

Тотч. пер. = Tнар + Tмакс + Тэл.пит + Tпроч.ав.
 672,00ч = 672,00ч + 0,00ч + 0,00ч + 0,00ч

Т/С Система ГВС нарастающим итогом	Qтеп [Гкал]	Vпод [м3]	Tнар [час]
18-03-25 00:00	1417.05521	26040.519	72176.83
18-02-25 00:00	1403.00383	25832.584	71504.83
Итого	14.05138	207.935	672.00

Тобщ = 672,00ч

Расшифровка ошибок:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (X) обрыв датчика
 (T) delta_t < min
 (R) перезапуск
 (C) коррекц. часов
 (#) электропитание

19.03.25 Подпись _____