

Теплоисточник котельная ТГКом
Система 2-х трубная, закрытая
(открытая, закрытая)

Т.вычислитель Магика
(наименование и схема подключения)

Расходомеры ПП Ду = 80
(тип)

Договор № _____

Соглашение от _____
с дог. № _____

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Светлоград»

(наименование, объект, адрес)
г.Омск, ул. Герцена, 270 / 33 Северная, 28

за октябрь 2025 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Объем подпитки (м3)	Время работы (час)
15.09	00	1449459	1446515	30818,609	78,580	92912
22.09	24	1450920	1447970	30841,461	78,580	93104
ИТОГО		1461	1455	22,852	0	192

$Q = 22,852$ (Гкал)

$Q_{\text{ГВС}} = 0$ (Гкал)

$V_{\text{подп.}} = 0$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

ПОДПИСЬ _____

Ответственный исполнитель _____ телефон **8-9136117770**
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ ПОДПИСЬ _____
(фамилия, имя, отчество)

Инспектор _____



Абонент: Герцена 270

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Д
Номер ТСЧ: ED611070

Расход1: 0,30 - 60,00 м3/ч 80 мм
Расход2: 0,30 - 60,00 м3/ч 80 мм
Расход3: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 3кан. расхода 2кан. темпер. закрытая)
С: 15.09.2025 По: 22.09.2025

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Объем	Код ошибки	Режим
	Енорм, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	M1-M2, тонн	M2-M1, тонн	Тн, час	V3, м.куб.		
15.09.25	2,893	183,878	183,179	67,10	51,50	15,60	5,82	2,43	0,699	0,000	24,00	0,000	-	6
16.09.25	2,845	179,322	178,644	67,13	51,41	15,72	5,77	2,44	0,679	0,000	24,00	0,000	-	6
17.09.25	2,801	186,319	185,616	66,86	51,91	14,94	5,87	2,40	0,703	0,000	24,00	0,000	-	6
18.09.25	2,843	181,499	180,784	67,08	51,51	15,56	5,84	2,42	0,715	0,000	24,00	0,000	-	6
19.09.25	2,789	177,673	176,933	67,08	51,49	15,59	5,83	2,45	0,739	0,000	24,00	0,000	-	6
20.09.25	2,814	177,794	177,044	67,14	51,44	15,70	5,79	2,43	0,750	0,000	24,00	0,000	-	6
21.09.25	2,966	194,318	193,575	67,10	51,85	15,25	5,77	2,44	0,743	0,000	24,00	0,000	-	6
22.09.25	2,897	179,910	179,165	67,37	51,16	16,21	5,89	2,38	0,745	0,000	24,00	0,000	-	6
Итого	22,849	1460,713	1454,939	67,11	51,53	15,57	5,82	2,43	5,774	0,000	192,00	0,000		
Разность		5,774		15,57			3,40		5,774					

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Ерасч.	22,849								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час	Объем
		Енорм., Гкал	M1, тонн	M2, тонн		V3, м. куб.
Начало периода	00:00	30818,609	1449459,000	1446515,000	92912.75	78,580
Конец периода	24:00	30841,461	1450920,000	1447970,000	93104.75	78,580
Разница	-	22,852	1461,000	1455,000	192.00	0,000

Дата и время распечатки: 22.10.2025 7:47:50

Представитель абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации: